



Egtved Kommune
Teknisk Forvaltning
Tybovej 2
6040 Egtved

E-mail: post@egtved.dk

Dato
16. november 2006

Sagsbeh.
Erik Salling

Dok nr./ Disk
ES/iep
099-2006.doc

Journal nr.
8.73.22-171

Tilladelse til afledning af spildevand og udledning af regn- og overfladevand fra Spildevandsplanens opland C24 i Ågård

Den 10. oktober i år er der fra Rådgivende Ingeniør Kanstrup, på vegne af Egtved Kommune, modtaget ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand og reduceret udledning af regn- og overfladevand fra et nyt område i Ågård, betegnet opland C24 og C25.

Opland C24 og C25 udgør en del af Spildevandsplanens opland C21. Materialet er derfor af kommunen den 8. november i år blevet suppleret med yderligere oplysninger, herunder en opdeling af opland C21 i tre nye oplande betegnet C21 (4,25 ha), C24 (1,90 ha) og C25 (9,35 ha).

Da materialet indeholder ansøgning om to selvstændige udledninger, et fra opland C24 og et fra opland C25 er ansøgningen blevet opdelt således at nærværende godkendelse kun omfatter afledningerne fra opland C24.

Af materialet fremgår herefter for opland C24, betegnet Højsager II,

- at arealet, der søges afledt spildevand og regnvand fra er på ca. 1,9 ha ureduceret og ca. 0,57 ha reduceret,
- at spildevandsafledningen, svarende til ca. 40 PE og ca. 0,4 l/sek., vil blive afledt til Ågård Renseanlæg, samt
- at regnvandsmængden, der udgør ca. 52 l/sek., afledes reduceret via et nyt bassin på 155 m³ til det eksisterende opland C8 og udløb CU8 til Vester Nebel Å,

AMTETS AFGØRELSE

Afledning af spildevand og udledning af regn- og overfladevand kræver tilladelse efter § 28 i Miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 753 af 25. august 2001.

Spildevandsafledning


Der meddeles herved Egtved Kommune tilladelse til at aflede ca. 0,4 l/sek. fra opland C24. Afledningen skal ske til det eksisterende kloaksystem i Ågård og derfra videre til Ågård Renseanlæg. Den øgede afledning af spildevand må ikke påvirke overløb eller driften af renseanlægget. Der stilles ikke yderligere vilkår.

Regnvandsafledning

Der meddeles herved tilladelse til reduceret udledning af regn- og overfladevand fra Spildevandsplanens opland C24. For at tillade en afledning fra opland C24 gennem opland C8 skal der etableres et bassinvolumen, der er dimensioneret for en regnmængde på 130 l/sek. pr. reduceret ha og kan sikre at afløbet fra det nye bassin reduceres ned til en **afløbsmængde på maksimalt 3,0 l/sek.** og med **$n \leq 0,1$** .

Efterfølgende er der i *udledningsskema* og under *vilkår* vist og beskrevet den tilladte udledninger af regn- og overfladevand via opland C8 og udløb CU8 i Spildevandsplanen.

UDLEDNINGSSKEMA

Bassinplacering:	Højsager II, Ågård, 6040 Egtved	
Udledningsnummer:	CU8	
Udledning fra opland:	C24 (og C8)	
Oplandsareal - ureduceret C24:	1,90 ha	
- reduceret C24:	0,57 ha	
Afstrømningsområde:	Kolding Å	
Recipient:	Vester Nebel Å	
Medianminimum:	85 l/sek.	
Recipientmålsætning:	A	
Bassintilledning:	Ca. 75 l/sek.	
Bassinvolumen:	Effektivt min. 155 m ³	
Vådvolumen:	Minimum 10 m ³	
Maks. bassinafløb:	3,0 l/sek.	
Maks. antal bassinoverløb:	$n \leq 0,1$	
Rensning:	Sandfang, skumbræt og rist	© Kort- og Matrikelstyrelsen
Bemærkning:	Der må ikke være synlige spor i recipienten fra udledningen.	

VILKÅR

Tilladelsen til fælles udledning af regn- og overfladevand fra opland C8 og C24 i Ågård er givet på betingelse af,

- at der i opland C24 bliver etableret et forsinkelsesbassin med et effektivt volumen på **mindst 155 m³** og med yderligere et vådvolumen på ikke under 10 m³,
- at det samlede tilladte flow på ca. 75 l/sek. via vandbremse drosles ned til en bassinafledning på **maksimalt 3,0 l/sek.** gennem dykket afløb,
- at afledningen accepteres at finde sted via opland C8 til en samlet udledning ved CU8 på 215 l/sek. (C8 212 l/sek. og C24 3 l/sek.), samt
- at der maksimalt vil forekomme bassinoverløb en gang hvert tiende år.

Bassinet og tilhørende sandfang skal i fornødent omfang holdes oprenset for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med ud i recipienten.

I forbindelse med bassinafløbet skal der forefindes en regulerings- eller afspærringsanordning, således at der kan ske afspærring og opsamling i bassinet ved forureningsuheld.

Det maksimale antal overløb (beregningmæssigt et hvert tiende år, $T \geq 10$) fra bassinet skal overholdes som et gennemsnit af de til enhver tid værende seneste tre år. I tilfælde af manglende overholdelse, skal der senest 6 måneder efter konstateringen iværksættes en afhjælpning heraf.

Tilladelsen er endvidere givet under forudsætning af, at Regionplanens A-målsætning for Vester Nebel Å kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Efter Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 kan der klages over afgørelsen af Dem, Embedslægeinstitutionen og enhver med en væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens § 99.

Afgørelsen annonceres tirsdag den 21. november 2006 i Jydske Vestkysten, Vejle Amts Folkeblad og i Egtved Posten.

Klagefristen er 4 uger efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 og udløber den 19. december 2006. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. De vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Ønskes amtets afgørelse prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter annoncerdatoen 21. november 2006.

BEMÆRKNINGER

Med den beskudne forøgelse på 3,0 l/sek. af udløb CU8 vurderes denne ikke at forhindre Regionplanens A-målsætning for Vester Nebel Å. Viser der sig problemer, skal den ureducerede udledning af regn- og overfladevand fra opland C8 tages op til vurdering og eventuelt efterfølgende reduceres.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

E-mail: mst@mst.dk

Kanstrup
Skærsøvej 21
6040 Egtved

E-mail: kanstrup@kanstrup.dk

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

E-mail: vej@vej.eli.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

E-mail: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

E-mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37 1.sal
1553 København K

E-mail: mail@fiskeriforening.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vormstrupvej 2
7540 Haderup

E-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk