



Egtved Kommune
Rådhuset

6040 Egtved

Dato	J.nr.	Dok.nr. Disk	Sagsbeh.
16 MRS. 1989	8-73-22-605-1-89	TLA/fha 537.tla	Toke Larsen Lokal nr. 5518

Udledningstilladelse for regnvand fra areal i den sydøstlige del af Agård by.

Kommunens ansøgning

Egtved kommune har i brev af 18. januar 1989 søgt om tilladelse til udledning af overfladevand til Vester Nebel Å i Agård. Kommunen oplyser, at der vil blive etableret regnvandsbassin inden udledning. Udledningen vil udgøre max. 10 l/sek. med beregnet overbelastning svarende til $n=1/5$. Regnvandsbassinet vil ved fuld udbygning af det planlagte opland modtage spildevand fra 6.2 ha.

Kommunen har 3. marts 1989 telefonisk oplyst, at opholdstiden i bassinet vil blive minimum 10 timer.

Tillæg til spildevandsplanen

Oplandet til regnvandsbassinet, på 1,2 ha, er inddraget i spildevandsplanen ved tillæg hertil. Amtet har i brev af 16. januar 1989 meddelt, at det ikke vil gøre indsigelse mod tillægget. I samme brev er nævnt, at udledningstilladelsen for Agård renseanlæg efter tillæggets godkendelse ikke rummer mulighed for overpumpning af Vester Nebel hertil. Det er ikke korrekt. Men det må bemærkes, at Agård renseanlæg efter tillæggets gennemførelse og overpumpning af Vester Nebel ikke har kapacitet til flere tilslutninger.

Amtets afgørelse

Amtet vurderer, at udledningen af regnvand er i overensstemmelse med recipientkvalitetsplanen; Bundfældelige stoffer vil tilbageholdes i bassinet, og neddroslingen på afløbet er så stor, at der ikke vil ske erosion i Vester Nebel Å. Det forudsættes endvidere, at bassinet udføres med skumbrædt.

Amtet meddeler hermed tilladelse til udledning af dræn- og regnvand til Vester Nebel Å, som angivet på vedlagte bilag 1 og kortbilag 2.

Ankevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljøstyrelsen gennem amtskommunen af den, til hvem afgørelsen er rettet, Embedsløgeinstitutionen, enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 74 stk. 2-7.

Afgørelsen vil blive offentligt bekendtgjort, og klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for bekendtgørelsen, der vil finde sted i Kolding Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad og Egtved Posten.

Med venlig hilsen

Toke Larsen

Toke Larsen

Kopi til:

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K.

Danmarks Sportsfiskerforening
v/Børge Christensen
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Vamdrup Kommune
Idrætsvej 1
6580 Vamdrup

MK
Ref. i UTM
2 til spv.reg.

Erindres 6 uger

VEJLE AMT

Egtved kommune

AFSTRØMNINGSOMRÅDE: Kolding A

VANDLØB: Vester Nebel A

UDLEDNING AF OVERFLADEVAND:

Udløbsnr.	Art udledn.	Rensning	Max. udledning l/s	Dato for godkendelsesikrafttræden	Bemærkn.
-	SE	B+S	10		regnvandsbassin, opholdstid 10 timer, n=1/5.

GENERELT:

Tilladelserne til udledning af overfladevand er givet under forudsætning af, at recipientkvalitetsplanens målsætninger kan overholdes. Er dette ikke tilfældet kan amtskommunen kræve tilladelserne revideret.

SYMBOLFORKLARING:

ART UDLEDNING:

OV = Overløbsbygværk
SE = Separat overfladevandsudledning

RENSNING:

- = Ingen rensning
R = Rist
S = Skumbræt
B = Bundfældning
O = Olieudskiller
A = Andet

TLA/fha
538.tla



VEJLE AMTSKOMMUNE

Forvaltningen for teknik og miljø
Damhaven 12 · 7100 Vejle · Telef. 0583 5333

Journal nr.:

8-73-22-605-1-89

Bilag nr.:

2

Signaturer:

- ← Godkendt udløb af overfladevand
- ← Godkendt udløb fra overfaldsbygværk
- ← Godkendt spildevandsudløb

Udsnit af GI-kort

-

Mål:

1:25.000

Dato:

16 MRS. 1989

Reproduceret med Geodætisk
Instituts tilladelse (A 86).

