



Egtved Kommune
Teknisk Forvaltning
Tybovej 2
6040 Egtved

Dato	J.nr.	Dok.nr./Disk	Sagsbeh.
10 december 1996	8-73-22-605-1-96	ES/dbo 96251.sam	Erik Salling

Tilladelse til udledning af overfladevand fra opland D15 og D16 i Ødsted.

Ved brev af 26. juni i år har Hundsbæk & Henriksen, på vegne af Egtved Kommune, søgt om godkendelse til udledning af regn- og overfladevand til Ammitsbøl Bæk i forbindelse med en udvidelse af spildevandsplanens kloakopland D. En separatkloakering søges gennemført af et 2,8 ha stort område i den sydvestlige del af Ødsted By, betegnet opland D14 i kommunens spildevandsplan.

Ansøgningen er senere blevet suppleret med materiale, modtaget fra Hundsbæk & Henriksen, den 25. november i år. Heri er kloakoplandet blevet opdelt i et boligområde på 2,4 ha, betegnet opland D15 og et erhvervsområde (Mølkær Kro) på 0,4 ha, betegnet opland D16.

Af det fremsendte materiale fremgår det, at der ved en regnintensitet på 130 l/sek pr. ha kommer 92,3 l/sek fra opland D15 og 27,3 l/sek fra opland D16. Opland D15 tilledes et eksisterende bassin med afløb via DU 12 til Ammitsbøl Bæk. Bassinet udvides til et volumen på minimum 570 m³ med et afløb på maksimalt 15,0 l/sek og beregningsmæssigt et overløb hvert år.

Spildevandet fra begge kloakoplande planlægges tilsluttet det eksisterende kloaksystem i Ødsted og derfra viderepumpet til Haraldskær Renseanlæg.

AFGØRELSE

Udledningerne kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 590 af 17. juni 1994. Der meddeles derfor herved, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til:

- tilledning af 0,4 l/sek spildevand fra opland D15 og D16, via det eksisterende kloakanlæg i Ødsted, til Haraldskær Renseanlæg, samt
- udledning af regn- og overfladevand, via et forsinkelses- og bundfældningsbassin fra opland D15 og ureduceret fra opland D16, til Ammitsbøl Bæk som efterfølgende beskrevet og vist.

Tilladelsen omfatter et 2,8 ha stort separatkloakeret område i den sydvestlige del af Ødsted. Området er betegnet D15 og D16 i kommunens spildevandsplan.

UDLEDNINGSSKEMA

Opland D15:


Udledningsnummer: DU 12
Udledning fra: Kloakopland D9, D10, D11 og D15
Areal: (eks. 12,4 + nyt 2,4) 14,80 ha
Reduceret areal: (3,33 + 0,71) 4,04 ha
Bassinvolume: Min. effektivt 570 m³
Tilledning til bassin: 525 l/sek
Maks. udledning/afløb bassin: 15,0 l/sek
Maks. antal overløb pr. år: n = 1
Afløb via rørledning til recipient.

Opland D16:

Udledningsnummer: DU 16
Udledning fra: Kloakopland D16
Areal: 0,40 ha
Reduceret areal: 0,21 ha
Maks. udledning/afløb: 27,3 l/sek
Afløb via vejgrøft til recipient.

Fælles:

Afstrømningsområde: Vejle Å
Recipient: Ammitsbøl Bæk
Recipientmålsætning: B1
Rensning: Rist + skumbræt



Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen.

VILKÅR

Tilladelsen til regn- og overfladevandsudledning fra opland D15 er givet på betingelse af, at der inden udløbet i Ammitsbøl Bæk sker en neddrosling gennem et forsinkelses- og bundfældningsbassin.

Bassinet skal etableres som et vådbassin (minimum 20 m³ vådvolumen) med minimum 570 m³ effektivt volumen. Det skal samtidig sikres, at der kan ske en neddrosling til en maksimal udledning på 15,0 l/sek, svarende til 1,0 l/sek pr. ha fra det samlede tilsluttede opland (D9, D10, D11 og D15), samt at der maksimalt beregningsmæssigt sker et overløb pr. år. Afløbsbygværket skal sikres med en rist med en risteafstand på maksimalt 10 mm.

Bassinet skal i fornødent omfang oprensnes for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med ud i afløbsledningen og dermed ud i Ammitsbøl Bæk. Regulerings- og/eller afspærringsanordning skal forefindes, så bassinet kan anvendes til opsamling af spildevand ved forureningsuheld.

I tilfælde af manglende overholdelse af det angivne maksimale antal overløb (n = 1), skal der senest 6 måneder efter konstateringen iværksættes afhjælpning heraf.

Tilladelsen til regn- og overfladevandsudledning fra opland D16 er givet på betingelse af, at der inden udløbet i vejgrøften, og dermed Ammitsbøl Bæk, etableres en sandfangsbrønd, og at afløbet sikres med en rist med en risteafstand på maksimalt 10 mm.

I tilfælde af gener på grund af den ureducerede udledning fra opland D16, skal der senest 6 måneder efter konstateringen iværksættes afhjælpning heraf.

Tilladelsen til de to udledninger er endvidere givet under forudsætning af, at Regionplanens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad, Kolding Folkeblad og Egved Posten onsdag den 11. december 1996.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber den 8. januar 1997. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på pågældendes eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis amtets afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annoncedatoen 11. december 1996.

BEMÆRKNINGER

Ammitsbøl Bæk er ved udløbsstedet i Regionplanen målsat til B1. Med neddrøslingen af regn- og overfladevandet fra opland D15 gennem bassinet, svarende til en naturlig oplandsafstrømning på ca. 1,0 l/sek pr. ha, og med et enkelt overløb om året, samt med afledningen fra opland D16 gennem vejgrøften, vurderer amtet ikke, at de to udledninger vil hindre opfyldelsen af målsætningen.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

Hundsbæk & Henriksen a/s (sag nr. 95.263.2)
Gunhilds Plads 6
7100 Vejle

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Arbejdstilsynet
Hjulmagervej 8
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Dansk Fiskeriforening
Stuiestræde 3
1455 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejsløvej 51
Bygning F
8600 Silkeborg

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Reventlovsgade 14
1651 København V

HKA
FVA/JWJ

2 til spv. reg.
Sagstid: 23 uger