



Egtved Kommune
Teknisk Forvaltning
Tybovej 2
6040 Egtved

Dato	J.nr.	Dok.nr./Disk	Sagsbeh.
17. maj 1999	8-70-21-3-605-11-99	ES/dbo	Erik Salling
	8-70-51-3-605-3-99	99129.sam	E-mail: es@vejleamt.dk
	8-73-22-605-1-99		

Tilladelse til etablering af regnvandsbassin og udledning af regn- og overfladevand til Ødsted Bæk.

Ved brev af 12. april i år har Hundsbæk & Henriksen, på vegne af Egtved Kommune, i forbindelse med udstykning af et areal mellem Ammitsbølvej og Lysholtvej, søgt om tilladelse til udledning af spildevand via Haraldskær Renseanlæg, etablering af et nyt forsinkelsesbassin på matr. nr. 9a Ødsted By, Ødsted, og udledning af regn- og overfladevand til Ødsted Bæk. I kommunens spildevandsplan er arealet betegnet D8 under kloakopland Ødsted.

Efter projektet kommer arealet D8 til at bestå af tre delområder. Et boligområde D8a på 2,13 ha, et erhvervsområde D8b på 1,45 ha og et erhvervsområde D8c på 2,88 ha, i alt ureduceret 6,46 ha. Hele område D8 separatkloakeres. I projektet er der endvidere medtaget afvandingen af et markareal på 9,36 ha, da dette areal på et senere tidspunkt påregnes inddraget i kloakopland D.

Spildevandsbelastningen fra kloakopland D8 svarer til 105 PE og udgør 0,58 l/sek eller 21 m³ pr. døgn. Via en afskærende ledning overpumpes spildevandet til Haraldskær Renseanlæg.

Med projektets afløbskoefficienter på 0,30 ved bolig, og 0,60 ved erhverv, og med en regnintensitet på 130 l/sek/ha skal der, fra opland D8, bortledes ca. 227,9 l/sek regn- og overfladevand. Hertil kommer fra markarealet, ved en afstrømning på 1,0 l/sek/ha, en tilledning på 9,3 l/sek. Den samlede tilledning til et nyt bassin med et nyttevolumen på 594,3 m³ bliver herefter 437,2 l/sek. Gennem forsinkelses- og bundfældningsbassinet vil der ske en neddrosling til en afstrømningsmængden på 15,82 l/sek. Selve udledningen fra bassinet vil finde sted til Ødsted Bæk.

LOVGRUNDLAG

Bassinet, der anlægges i forbindelse med den planlagte byggemodning kræver tilladelse efter Lov om Naturbeskyttelse og Lov om Planlægning.

Udledning af spildevand og regnvand fra opland D8 kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998.

AFGØRELSE

Lov om Naturbeskyttelse og Lov om Planlægning:

Ødsted Bæk er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Det samme gælder en smal bræmme udyrket areal langs sydsiden af bækken. Bassinet vil efter det foreliggende, kun i meget begrænset omfang, berøre det § 3-beskyttede areal langs med bækken.

Regnvandsbassinet, som vil berøre ca. 1.400 m², ligger i landzone umiddelbart syd for Ødsted Bæk, og lige øst for eksisterende lystfiskersø.

Der gives derfor herved tilladelse, efter § 65, stk. 3, jf. § 3, i Lov om Naturbeskyttelse, samt efter § 35, stk. 1 i Lov om Planlægning, til etablering af et regnvandsbassin ved Ødsted Bæk på ejendommen matr. nr. 9a Ødsted By, Ødsted, med en størrelse og placering som vist på den reviderede oversigtsplan, modtaget den 26. april 1999.

Tilladelsen gives på betingelse af, at bassinet tilpasses bedst muligt til de naturlige forhold på stedet, samt at brinkerne ikke gøres stejlere end ca. 1:3.

Lov om Miljøbeskyttelse:

Spildevandsafledning.

Forslaget om at overpumpe spildevandet fra opland D8, i alt 0,58 l/sek svarende til 21 m³ i døgnet eller 105 PE, til Haraldskær Renseanlæg giver anledning til en bemærkning om, at der forinden skal søges/meddeles en ny tilladelse til udledning af rensset spildevand fra Haraldskær Renseanlæg.

En sådan tilladelse vil blive meddelt særskilt, idet der forinden skal tilvejebringes nogle supplerende oplysninger omkring status- og planbelastningen på anlægget.


Regnvandsudledning UD13.

Der er ingen bemærkninger til at der fremover, via det nye bassin, sker udledning af regn- og overfladevand fra UD13 til Ødsted Bæk. På den baggrund meddeles der herved, i henhold til lovens § 28, tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra opland D8's 6,46 ha, samt fra et markareal på 9,36 ha nord for opland D8.

Godkendelsen til udløb fra forsinkelses- og bundfældningsbassinet via DU13 vil herefter omfatte udledningen af 6,5 l/sek fra spildevandsplanens opland D8 (delopland a, b og c) samt 9,4 l/sek fra markarealet, som efterfølgende beskrevet og vist.

UDLEDNINGSSKEMA

Udledningsnummer:	DU 13
Udledning fra:	Opland D8
Areal:	D8, 6,46 ha
	Markareal, 9,36 ha
	I alt 15,82 ha
Reduceret areal:	I alt 3,71 ha
Afstrømningsområde:	Vejle Å
Recipient:	Ødsted Bæk
Medianminimumsvandføring:	3 l/sek
Recipientmålsætning:	B1
Effektivt volume:	595 m ³
Tilledning til bassin:	D8, 227,9 l/sek
	Markareal, 9,3 l/sek
	I alt 437,2 l/sek
Maks. udledning:	15,9 l/sek
Maks. antal overløb:	n ≤ 2
Rensning:	Sandfang, skumbræt og rist



Bemærkninger: Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen.

VILKÅR

Tilladelsen er givet på betingelse af, at der inden udløbet i Ødsted Bæk, etableres et nyt forsinkelses- og bundfældningsbassin. Bassinet skal etableres som vådbassin med minimum 595 m³ effektivt volume og et permanent vådvolumen på ikke under 20 m³.

Det skal sikres, at der ved olieuheld ikke forekommer oliefilm på afløbet, ligesom afløbsbygværket ved begge bassiner skal sikres med skumbræt og en rist, der maksimalt har en risteafstand på 10 mm.

Bassinet skal i fornødent omfang oprensnes for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med ud i afløbet og dermed ud i Ødsted Bæk. Det forudsættes, at der beregningsmæssigt maksimalt sker to (nød-)overløb fra bassinet pr. år ($n \leq 2$), overholdt som et gennemsnit af de til enhver tid værende seneste tre år. I tilfælde af manglende overholdelse, skal der senest 6 måneder efter konstateringen iværksættes afhjælpning heraf.

Regulerings- og/eller afspæringsanordning skal forefindes ved bassinet, så det kan anvendes til opsamling af spildevand ved forureningsuheld. Afløbet bør udformes eller ændres, så der enten nu eller eventuelt på et senere tidspunkt kan etableres måling af overløb, tidspunkt for overløb og overløbsmængde.

I forbindelse med udløbet i Ødsted Bæk stilles der ikke vilkår om sikring af udløbet med en frontmur, kun at selve udløbsrøret skal etableres som et "medløbsrør" på 30-60° i forhold til vandløbsretningen.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning for Ødsted Bæk kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan klages over denne afgørelse.

Efter *Naturbeskyttelsesloven* kan afgørelsen påklages af ansøger, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i sagens udfald.

Efter *Planloven* kan afgørelsen påklages af ansøger og enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.

Efter *Miljøbeskyttelseslovens* § 91 og § 98 kan der klages over afgørelsen af ansøger, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med *Miljøbeskyttelseslovens* § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad, Kolding Folkeblad og Egtved Posten onsdag den 19. maj 1999.

Alle tre klagefrister er 4 uger og udløber den 16. juni 1999.

En klage skal sendes hertil og videresendes herfra til *Naturklagenævnet* efter Lov om Naturbeskyttelse og Lov om Planlægning, samt til *Miljøministeren* efter Lov om Miljøbeskyttelse sammen med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Tilladelsen må efter Naturbeskyttelsesloven og Planloven ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der er klaget over tilladelsen efter en eller begge af disse love, må tilladelsen ikke udnyttes, med mindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Udnyttelse af tilladelsen efter Miljøbeskyttelsesloven, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på pågældendes eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Hvis amtets afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annoncerdatoen 19. maj 1999.

BEMÆRKNINGER

Den ansøgte (og i forhold til tidligere justerede) placering af bassinet "i ly" af området med lystfiskersøen, er vurderet til at være uproblematisk; både naturmæssigt og landskabeligt.

I øvrigt er der lagt stor vægt på, at regnvandsbassiner - i højere grad end det var almindeligt tidligere - tilstræbes placeret og udformet på en sådan måde, at de, foruden at opfylde deres egentlige formål, også kan tjene som levested for vilde dyr og planter.

Ødsted Bæk er i regionplanen målsat B1. Med nærværende samlede bassinudledning fra opland D8 og markarealet på i alt 15,9 l/sek, og idet bassinet etableres som bundfældnings- og forsinkelsesbassiner på ikke under 595 m³, vurderer amtet ikke, at udledningen fra DU13 vil hindre opfyldelsen af målsætningen.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning.

Hvis markarealet på et senere tidspunkt bliver inddraget under kloakoplandet, skal der til den tid særskilt søges om justering og ændring af nærværende godkendelse til udledning via UD13.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

Hundsbæk & Henriksen (sag nr. 99.003.2)
Gunhilds Plads 6
7100 Vejle

Poul Mogensen
Ribevej 35
Ødsted
7100 Vejle

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

Danmarks Naturfredningsforening
Lokalkomiteen for Egtved Kommune
v/Alex Madsen
Koldingvej 48
Vester Nebel
6040 Egtved

Friluftsrådet, v/Lars R. Petersen
Bjerrevej 91
8700 Horsens

DOF, v/Lars Fenger
Vindinggård Center 13 B
7100 Vejle

Vejle Museum
Flegborg 18
7100 Vejle

Landboretligt Udvalg
Landbrugscentret
att.: Holger Bjørnskov
Trehøjevej 10
7200 Grindsted

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Dansk Fiskeriforening
H. C. Andersens Boulevard 37 1.sal
Box 403
1553 København V

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejlsøvej 51
Bygning F
8600 Silkeborg

Ref. i UTM
NAT/TH
FVA/JAN
HKA
2 til spv. reg.
Sagstid: 5 uger