



Vejle Kommune  
Kirkegade 25

7100 Vejle

Damhaven 12  
7100 Vejle  
Telf. 75 83 53 33  
Direkte nr.:  
75 72 31 44 + lok.

Dato	J.nr.	Dok.nr./Disk.	Sagsbeh.
3. december 1993	8-73-22-631-2-93	ES/dbo 3587.es	Erik Salling Lokal 5317

## Tilladelse til udledning af opspædet spildevand til Vejle Fjord fra nødoverløbsledning fra udligningsbassin ved Brønsodde.

Ved brev af 13. august i år og tilhørende tegninger, har Vejle Kommune søgt om tilladelse til etablering af nødoverløbsledning fra et nyt opmagasineringsbassin ved Brønsodde.

Af det fremsendte materiale, og efter et opklarende møde den 25. november i år, fremgår det, at der ved saneringen af kloaksystemet langs Bredballe Strand i forbindelse med pumpestationen ved Dampskibsvejen vil blive etableret et nyt opmagasineringsbassin med et volumen på ca. 550 m<sup>3</sup>.

Ved ekstreme nedbørsmængder kan der opstå overløb fra bassinet. Nødoverløbet påregnes koblet til en ny ø100 cm afløbsledning med afløb til Vejle Fjord.

Når hele saneringsprojektet, med nedlæggelse af overfaldsbygværk nr. 52 og nr. 53 i opland 9, er gennemført i løbet af 1994, vil der kun forekomme overløb få gange om året.

Udledning af opspædet spildevand fra opmagasineringsbassinets nødoverløb kræver en udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

### **Amtets afgørelse**

Der meddeles herved, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af opspædet spildevand fra nødoverløb ved opmagasineringsbassin ved Dampskibsvejen i Brønsodde, som efterfølgende beskrevet og vist.

## UDLEDNINGSSKEMA

Nødoverløb til Vejle Fjord fra opmagasineringsbassin ved Brønsodde.

Kloakopland: 9, Bredballe Strand

Afstrømningsområde: Vejle Fjord

Recipient: Vejle Fjord

Nødoverløb nr.: 61

Udløbsnr.: U 9.1

Bassintype: Lukket betonbassin

Bassinvolumen: 550 m<sup>3</sup>

Opspædning inden overløb: > 1 + 10

Maks. antal aflastning pr. år: ≤ 4


Udløbsledningens

-dimension: ø100 cm

-længde ud i fjorden: 10 m

-dybde ved udløb: 0,1 m

Rensning: Rist + skumbræt



**Bemærkninger:** Der må ikke være synlige oliespor i eller fra afløbet.

### Vilkår

For opmagasineringsbassinet gælder, at hvis det ikke er selvrensende udelukkende med afløb til pumpebrønden P 9.8, skal det i fornødent omfang oprenses for slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med ud i afløbsledningen og dermed ud i Vejle Fjord.

Udligningsbassinet skal kunne anvendes til opsamling af spildevand ved forureningsuheld. Derfor bør der være mulighed for en slamsuger til at kunne foretage en tømning af bassinet.

De angivne maksimale 4 årlige overløb fra bassinet skal overholdes som et gennemsnit af de til enhver tid værende senest tre år. Der accepteres dog frem til udgangen af 1994 op til 5 årlige overløb.

I tilfælde af manglende overholdelse vil der efter konstateringen blive foretaget en fornyet vurdering af forudsætningerne samt drøftelser med kommunen af eventuelle afhjælpende foranstaltninger, der om nødvendigt snarest herefter skal iværksættes.

Der er ved godkendelsen forudsat, at der ikke på grund af ledningens indbygning i en stenhøfte sker hindringer for den frie passage langs stranden.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at recipientkvalitetsplanens målsætning og badevandskvaliteten i Vejle Fjord kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan amtet kræve hele eller dele af tilladelsen revideret.

Ved nødoverløbet eller på afløbsledningen skal der etableres en målebrønd eller anden form for måleanordning. Den bør straks forsynes med, men skal som minimum forberedes for, instrumentering til at kunne registrere og dokumentere (flowmåler og skriveenhed) antal overløb/aflastninger, den aflastede vandmængde, samt angivelse af tidspunkt og tidsperiode for overløbet. Flowmåleren forsynes med 6-benet impulsstik, og endelig bør der være et 220 volt strømstik.

### **Klagevejledning**

Der kan i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil ikke blive annonceret udover den annoncering, der fandt sted den 3. november 1993 i forbindelse med tilladelsen af 1. november 1993.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber den 3. januar 1994. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger.

De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis amtets afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter den 3. december 1993.

### **Amtets bemærkninger**

Kystinspektoratet har meddelt godkendelse af projektet den 8. oktober i år på en række vilkår.

For den nye udledning U 9.1 - opspædet spildevand fra nødoverløb - vurderes de få årlige aflastninger (pr. år gennemsnitligt 4 overløb), med en beskeden stofudledning i forhold til det aktuelle opland, ikke at hindre opfyldelsen af målsætningen og badevandskvaliteten.

Amtet er indforstået med, at opmagasineringsbassinet benyttes i tilfælde af driftsstop på Vejle Centralrenseanlæg eller på nogle af pumpestationerne.

Under forudsætning af, at der ikke er modtaget klager ved udløbet af nærværende tilladelses klagefrist, **ophører** senest ved udgangen af 1994 eller ved ibrugtagningen af det nye bassin, tilladelsen til udledning fra det hidtidige overløbsbygværk nr. 61 med udløb betegnet U 9.1 i Brønsodde. Ved ophøret skal den hidtidige ledning fjernes eller afproppes på forsvarlig vis, se herom i Kystinspektoratets vilkår 3.

Hvis der, som nævnt i det fremsendte materiale, i løbet af 1994 eller umiddelbart derefter sker en nedlæggelse af overfaldsbygværk nr. 52 og/eller nr. 53 vil tilladelsen til udledning derfra (udløb U 9.7 og U 9.2) tilsvarende ophøre og udløbsledningerne skal på samme måde fjernes eller afproppes.

Der anmodes i den forbindelse om underretning når overfaldsbygværkerne bliver nedlagt.

Med venlig hilsen

Erik Salling  
Ingeniør

Kopi til:

Kystinspektoret  
Højbovej 1  
7620 Lemvig

Embedslægeinstitutionen  
Vedelsgade 17 A  
7100 Vejle

Miljøstyrelsen  
Strandgade 29  
1401 København K

Arbejdstilsynet  
Hjulmagervej 8  
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening  
Nørregade 2  
1165 København K

Danmarks Sportsfiskerforbund  
Worsåesgade 1  
7100 Vejle

Dansk Fiskeriforening  
Studiestræde 3  
1455 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark  
Vroldvej 196  
8660 Skanderborg

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd  
Reventlovsgade 14  
1651 København V

VKA  
SMA  
2 til spv. reg.