

Ginnerup Arkitekter  
Søndergade 2-4  
8700 Horsens

Att. Jacob Misser

## **Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Vejle Fjord via privat udløb fra Strandvejen 30 A, Vejle.**

I brev af den 7. maj, 22. juli og mail af 14. september 2008 har Vejle Kommune modtaget ansøgning fra Ginnerup Arkitekter hvori De på vegne af Ejner Gramm Mogensen ansøger Vejle Kommunes Natur- og Miljøforvaltning om tilladelse til at udlede regn- og overfladevand fra ny bolig på Strandvejen 30 A, matr. 33 ai, Bredballe By, Bredballe, direkte til Vejle Fjord.

### **Baggrund**

I forbindelse med etablering af ejendommen separeres spildevandet således, at det sanitære spildevand ledes til det eksisterende spildevandssystem og videre til Vejle Centralrenseanlæg og regn- og overfladevandet til Vejle Fjord.

### **Projekt**

Det samlede areal, der afvandes, udgør 600 m<sup>2</sup> hver af 400 m<sup>2</sup> tagareal og 200 m<sup>2</sup> befæstet areal. Der etableres 2 udløb der via sandfang løber til udløb R9.24 vest for ejendommen og udløb nr. R9.25, øst for ejendommen (nummerne er oplyst af Vejle Kommunes Kloakforsyning) til Vejle Fjord.

Dimensioneringen er i hht. Vejle Kommunes tillæg til spildevandsplanen nr. 100 af 10.05-2007. Regnintensitet 117 l/s\*ha, afløbskoefficient 0,3 og sikkerhedsfaktor 1,25.

---

15. september 2008

---

Side: 1/4

---

J. nr.: 06.11.01-P19-

62-08

---

Kontaktperson:

Pia Gejl

---

Lokaltlf.: 76 81 24 42

E-post:

piage@vejle.dk

---

Her bor vi:

Vedelsgade 17, 7100


Vejle

---

## Udledningskema

<b>Udløbsnummer:</b>	R9.24	<b>Vandområde:</b>	Lillebælt
<b>Oplandsareal:</b>	1400 m <sup>2</sup>	<b>Vandløb:</b>	Vejle Fjord
<b>Reduceret areal:</b>	600 m <sup>2</sup>	<b>Vandløbsmålsætning:</b>	Generel Målsætning
<b>Maks. afløb</b>	2 x 3,5 l/s	<b>Medianmin. vandføring:</b>	
<b>Maks. Afløb pr. år:</b>		<b>Rensning:</b>	Sandfang og skumbræt

**Bemærk:** Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen.



## Kommunes Vurdering

Vejle Fjord har i Regionplanen en ” Generel målsætning”. Med de to udledninger af regn- og overfladevand vis sandfang og permanent dykket udløb, vurderer Vejle Kommune, at udledningen ikke vil hindre opfyldelsen af fjordens målsætning.

Der er ingen bemærkninger til, at det sanitære spildevand tilføres renseanlæg inden for anlæggets godkendte kapacitet.

### **Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven**

Tilladelsen omfatter alene miljømæssige forhold som er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 28. Under henvisning til ovenstående og efterfølgende vilkår, meddeler Vejle Kommune i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af overfladevand fra Strandvejen 30A, til Vejle Fjord ved udløb R9.24 og R9.25 på følgende vilkår:

#### **Vilkår:**

### **Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven**

#### **Vilkår**

1. at afledningen udføres i overensstemmelse med det fremsendte projekt,
2. at udløb til Vejle Fjord via udløb nr. R9.24 og nr. R9.25,
3. at udløbene føres ud i Vejle Fjord, således at de ligger 1 m under normal vandstand,
4. at det er muligt at afspærre afløbene fra Strandvejen 30A,
5. at udledningen ikke giver anledning til hydrauliske problemer i vandløbet samt erosion slam- og sandaflejringer eller flydestoffer og olie i synligt omfang,
6. at sandfang i fornødent omfang oprenses for sand og slam, så bundfældige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i vandløbet,
7. at funktionsfejl, uheld med spild på de befæstede arealer, overfladegener mm. omgående meddelelse tilsynsmyndigheden,

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning, at Landsplandirektivet målsætning kan overholdes. Det forudsættes ligeledes, at det udledte regn- og overfladevand har en kvalitet, der kan sammenlignes med almindeligt, belastet separate regnvandsudløb. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

### **Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven**

Der kan i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, Sundhedsstyrelsen, enhver der har en interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i uge Avisen/ Vejleposten onsdag den 24. september 2008.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber den 22. oktober 2008

En klage skal sendes til Vejle Kommune. Den sendes herfra videre til Miljøankenævnet med kommunens bemærkninger. De vil senest umiddelbart efter klagefristen udløb få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Venlig hilsen

Pia Gejl  
Akademiingeniør

**Kopi til:**

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigsvej 35, 6760 Ribe ( [syd@sst.dk](mailto:syd@sst.dk))

Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe ( [post@rib.mim.dk](mailto:post@rib.mim.dk))

Friluftsrådet, Scandigade 13, 2450 København SV ( [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk))

Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåsgade 1, 7100 Vejle ( [jkt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:jkt@sportsfiskerforbundet.dk))

Danmarks Fiskeriforening, H.C.Andersens Boulevard 37, 1. sal, 1533 København K  
( [mail@fiskeriforening.dk](mailto:mail@fiskeriforening.dk))

Ferskvandsfiskeriforening for Danmark, Vejlsøvej 51, Bygning F, 8600 Silkeborg  
( [info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk))

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø ( [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk))

Lokalforeninger under DN: [u.e.romer@stofanet.dk](mailto:u.e.romer@stofanet.dk)  
[tagngaard@mail.tele.dk](mailto:tagngaard@mail.tele.dk)  
[westy@jellingnet.dk](mailto:westy@jellingnet.dk)

Ekstern Byg – Kell Lindbjerg Andersen