



Daidsen International A/S
Korskærvej 27
7000 Fredericia

28. juni 2004

Sagsbehandler
Henning Aagaard Jensen

Brev
Ve040628, udl
overfladevand til Vejle
Fjord

Journal nr.
8.73.24-14

***Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Vejle Fjord
fra beboelseslejligheder Dampskibsvejen 12 i Bredballe, Vejle***

I brev af den 2. juni 2004 har Vejle Kommune videresendt ansøgning, fra Daidsen International A/S, om tilladelse til at udlede regn- og overfladevand fra boligområde ved Brønsodde Skudehavn, Dampskibsvejen 12 i Bredballe. Endvidere har rådgivningsfirmaet Strunge & Hartvigsen den 22. juni 2004 forelagt supplerende oplysninger til ansøgningen.

I forbindelse med etablering af to længebebyggelser med i alt 20 lejligheder, separeres spildevandet således, at det sanitære spildevand ledes til det eksisterende spildevandssystem og videre til Vejle Centralrenseanlæg og tag- og overfladevandet til Vejle Fjord .

Det samlede areal, der afvandes, udgør 0,75 ha og Vejle Kommune har oplyst, at oplandet vil blive benævnt "9.31" i den kommende revision af kommunens spildevandsplan. Der etableres to separate regnvandssystemer med hvert sit udløb. Oplandets vestlige del afvandes via sandfangsbrønd til udløb 9.12 og den østlige del ligeledes via sandfangsbrønd til udløb 9.13 til Vejle Fjord.

AMTETS AFGØRELSE

Da projektet medfører ændret udledning til recipienten meddeles hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Vejle Fjord.

Tilladelsen omfatter en regn- og overfladevandsafledning, der ved udløbene R9.12 og R9.13 udledes til Vejle Fjord, som efterfølgende beskrevet og vist.

Der er ingen bemærkninger til, at lejlighedernes sanitære spildevand tilføres Vejle Centralrenseanlæg.

UDLEDNINGSSKEMA

Afstrømningsområde:	13, Vejle Fjord
Recipient:	Vejle Fjord
Recipientmålsætning:	Generel målsætning
Rensning:	Sandfang og skumbræt
Bemærkning:	Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen

Udløbsnummer	Oplandsbetegnelse	Reduceret areal (ha)	Maks. afløb (l/s)
R9.12	9.31	0,19	27
R9.13	9.31	0,23	33



© Kort og Matrikelstyrelsen

VILKÅR

Der må maksimalt udledes de i udledningsskemaet anførte vandmængder til Vejle Fjord.

Der skal inden udløbene til Vejle Fjord etableres sandfangsbrønde (2 stk. ø1250 mm). Sandfang skal i fornødent omfang oprensnes for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i Fjorden.

Afløbsbygværket skal være forsynet med rist med maksimalt 10 mm tremmeafstand. Risten placeres mest hensigtsmæssigt, skråstillet eller vandretliggende med gennemstrømning nedefra. Rist kan dog udelades i brønd med korrekt udformet dykket udløb og skumbræt.

TILSYN

Vejle Kommune har tilsyn med, at de stillede krav og vilkår overholdes, jf. § 55 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, Embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad tirsdag den 29. juni og Ugeavisen/Vejle Posten onsdag den 30. juni 2004.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber onsdag den 28. juli 2004. En klage skal sendes til Vejle Amt. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger.

De vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

BEMÆRKNINGER

Vejle Fjord har i Regionplanen en "Generel målsætning". Med de to udledninger af regn- og overfladevand via sandfang og rist eller dykket udløb, vurderer Amtet, at udledningen ikke vil hindre opfyldelsen af fjordens målsætning.

Med venlig hilsen

Henning Aagaard Jensen
civilingeniør

Kopi til:

Strunge & Hartvigsen
Enghavevej 2
7100 Vejle

E-mail: sh@sh-ing.dk

Vejle Kommune
Teknisk Forvaltning
Vej & Kloak
Kirketorvet 22
7100 Vejle

E-mail: post@vejle.dk

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

E-mail: mst@mst.dk

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

E-mail: vej@vej.eli.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

E-mail: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

E-mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37, 1.sal
1553 København K

E-mail: mail@fiskeriforening.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejlsøvej 51, Bygning F
8600 Silkeborg

E-mail: info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Friluftsrådet, v/Lars R. Petersen
Bjerrevej 91
8700 Horsens

E-mail: bjerrevej@get2net.dk

TOV (5411)
FGH (5414)

2 til spv. reg. /