



Egtved Kommune
Teknisk Forvaltning
Tybovej 2
6040 Egtved

Dato
9. september 2002

Sagsbehandler
Erik Salling

Brev
ES/dbo
192-2002.doc

Journal nr.
8-73-11-605-6-01

**Tillæg til spildevandsplanen for kloakering af Vork By.
Udledning af rensset spildevand fra Haraldskær Renseanlæg.**

Den 6. september i år har vi modtaget det, af kommunalbestyrelsen den 28. august 2002, vedtagne tillæg til spildevandsplanen omfattende opland V1, kloakering af Vork By.

Det er oplyst, at i forhold til forslaget er den eneste ændring, at en enkelt ejendom, Mellemvej 1, yderligere er blevet inddraget under kloakoplandet. Denne ændring hilser vi kun velkommen.

Efter forslaget vil området, der nu udgør ca. 7,5 ha, blive separatkloakeret og omfatter 36 "tvangsejendomme" med mulighed for tilslutning af yderligere 12 "frivillige" ejendomme, beliggende langs vejen fra Vork til Ødsted.

Spildevand:

Spildevandet fra alle 48 ejendomme udgør 0,95 l/sek. svarende til 144 PE og søges afledt til det eksisterende kloaksystem i Ødsted og derfra videre til Haraldskær Renseanlæg.

Bortledningen kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Der meddeles herved tilladelse til overpumpning af opland V1's spildevand til det eksisterende kloaksystem i Ødsted og videre til Haraldskær Renseanlæg.

Tilladelsen meddeles under forudsætning af,

- at spildevandstilledningen ikke giver anledning til yderligere aflastninger eller overløb fra pumpestationerne i Ødsted, samt
- at den nødvendige kapacitet er til stede på Haraldskær Renseanlæg.

Der kan klages over afgørelsen af Dem inden den 8. oktober 2002. Vi har ikke fundet grund til at orientere andre myndigheder eller organisationer, ligesom afgørelsen ikke vil blive annonceret.

Regnvand:

Regnvandet skal efter det vedtagne tillæg bortledes individuelt af den enkelte grundejer. Dette giver ikke anledning til bemærkninger.

Amtets øvrige bemærkninger:

Vi finder det fortsat som en stor fordel, at der er mulighed for tilslutning af de "frivillige" 12 ejendomme. Vi håber, at disse vil lade sig tilslutte i nærmeste fremtid, og naturligvis helst i forbindelse med etableringen af transportledningen til Ødsted.

Overløb fra pumpestationer:

Hvis en eller flere af pumpestationerne i Vork og/eller Ødsted etableres med eller giver overløb, skal der snarest søges godkendelse hertil.

Andet:

Som anført i vore bemærkninger den 23. maj 2002 havde vi gerne set, at kommunen nummererer sine tillæg til spildevandsplanen. Dette ses desværre ikke imødekommet.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

2 til spv. reg.

Vejle A^o