



Egtved Kommune
Teknisk Forvaltning
Tybovej 2
6040 Egtved

E-mail: post@egtved.dk

Dato
23. februar 2004

Sagsbeh.
Erik Salling

Dok nr./ Disk
ES/iep
026-2004.doc

Journal nr.
8.73.22-7

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Hejlskov Bæk, AU12

Den 20. januar i år har Hundsbæk & Henriksen, på vegne af Egtved Kommune, søgt om tilladelse til udledning af reduceret regnvand til Hejlskov Bæk fra et nyt regnvandsbassin placeret i den sydlige del af opland A30.

Af sagens materiale fremgår det, at

- der er tale om regnvandsafledning fra 13 parcelhusgrunde, 2 storparceller og en børnehave,
- arealet udgør den sydlige del af opland A30 og er ureduceret på i alt 4,82 ha og reduceret 1,82 ha,
- der fra arealet i alt afledes ca. 236 l/sek.,
- der påregnes etableret et forsinkelsesbassin på effektivt 850 m³ (forberedt for yderligere tilslutning af ureduceret 1,2 ha),
- afløbet vil ske til Hejlskov Bæk med maksimalt 5,0 l/sek., samt
- der beregningsmæssigt vil kunne forekomme overløb fra forsinkelsesbassinet mindre end en gang hvert 20. år ($n \leq 0,05$).

AMTETS AFGØRELSE

Afledningen af regn- og overfladevand kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 753 af 25. august 2001. Der meddeles herved, i henhold til lovens § 28 tilladelse til:

- Reduceret udledning af regn- og overfladevand til Hejlskov Bæk fra 4,82 ha af opland A30 via et forsinkelsesbassin på effektivt minimum 850 m³ via et nyt udløb betegnes AU12 i Spildevandsplanen.
- Højst et overløb hvert 20. år fra forsinkelsesbassinet ($n \leq 0,05$).

Efterfølgende er der i udledningsskema og vilkår vist og beskrevet den tilladte udledning til Hejlskov Bæk.

UDLEDNINGSSKEMA

Regn- og forsinkelsesbassin, beligg. vest for Søndergade og nord for Baskærvej i Egtved

Udledningsnummer: AU12

Udledning fra opland: Del af A30

Oplandsareal - ureduceret: 4,82 ha

- reduceret: 1,82 ha

Afstrømningsområde: Vejle Å

Recipient: Hejlskov Bæk

Medianmin. vandføring: 3 l/sek.

Recipientmålsætning: B3

Bassinvolumen: Effektivt min. 850 m³

Maks. samlet afløb: 5,0 l/sek.

Maks. antal bassinoverløb: $n \leq 0,05$

Rensning: Bundfældning, sandfang og rist



Bemærkning: Der må ikke være synlige spor af olie i eller fra udledningen.

VILKÅR

Tilladelsen til udledning via udløb AU12 til Hejlskov Bæk er givet på betingelse af,

- at der etableres et forsinkelsesbassin med et effektivt volumen på minimum 850 m³, samt med minimum 10 m³ vådvolumen,
- at det tilladte flow på ca. 236 l/sek. til forsinkelsesbassinet reduceres til et samlet bassinafløb på maksimalt 5,0 l/sek. via en vandbremse,
- at der maksimalt forekommer et overløb hvert 20. år, $n \leq 0,05$, samt
- at afløbet sikres med en rist med en risteafstand på maksimalt 10 mm.

Bassin, skal i fornødent omfang oprenses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med ud i afløbet og dermed ud i Hejlskov Bæk. Regulerings- og/eller afspærringsanordning skal forefindes, således at bassinet kan anvendes til opsamling ved forureningsuheld.

Det angivne maksimale antal overløb fra forsinkelsesbassinet $n \leq 0,05$ skal overholdes som et gennemsnit af de til enhver tid værende seneste tre år. I

tilfælde af manglende overholdelse, skal der senest 6 måneder efter konstateringen iværksættes en afhjælpning heraf.

Til registrering og dokumentation af overløbshændelserne anbefales det, at forsinkelsesbassinets overløb forsynes med overløbstæller, der kan registrere overløbstidspunkt og varighed, og at hændelserne inden hvert års 1. februar fremsendes hertil.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning for Hejlskov Bæk og Egtved Bæk kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan, i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98, klages over afgørelsen af Dem, Embedslægeinstitutionen, enhver med en væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens § 99. Afgørelsen annonceres i Vejle Amts Folkeblad og Kolding Folkeblad tirsdag den 24. februar 2004 og i Egtved Posten onsdag den 25. februar 2004.

Klagefristen er 4 uger, efter Miljøbeskyttelseslovens § 93, og udløber den 24. marts 2004. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. De vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Ønskes amtets afgørelse prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter annoncedatoen 25. februar 2004.

BEMÆRKNINGER

Hejlskov Bæk er i regionplanen målsat B3, vandløb med levested for ål, aborrer, gedder og karpfisk. Med den reducerede udledning og med beregningsmæssigt et overløb mindre end hvert 20. år, vurderes udledningen fra AU12 ikke at forhindre opfyldelsen af Hejlskov Bæk's målsætning.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

Hundsbæk & Henriksen A/S
Gunhilds Plads 6
7100 Vejle

E-mail: hh@huh.dk

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

E-mail: mst@mst.dk

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

E-mail: vej@vej.eli.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

E-mail: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

E-mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37 1.sal
1553 København K

E-mail: mail@fiskeriforening.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg

E-mail: info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Friluftsrådet, v/Lars R. Petersen
Bjerrevej 91
8700 Horsens

E-mail: bjerrevej@get2net.dk

VAN/JAN
SPV/FGH

2 til spv. reg.