



Egtved Kommune  
Teknisk Forvaltning  
Tybovej 2  
6040 Egtved

E-mail: [post@egtved.dk](mailto:post@egtved.dk)

Dato  
23. februar 2004

Sagsbeh.  
Erik Salling

Dok nr./ Disk  
ES/iep  
027-2004.doc

Journal nr.  
8.73.22-7

### ***Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Hejlskov Bæk, AU13***

Den 20. januar i år har Hundsbæk & Henriksen, på vegne af Egtved Kommune, søgt om tilladelse til udledning af reduceret regnvand til Hejlskov Bæk fra et nyt regnvandsbassin placeret i den nordlige del af opland A30.

Af sagens materiale fremgår det, at

- der er tale om regnvandsafledning fra 13 parcelhusgrunde og et alderdomscenter,
- arealet udgør den nordlige del af opland A30 og hele opland A36, og er ureduceret på i alt 4,33 ha og reduceret 1,71 ha,
- der fra arealet i alt afledes ca. 222 l/sek.,
- der påregnes etableret et forsinkelsesbassin på effektivt 534 m<sup>3</sup>,
- afløbet vil ske til Hejlskov Bæk med maksimalt 5,0 l/sek., samt
- der beregningsmæssigt vil kunne forekomme overløb fra forsinkelsesbassinet mindre end en gang hvert 20. år ( $n \leq 0,05$ ).

### **AMTETS AFGØRELSE**

Afledningen af regn- og overfladevand kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 753 af 25. august 2001. Der meddeles herved, i henhold til lovens § 28 tilladelse til:

- Reduceret udledning af regn- og overfladevand til Hejlskov Bæk fra 4,33 ha, der er en del af opland A30 og hele opland A36, via et forsinkelsesbassin på effektivt minimum 534 m<sup>3</sup> og via et nyt udløb betegnes AU13 i Spildevandsplanen.
- Højst et overløb hvert 20. år fra forsinkelsesbassinet ( $n \leq 0,05$ ).

Efterfølgende er der i udledningsskema og vilkår vist og beskrevet den tilladte udledning til Hejlskov Bæk.

## UDLEDNINGSSKEMA


Regn- og forsinkelsesbassin, beliggende syd for Vinkelgårdsvej i Egtved

Udledningsnummer: AU13  
Udledning fra: Opland A36 og del af A30  
Oplandsareal - ureduceret: 4,33 ha  
- reduceret: 1,71 ha

Afstrømningsområde: Vejle Å  
Recipient: Hejlskov Bæk  
Medianmin. vandføring: 3 l/sek.  
Recipientmålsætning: B3

Bassinvolumen: Effektivt min. 534 m<sup>3</sup>  
Maks. samlet afløb: 5,0 l/sek.  
Maks. antal bassinoverløb:  $n \leq 0,05$

Rensning: Bundfældning, sandfang og rist



**Bemærkning:** Der må ikke være synlige spor af olie i eller fra udledningen.

## VILKÅR

Tilladelsen til udledning via udløb AU13 til Hejlskov Bæk er givet på betingelse af,

- at der etableres et forsinkelsesbassin med et effektivt volumen på minimum 534 m<sup>3</sup>, samt med minimum 10 m<sup>3</sup> vådvolumen,
- at det tilladte flow på ca. 222 l/sek. til forsinkelsesbassinet reduceres til et samlet bassinafløb på maksimalt 5,0 l/sek. via en vandbremse,
- at der maksimalt forekommer et overløb hvert 20. år,  $n \leq 0,05$ , samt
- at afløbet sikres med en rist med en risteafstand på maksimalt 10 mm.

Bassin, skal i fornødent omfang oprenses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med ud i afløbet og dermed ud i Hejlskov Bæk. Regulerings- og/eller afspærringsanordning skal forefindes, således at bassinet kan anvendes til opsamling ved forureningsuheld.

Det angivne maksimale antal overløb fra forsinkelsesbassinet  $n \leq 0,05$  skal overholdes som et gennemsnit af de til enhver tid værende seneste tre år. I

tilfælde af manglende overholdelse, skal der senest 6 måneder efter konstateringen iværksættes en afhjælpning heraf.

Til registrering og dokumentation af overløbshændelserne anbefales det, at forsinkelsesbassinets overløb forsynes med overløbstæller, der kan registrere overløbstidspunkt og varighed, og at oplysninger om eventuel overløbshændelse inden hvert års 1. februar fremsendes hertil.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning for Hejlskov Bæk og Egtved Bæk kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

### **KLAGEVEJLEDNING**

Der kan, i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98, klages over afgørelsen af Dem, Embedslægeinstitutionen, enhver med en væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens § 99. Afgørelsen annonceres i Vejle Amts Folkeblad og Kolding Folkeblad tirsdag den 24. februar 2004 og i Egtved Posten onsdag den 25. februar 2004.

Klagefristen er 4 uger, efter Miljøbeskyttelseslovens § 93, og udløber den 24. marts 2004. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. De vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Ønskes amtets afgørelse prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter annoncerdatoen 25. februar 2004.

### **BEMÆRKNINGER**

Hejlskov Bæk er i regionplanen målsat B3, vandløb med levested for ål, aborrer, gedder og karpefisk. Med den reducerede udledning og med beregningsmæssigt et overløb mindre end hvert 20. år, vurderes udledningen fra AU13 ikke at forhindre opfyldelsen af Hejlskov Bæk's målsætning.

Med venlig hilsen

Erik Salling  
Ingeniør

Kopi til:

Hundsbæk & Henriksen A/S  
Gunhilds Plads 6  
7100 Vejle

*E-mail: [hh@huh.dk](mailto:hh@huh.dk)*

Miljøstyrelsen  
Strandgade 29  
1401 København K

*E-mail: [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)*

Embedslægeinstitutionen  
Vedelsgade 17 A  
7100 Vejle

*E-mail: [vej@vej.eli.dk](mailto:vej@vej.eli.dk)*

Danmarks Naturfredningsforening  
Masnedøgade 20  
2100 København Ø

*E-mail: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)*

Danmarks Sportsfiskerforbund  
Worsåesgade 1  
7100 Vejle

*E-mail: [jkt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:jkt@sportsfiskerforbundet.dk)*

Danmarks Fiskeriforening  
H.C. Andersens Boulevard 37 1.sal  
1553 København K

*E-mail: [mail@fiskeriforening.dk](mailto:mail@fiskeriforening.dk)*

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark  
Vejsøvej 51  
8600 Silkeborg

*E-mail: [info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)*

Friluftsrådet, v/Lars R. Petersen  
Bjerrevej 91  
8700 Horsens

*E-mail: [bjerrevej@get2net.dk](mailto:bjerrevej@get2net.dk)*

VAN/JAN  
SPV/FGH

2 til spv. reg.