

Kanstrup
Rådgivende Ingeniører
Skærsølund
Skærsøvej 21
6040 Egtved

Tilladelse til udledning af overfladevand fra opland A15 og A22 til Egtved bæk – udløb AU5

I brev af den 4. februar, 19. marts og 25. juni 2008 har Kanstrup Rådgivende Ingeniører på vegne af Vejle Kommunes Kloakforsyning ansøgt Vejle Kommune om tilladelse til at udlede overfladevand fra nyt opland A15 der byggemodnes i forår 2008, samt et eksisterende separatkloakeret opland A22.

Baggrund

Opland A22 udleder på nuværende tidspunkt direkte til Egtved bæk uden udligning af vandmængden.
Opland A15 er omfattet af et tillæg til Egtved kommunes spildevandsplan og arealet er opmålt til 1,6 ha inkl. regnvandsbassin. Opland A22 udgør iflg. spildevandsplanen et areal på 2,5 ha. Der anvendes en befæstelsesgrad på 30%.

Projekt

Regnvandet fra opland A15 og A22 ledes til nyt regnvandsbassin. Det samlede opland tilsluttes udledningen med udledningsnummer AU5, men udløbet flyttes i praksis ca. 40 m nedstrøms Egtved bæk.

Bassinet har et effektivt volumen på 440 m³. Bassinet dimensioneres med et afløb på 5 l/s og med overløb hvert 10 år (T=10). Bassinet etableres med permanent vandspejl og dykket afløb. Regnvandsbassinet udformes med skråningsanlæg a=2 og bliver derfor indhegnet. Funktionsmæssigt bliver regnvandsbassinet udformet i overensstemmelse med ”Paradigme for etablering af regnvandsbassiner i Vejle Kommune” udgivet af Vejle Kommune, Tekniskforvaltning, Kloakafdelningen.

Regnvandsbassinet placeres på arealet som er udtaget af § 3 området, jf. notat af 7. april 2008 udarbejdet af Natur og miljøforvaltningen.

11-08-2008

Side: 1/5

J. nr.: 06.11.01-P19-51-08

EAN-nr.:

Kontaktperson:

Pia Gejl

Lokaltlf.: 76 81 24 42

E-post: PIAGE@vejle.dk

Her bor vi: Ågade 6, 7080

Børkop

Udledningsskema

Udløbsnummer: AU5	Vandområde: Lillebælt
Oplandsnummer: A15 og A22	Vandløb: Egtved Å
Oplandsareal: 4,1 ha	Vandløbsmålsætning: B ₂ vandløb for ørreder og laksefisk
Reduceret areal: 1,23 ha	Medianmin. Vandløb: 6 l/s
Maks. Overløb pr. år: T=10	

Bemærk: Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen.

Kommunens vurdering

Egtved Å er i Landsplandirektivet målsat som B₂ – vandløb for ørreder og andre laksearter. Med neddrøsing af regn- og overfladevand gennem bassinet til maksimal bassinafledning på 5 l/s og med mindre end ét nødoverløb hvert 10 år (T=10), samt øvrige foranstaltninger, vurderer kommunen, at udledningen fra AU5 ikke vil hindre vandløbets målsætning.

Bassinet er beliggende indenfor et naturbeskyttet område jf. Naturbeskyttelseslovens § 3. Efter Planloven skal der særskilt tilladelse til anlæggelse af regnvandsbassinet.

Et udkast til afgørelsen har jfr. § 12 stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12 2007 om ” Spildevandstilladelser m.v. har været til vejledende udtalelser hos Miljøcenteret Ribe.

Bemærkninger fra Miljøcenter Ribe

Miljøcenteret Ribe har i henhold til § 12, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12/2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 haft et udkast af tilladelsen til vejledende udtalelse.

Miljøcenteret Ribe har gennemgået udkastet og har ingen umiddelbare bemærkninger til selve udledningen, recipient målsætningen, gældende påbud eller mulighed for at føre tilsyn med anlægget.

Kommunes afgørelse

Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Tilladelsen omfatter alene miljømæssige forhold som er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 28. Under henvisning til ovenstående og efterfølgende vilkår, meddeler Vejle kommune i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af overfladevand fra opland A15 og A22 til Egtved bæk ved udløb AU5 på følgende vilkår:

Vilkår

1. at afledning udføres i overensstemmelse med det fremsendte projekt

2. at afløb til recipient neddrøses i overensstemmelse med 5 l/s,
3. at bassinet er udformet som vådbassin med et effektivt volumen 440 m³,
4. at bassinet er dimensioneret for en overløbshyppighed på min. T=10,
5. at afløbet etableres dykket,
6. at der er mulighed for at afspærre afløbet fra bassinet og udledningen ikke giver anledning til hydrauliske problemer i vandløbet, samt erosion, slam- og sandaflejringer eller flydestoffer og olie i synligt omfang,
7. at bassin og sandfang i fornødent omfang oprensnes for sand og slam, så bundfældige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i vandløbet,
8. at bassinet ikke giver anledning til gener f.eks. i forbindelse med overløb, uhygiejniske forhold, lugt eller lign.,
9. at funktionsfejl, uheld med spild på de befæstede arealer, overfladegener mm. omgående meddeles tilsynsmyndigheden,

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at Landsplandirektivets målsætning kan overholdes. Det forudsættes ligeledes, at det udledte regn-og overfladevand har en kvalitet, der kan sammenlignes med almindeligt, belastede separate regnvandsudløb. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 20 kan tilladelser meddelt efter § 19 til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes af hensyn til fare for forurening af vandforsyningsanlæg, gennemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter § 32 eller miljøbeskyttelsen i øvrigt.

Der er i tilladelsen ligeledes forudsat, at anlægsmyndigheden selv underretter berørte lodsejere i forbindelse med etablering af bassiner og afløb.

Ribe Miljøcenter er tilsynsmyndighed.

Tilladelsen træder i kraft ved annonceringsdatoen.

Klagevejledning

Der kan i medfør af Lov om miljøbeskyttelse § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, Sundhedsstyrelsen, enhver der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen bliver annonceret i Uge avisen/ Vejleposten onsdag den 20. august 2008

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber onsdag den 17. september 2008.

En klage skal sendes til Vejle Kommune. Den sendes herfra videre til Miljøklagenævnet med Kommunens bemærkninger. De vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Vejle Kommunes Spildevandsafdeling for yderligere oplysninger.

Venlig hilsen

Pia Gejl
Akademiingeniør

Bilag Bilag 1 placering af nyt regnvandsbassin

Kopi til: Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe,
E-Mail: Post@rib.mim.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, 6760 Ribe
E-Mail: syd@sst.dk

Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1. sal., 1553 København K

Ferskvandsfiskeriforening for Danmark, Vejlsovej 51, Bygning F, 8600 Silkeborg
E-Mail: infor@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåsgade 1, 7100 Vejle kommune
E-Mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
E-Mail: dn@dn.dk

Lokalforeninger: u.e.romer@stofanet.dk
anneksen@mail.dk
westy@jellingnet.dk

Spildevandsregistret

Vejle Kommunes Kloakforsyning Ulrik Baungaard (ulrba@vejle.dk)

