



Give Kommune  
Teknisk Forvaltning  
Rådhusbakken 9  
7323 Give

Dato  
23. august 1999

Sagsbehandler  
Erik Salling

Brev  
ES/iep  
99141.doc

Journal nr.  
8-70-21-3-611-19-99  
8-70-51-3-611-19-99  
8-73-22-611-2-99

***Tilladelse til etablering af udligningsbassin i Farre og udledning af regn- og overfladevand til Farre Bæk***

Ved brev dateret 8. juli i år har Hundsbæk & Henriksen A/S, Vejle, på vegne af Give Kommune, søgt om tilladelse til udledning af separat overfladevand via et nyt regnvandsbassin til Farre Bæk.

Af det fremsendte materiale fremgår det, at bassinet søges etableret i landzone på en del af ejendommen matr. nr. 3k Farre By, Give. Selve bassinet skal fungere som et bundfældnings- og forsinkelsesbassin, og bliver med et ydre mål på ca. 10,2 x 35,2 meter og et nyttevolumen på ca. 164 m<sup>3</sup>. Langs med den sydlige side anlægges en kørevej.

Bassinet tilføres regnvand dels fra et drænet opland på 18,0 ha og dels fra et separatkloakeret kloakopland, betegnet F.1.1, på 2,89 ha. Med en afstrømning på 1 l/sek. fra det drænedede opland og en regnintensitet på 130 l/sek. i det separatkloakerede opland giver det i alt en tilledning på 250,7 l/sek. til bassinet.

Den 16. juli i år er ansøgningen blevet suppleret med afvandingen fra en udvidelse af Bækvej i Farre, således at regnvandsbassinet yderligere skal modtage en nedbørsmængde på ca. 22 l/sek.

Gennem bassinet bliver afstrømningen reduceret til 21,0 l/sek. og udledningen sker via et dykket udløb. Der er dimensioneret med en gentagelsesperiode på  $n < 2$ , svarende til to (nød-)overløb pr. år.

### AFGØRELSE

Området hvor bassinet ønskes placeret er et engareal beliggende i landzone, umiddelbart uden for byzonen. Der kræves derfor tilladelse efter Lov om Naturbeskyttelse og Lov om Planlægning til at etablere udligningsbassinet. Selve udledningen af regn- og overfladevand til Farre Bæk kræver tilladelse efter Lov om Miljøbeskyttelse.

#### Efter Naturbeskyttelsesloven og Planloven:

Den ændrede anvendelse af området kræver særskilt tilladelse fra amtet efter Planloven og efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper.

Der gives tilladelse efter § 65, stk. 3, jf. § 3, i Lov om Naturbeskyttelse, samt efter § 35, stk. 1, i Lov om Planlægning til at etablere et udligningsbassin på ca. 360 m<sup>2</sup>, og anlæg af en adgangsvej på engarealet.

Tilladelsen gives på betingelse af, at udligningsbassinet tilstræbes givet en afrundet form, og tilpasset bedst muligt til de naturgivne forhold på stedet.

#### Efter Miljøloven:

Der meddeles herved, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28 (Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998), tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Farre Bæk fra et ureduceret separatkloakeret område på 2,89 ha, betegnet F.1.1 i kommunens spildevandsplan og fra en del af Bækvej.

Tilladelsen omfatter en udledning via et nyt udløb betegnet FU3, og skal ske via et forsinkelses- og bundfældningsbassin. Udledningen foregår til Farre Bæk som efterfølgende beskrevet og vist.

### UDLEDNINGSSKEMA

**Udledningsnummer:** FU3  
**Udledning fra:** Opland F.1.1 og Bækvej  
**Areal:** Område F.1.1, 2,89 ha  
Bækvej, 0,25 ha  
**Reduceret areal:** I alt 2,0 ha  
**Afstrømningsområde:** Omme Å  
**Recipient:** Farre Bæk  
**Medianminimumsvandføring:** 90 l/sek.  
**Recipientmålsætning:** B1  
**Bassinvolumen:** Effektivt min. 164 m<sup>3</sup>  
**Bassintilledning:** Drænopland 18,0 l/sek.  
Opland F.1.1, 232,7 l/sek.  
Bækvej 22,8 l/sek.  
**Rensning:** Sandfang, skumbræt og rist  
**Maks. udledning bassin:** 21,0 l/sek.\*  
**Maks. antal overløb pr. år:** n ≤ 2



**Bemærkninger:** Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen.  
\* Inklusive 18,0 l/sek. drænvand.

### VILKÅR

Tilladelsen er givet på betingelse af, at der inden udløbet i Farre Bæk etableres et forsinkelses- og bundfældningsbassin. Bassinet skal etableres som et vådbassin med minimum 164 m<sup>3</sup> effektiv volumen, samt et permanent vådvolumen på ikke under 20 m<sup>3</sup>. Det skal samtidig sikres, at der kan ske en neddrøsling til en maksimal udledning på 2,9 l/sek. plus 18,0 l/sek. drænvand, i alt 20,9 l/sek.

Det er tilfredsstillende med beregningsmæssigt mindre end to overløb pr. år, T > 0,5. Afledningsværket skal sikres med en rist med en risteafstand på maksimalt 10 mm.

Inden bassinet tages i brug skal der foreligge beregninger, der godtgør nødvendigt bassinvolumen ved fastholdelse af  $T > 0,5$ , efter at bassinbelastningen er blevet øget med vejafvandingen på 22,8 l/sek.

Bassinet skal i fornødent omfang oprensnes for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med ud i afløbsledningen og dermed ud i Farre Bæk. Regulerings- og/eller afspærringsanordning skal forefindes, så bassinet kan anvendes til opsamling af spildevand ved forureningsuheld. Afløbet bør udformes, så der kan etableres måling af overløb og afløbsvandføring.

Det angivne maksimale antal overløb,  $n < 2,0$  eller  $T > 0,5$ , skal overholdes som et gennemsnit af de til enhver tid værende seneste fem år. I tilfælde af manglende overholdelse skal der senest 6 måneder efter konstateringen iværksættes afhjælpning heraf.

I forhold til det fremsendte materiale, tegn. nr. 100, dateret 14.07.99, vil det være ønskeligt, at bassinet gives en mere afrundet form.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at Regionplanens målsætning for Farre Bæk kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

## KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Natubeskyttelsesloven, Planlægningsloven og Miljøbeskyttelsesloven klages over afgørelsen.

- Efter Lov om Naturbeskyttelse kan der klages til Naturklagenævnet af ansøger, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i tilladelsen.
- Efter Lov om Planlægning kan der klages til Naturklagenævnet af ansøger og enhver, der haren retlig interesse i tilladelsen.

- Efter Lov om Miljøbeskyttelse kan der klages over afgørelsen af ansøger, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens § 99.

Tilladelsen efter Planloven må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der er klaget, må tilladelsen ikke udnyttes, med mindre Naturklagenævnet opretholder tilladelsen.

Afgørelsen efter Planloven og Miljøbeskyttelsesloven vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad og Give/Thyregod Avis tirsdag den 24. august 1999. Klagefristen er 4 uger og udløber den 21. september 1999. En klage skal sendes hertil.

Klagen sendes herfra videre til Naturklagenævnet, hvis det er efter Naturbeskyttelsesloven og/eller Planloven der klages og til Miljøministeren hvis det er efter Miljøbeskyttelsesloven der klages. Samtidig medsendes amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis amtets afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter annoncerdatoen 24. august 1999.

### **BEMÆRKNINGER**

Det er opfattelsen, at regnvandsbassiner og lignende tekniske anlæg som hovedregel bør søges placeret uden for områder, der er beskyttet natur.

Vores holdning omkring etablering af regnvandsbassiner er også, at disse, i langt højere grad end det hidtil har været sædvane, bør søges tilpasset de lokale terrænformer bedst muligt og udformes med flade

brinker, for at de kan udgøre et bedre levested for vilde dyr og planter. Samtidig bør de anlægges i en mere afrundet form.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning.

Farre Bæk er i Regionplanen målsat til B1. Med neddroslingen af regn- og overfladevandet gennem bassinet til maksimalt 3 l/sek. (plus drænvand 18,0 l/sek.) og med mindre end to (nød-)overløb pr. år, vurderer amtet ikke, at udledningen vil hindre opfyldelsen af målsætningen.

Med venlig hilsen

Erik Salling  
Ingeniør

Kopi til:

Hundsbæk & Henriksen A/S (Deres sag nr. 99.058.3 og 99.119.2)  
Gunhilds Plads 6  
7100 Vejle

Embedslægeinstitutionen  
Vedelsgade 17 A  
7100 Vejle

Miljøstyrelsen  
Strandgade 29  
1401 København K

Danmarks Naturfredningsforening  
Masnedøgade 20  
2100 København Ø

Danmarks Sportsfiskerforbund  
Worsåesgade 1  
7100 Vejle

Dansk Fiskeriforening  
H.C. Andersens Boulevard 37 1.sal  
1553 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark  
Vejsløvej 51, Bygning F  
8600 Silkeborg

Friluftsrådet, v/Lars R. Petersen  
Bjerrevej 91  
8700 Horsens

DOF, v/Lars Fenger  
Vindinggård Center 13 B  
7100 Vejle

DN's lokalkomite for Give Kommune  
V/Kurt Lundsryd Jensen  
Skovlunden 54, Thyregod  
7323 Give

HKA  
NAT/TH  
FVA/BOL  
Ref. I UTM  
2 til spv. reg.

Sagstid: 6 uger