



Give Kommune
Rådhusbakken 9
7323 Give

Dato	J.nr.	Dok.nr./Disk	Sagsbeh.
2. december 1996	8-73-22-611-4-96	ES/dbo 96238.sam	Erik Salling

Tilladelse til udledning af overfladevand fra "Søndervang" i Give til Bæksgård Bæk.

Ved brev af 29. oktober i år har Hundsbæk & Henriksen, på vegne af Give Kommune, søgt om godkendelse til udledning af regn- og overfladevand til Bæksgård Bæk i forbindelse med en separatkloakering og byggemodning af et 5,5 ha stort område betegnet Søndervang i den sydlige del af Give By.

Af det fremsendte materiale fremgår det, at der ved en regnintensitet på 130 l/ sek pr. ha kommer 107 l/sek fra udstykningen, samt 73 l/sek overfladevand fra en del af Sdr. Ringvej, der afvandingsmæssigt kobles på projektet. Regnvandsmængden, i alt 180 l/sek, ledes via eksisterende ledninger i Give By frem til Bæksgård Bæk.

Spildevandet fra hele kloakområdet, der er betegnet A13, planlægges tilsluttet det eksisterende kloaksystem i Give og derfra videre til Give Renseanlæg.

Projektet er den 21. november 1996, telefonisk blevet drøftet med Hundsbæk & Henriksen. Herunder er der gjort opmærksomt på, at det ikke er optimalt med en ny udstykning, uden at der samtidigt indbygges et bassin. Ledningsmæssigt er der ikke pt. problemer, og projektet rummer også et bassin ved yderligere udbygning af "Hestehaven".

Udledningen af regn- og overfladevand kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 590 af 17. juni 1994.

AFGØRELSE

Der meddeles herved, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Bæksgård Bæk fra et 5,5 ha stort område i den sydlige del af Give By, betegnet opland A13 "Søndervang" i kommunens spildevandsplan, og 470 lbm af Sdr. Ringvej.

Tilladelsen omfatter udledning, via eksisterende ledninger i Give By, til Bæksgård Bæk som efterfølgende beskrevet og vist.

Nærværende tilladelse er i princippet indeholdt i "Tilladelse til udledning af opspædet spildevand til Bæksgård Bæk", der blev meddelt af amtet den 12. februar 1996 under udløbsnummer AU 2 og AU 15.

Der er ingen bemærkninger til, at spildevandet via kloaksystemet i Give By, føres frem til Give Renseanlæg.

UDLEDNINGSSKEMA

Udledningsnummer: AU 2 / AU 15

Udledning fra: Kloakopland A 13
+ del af Sdr. Ringvej

Areal: (5,44 + 0,96) 6,40 ha

Reduceret areal: (1,39 + 0,56) 1,95 ha

Afstrømningsområde: Skjern Å

Recipient: Bæksgård Bæk

Recipientmålsætning: D


Medianminimumsvandføring: 11 l/sek

Udløb/overløb AU 2:

Opspædning inden overløb: > 1 + 10

Maks. antal overløb pr. år: ≤ 5

Rensning: Rist + skumbræt



Bemærkninger: Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen.

VILKÅR

Tilladelsen er givet på betingelse af,

- at *vilkår* og *bemærkninger* i amtets tilladelse af 12. februar 1996 kan opfyldes,
- at tilladelsen bortfalder ved ændret anvendelse af opland A13, men at den kan genansøges, hvis der etableres bundfældnings- og forsinkelsesbassin inden afløb fra oplandet,
- at der ved byggemodning, udover vej V1 og V2 i udstykningen *Hestehaven*, bliver etableret et bundfældnings- og forsinkelsesbassin inden afledning af områdets regn- og overfladevand til ledningen i stiarealet.

Når bassin(er) etableres skal det være som vådbassin, med ca. 200 m³ effektiv volumen pr. reduceret ha opland. Samtidig skal det sikres, at der kan ske en neddrøling til en maksimal udledning på 1 l/sek pr. ha, samt at der maksimalt sker to overløb (N = 2) pr. år. Afløbsbygværket skal sikres med en rist med en risteafstand på maksimalt 10 mm.

Ved bassinets afløb skal der forefindes en regulerings- og/eller afspærringsanordning, så bassinet kan anvendes til opsamling af spildevand ved forureningsuheld.

Inden ibrugtagningen af bassinet, skal der fremsendes oplysninger om bassinstørrelse (volume) og tegninger visende bassinplacering, snit gennem bassinet samt afløbsbygværket.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at Regionplæns målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad og Give/Thyregod Avis tirsdag den 3. december 1996.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber den 2. januar 1997. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på pågældendes eget ansvar og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis amtets afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annoncedatoen 3. december 1996.

BEMÆRKNINGER

Bæksgård Bæk er i Regionplanen målsat som et D-vandløb. Med den nuværende udledning, beskrevet og tilladt i tilladelsen den 12. februar 1996, vurderer amtet ikke, at udledningen vil hindre opfyldelsen af målsætningen.

Ved ændret anvendelse af oplandet, eller yderligere byggemodning i Hestehaven vurderes tilsvarende, at målsætning fortsat vil kunne opfyldes med etableringen af de, under vilkår, omtalte bundfældnings- og forsinkelsesbassin(er).

Som nævnt tidligere, er nærværende tilladelse i princippet indeholdt i "Tilladelse til udledning af opspædet spildevand til Bæksgård Bæk", der blev meddelt af amtet den 12. februar 1996 under udløbsnummer AU 2 og AU 15.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

Rådgivende ingeniører F.R.I.
Hundsbæk & Henriksen (sag nr. 96.945.3)
Gunhilds Plads 6
7100 Vejle

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Arbejdstilsynet
Hjulmagervej 8
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Dansk Fiskeriforening
Studiestræde 3
1455 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejl søvej 51
Bygning F
8600 Silkeborg

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Reventlovsgade 14
1651 København V

HKA
FVA/BOL
2 til spv. reg.

Sagstid: 4 uger