



Jelling Kommune
Teknisk Forvaltning
Fårupvej 10
7300 Jelling

E-mail: kommunen@jelling.dk

Dato
7. september 2006

Sagsbeh.
Erik Salling

Dok nr./ Disk
ES/iep
075-2006.doc

Journal nr.
8.73.22-148

Tilladelse til afledning af spildevand og udledning af regnvand fra opland A32 i Jelling

Den 15. juni 2006 har firmaet Hundsbæk & Henriksen, Vejle, på vegne af Jelling Kommune søgt om tilladelse til reduceret udledning af regn- og overfladevand til Skovdallund Møllebæk fra Spildevandsplanens opland A32 i Jelling. Der søges via forsinkelsesbassin om en afledning af 5,0 l/sek. og med en overløbsfrekvens på et overløb hvert andet år.

På baggrund af amtets skrivelse af 21. juni 2006, hvori der blev tilkendegivet, at ansøgningen ikke kunne godkendes med overløb oftere end en gang hvert femte år, har Hundsbæk & Henriksen den 7. august 2006 udarbejdet en redegørelse, der af kommunen blev fremsendt hertil den 31. august 2006.

Det fremgår herefter af det samlede materiale,

- at oplandet, er blevet byggemodnet i 2002, og er separatkloakeret,
- at oplandet er på ca. 2,80 ha ureduceret og ca. 0,81 ha reduceret,
- at oplandets spildevand udgør ca. 0,34 l/sek. og afledes til Jelling Renseanlæg,
- at der i 2002 er blevet etableret et bassin med et volumen på ca. 158 m³,
- at der fra bassinet afledes 5,0 l/sek. til Skovdallund Møllebæk, samt
- at der beregningsmæssigt kan forekomme et enkelt overløb hvert 5. år.

AMTETS AFGØRELSE

Afledningen af spildevand og regnvand fra opland A32 kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 753 af 25. august 2001.

Spildevandsafledning

Der meddeles herved Jelling Kommune tilladelse til at aflede ca. 0,34 l/sek. spildevand fra opland A32 via eks. ledninger til Jelling Renseanlæg. Tilladelsen er meddelt under forudsætning af, at der er ledig kapacitet på Jelling Renseanlæg. Derudover er der ikke yderligere bemærkninger.

Regnvandsafledning

Der meddeles herved, efter Miljølovens § 28, Jelling Kommune tilladelse til udledning fra bassin BA12 af reduceret regn- og overfladevand fra Spildevandsplanens opland A32.

Udledningen sker til Skovdallund Møllebæk og betegnes ARU5. Efterfølgende er der i *udledningsskema* og under *vilkår* vist og beskrevet den tilladte udledning af regn- og overfladevand.

UDLEDNINGSSKEMA

Udledningsnummer:	ARU5
Udledning fra opland:	A32
Oplandsareal - ureduceret:	2,80 ha
- reduceret:	0,81 ha
Afstrømningsområde:	Grejs Å
Recipient:	Skovdallund Møllebæk
Recipientmålsætning:	D/B1
Bassintilledning:	Ca. 105 l/sek.
Bassinvolumen BA12:	Effektivt min. 158 m ³
Vådvolumen BA12:	Effektivt min. 10 m ³
Maks. (bassin afløb) afledning:	5,0 l/sek.
Maks. antal bassinoverløb BA5:	n < 0,2



Rensning: Sandfang, skumbræt og rist

© Kort- og Matrikelstyrelsen

Bemærkning: Der må ikke være synlige spor i grøften fra udledningen.

VILKÅR

Tilladelsen til udledning af regn- og overfladevand fra det i 2002 etablerede regnvandsbassin BA12, "Ved Slugten" i Jelling, fra opland A32 er givet på betingelse af,

at der forefindes et forsinkelsesbassin med et effektivt volumen på ikke under 158 m³, og yderligere har et vådvolumen på ikke under 10 m³,

at det til bassinet tilladte flow på ca. 105 l/sek. via vandbremse drosles ned til en udledning på maks. 5,0 l/sek. gennem et dykket afløb, samt at der maksimalt vil forekomme et enkelt overløb en gang hvert femte år.

Bassinet og tilhørende sandfang skal i fornødent omfang oprensnes for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med ud i recipienten.

I forbindelse med bassinafløbet skal der forefindes en regulerings- eller afspærringsanordning, således at der kan ske afspærring og opsamling i bassinet ved forureningsuheld.

Endvidere bør afløbet fra bassinet være udformet således, at der nu eller eventuelt på et senere tidspunkt, kan etableres måling af afløbsvandføring og overløbshændelser.

Det maksimale antal overløb ($T \geq 5$) fra bassin BA12 skal overholdes som et gennemsnit af de til enhver tid værende seneste tre år. I tilfælde af manglende overholdelse, skal der senest 6 måneder efter konstateringen iværksættes en afhjælpning heraf.

Tilladelsen er endvidere givet under forudsætning af, at Regionplanens D og B1-målsætning for Skovdallund Møllebæk kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Efter Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 kan der klages over afgørelsen af Dem, Embedslægeinstitutionen, enhver med en væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens § 99. Afgørelsen annonceres i Vejle Amts Folkeblad tirsdag den 12. september 2006 og i Jelling Avis i uge 37 i 2006.

Klagefristen er 4 uger og udløber den 11. oktober 2006. En klage skal indsendes hertil, hvorefter den videresendes til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. De vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelserne.

Ønskes amtets afgørelser prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter den 13. september 2006.

BEMÆRKNINGER

Den øverste åbne del af Skovdallund Møllebæk er i Regionplanen D-målsat, hvorimod den er B1-målsat efter sammenløbet. Med den fremtidige reducerede udledning vurderes denne ikke at forhindre målsætningen.

De i materialet anvendte oplands- og udløbsbetegnelser er relateret til betegnelser fra revisionen, der pt. pågår, af Spildevandsplanen.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K *E-mail: mst@mst.dk*

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle *E-mail: vej@vej.eli.dk*

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø *E-mail: dn@dn.dk*

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle *E-mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk*

Danmarks Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37 1.sal
1553 København K *E-mail: mail@fiskeriforening.dk*

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejløvej 51
8600 Silkeborg *E-mail: info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk*