



Skolehjemmet Fårupgård
Gammelbyvej 5

7300 Jelling

Dato	J.nr.	Dok.nr./Disk.	Sagsbeh.
23 OKT. 1990	8-73-2-617-1-85	SAS/dbo 167.90	Svend Aage Sørensen Lokalnr. 5515

Tilladelse til udledning af separat overfladevand fra Skolehjemmet Fårupgård.

Som forudsat i udledningstilladelsen af 18. marts 1987 skal der, for at nedbringe fosforudledningen til Fårup Sø, udføres separation af overfladevand fra bygninger og terræn fra Fårupgård, og i den forbindelse er der fra Hundsbæk & Henriksen A/S indgået tegninger og beskrivelse for projektet.

Der er projekteret 3 udløb for separat overfladevand:

Udløb	Afstrømning	Recipient
U1	0,6 l/sek	Fårup Sø, via dam
U2	17,8 l/sek	Fårup Sø, via nedsivning
U3	58,0 l/sek	Fårup Sø, via grøft.

Amtets bemærkninger.

Fårup Sø er i recipientkvalitetsplanen målsat som sø, der i begrænset mængde tillades påvirket af spildevandstilførsel eller andre påvirkninger (C_1).

Desuden er der fastlagt en skærpet målsætning A_2 , som er gældende for søer, der skal kunne anvendes til badning og lignende. Opfyldelse af målsætningerne skal derfor sikres i videst muligt omfang.


Amtets afgørelse.

Der meddeles tilladelse til udledning af overfladevand til Fårup Sø som anført på udledningsskema:

UDLEDNINGSSKEMA

Udledning af separat overfladevand fra Skolehjemmet Fårupgård.

Udløbsnr.: U1, U2 og U3
 Afstrømningsområde: Grejs Å
 Recipient: Fårup Sø
 Recipientmålsætning: A₂, C₁
 Maks. udledning: 76 l/sek
 Rensning: sandfang



Bemærkninger: Der må ikke være synlige
 oliespor i afløbet.


Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at recipientkvalitetsplanens målsætninger kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan amtet kræve tilladelsen revideret.

Ankevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljøstyrelsen gennem amtet af den, til hvem afgørelsen er rettet, embedslægeinstitutionen, enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 74, stk. 2-7.

Afgørelsen vil blive offentligt bekendtgjort, og klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for bekendtgørelsen, der vil finde sted i Vejle Amts Folkeblad og Jelling Avis.

Med venlig hilsen


 Svend Aage Sørensen

Kopi til:

Jelling Kommune
Teknisk Forvaltning
Fårupvej 10
7300 Jelling

Embedsløgeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Arbejdstilsynet
Hjulmagervej 8
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K

Danmarks Sportsfiskerforening
v/Børge Christensen
Worsåesgade 1
7100 Vejle

MK
SOC (Merete Overgård 1534)
VKA
Ref. i UTM
2 til spv. reg.