

Egtved kommune  
Tybovej 26040 EgtvedDato **24 JUNI 1988**

J.nr.

8-73-24-605-4-88 txt. 553

Dok.nr./Disk

ESA/dbo

Sagsbeh.

Erik Salling  
Lokal nr. 5503**Tilladelse til udledning af overfladevand fra "Bassin 3" i Nørup.**

Ved skrivelse af 15. april i år har Egtved kommune anmodet om en udtalelse til anlæg af en afløbsledning til afledning af overfladevand fra matr.nr. 24 n m. fl. Engelsholm Hovedgård, Nørup.

Af det fremsendte materiale fremgår endvidere, at der på matr.nr. 1<sub>3</sub>t ibdm. anlægges et regnvandsbassin/forsinkelsesbassin på 1280 m<sup>3</sup>. Bassinet er dimensioneret for 1 overbelastning hvert 10. år og et maximal afløb på 15 l/sek. Regnvandsmængden fra oplandet, der er på 11,7 ha, neddrøles via bassinet til en middelfaststrømning på 1 l/sek. pr. ha svarende til 12 l/sek. i udløbet.

Amtskommunens bemærkninger

Det drænsystem, der påregnes benyttet til afløbet fra bassinet udmunder i Engelsholm Sø, som er beliggende i afstrømningsområdet Vejle å.

Hvad angår rørledningen fra boligområdet og frem til bassinet (strækning K 10 - U), har amtskommunen ingen bemærkninger. Etableringen af bassinet giver ikke anledning til andre bemærkninger, end at det må kræve en tilladelse efter by- og landzoneloven, der imidlertid administreres af Egtved kommune selv.

Med hensyn til udledningen fra bassinet til det bestående drænsystem, skønnes dette ikke at være til hinder for opfyldelsen af den nedenfor liggende Engelsholm Bæks målsætning, der i recipientkvalitetsplanen er målsat B<sub>3</sub>. Udledningen af overfladevand fra bassinet kræver imidlertid tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 18.

Amtskommunens afgørelse

Amtskommunen meddeler herved tilladelse til udledning af overfladevand fra "Bassin 3" i Nørup, med 12 l/sek. til bestående drænledning, der er i forbindelse med Engelsholm Sø. Udledningen er beskrevet på bilag 1 og vist på bilag 2.

Tilladelsen er givet på betingelse af, at bassinet i fornødent omfang renses for slam, så bundfældige stoffer tilbageholdes og ikke kommer ud i vandløbet og søen.

Tilladelsen til udledning af overfladevand er endvidere givet under forudsætning af, at recipientkvalitetsplanens målsætninger kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan amtskommunen kræve tilladelsen revideret.

### Ankevejledning.

Afgørelsen kan påklages til Miljøstyrelsen gennem amtskommunen af den, til hvem afgørelsen er rettet, Embedslægeinstitutionen, enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 74, stk. 2-7.

Afgørelsen vil blive offentligt bekendtgjort, og klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for bekendtgørelsen, der vil finde sted i Vejle Amts Folkeblad, Kolding Folkeblad og Egtved Posten.

Med venlig hilsen

Erik Salling

### Kopi til:

Embedslægeinstitutionen  
Vedelsgade 17 A  
7100 Vejle

Miljøstyrelsen  
Strandgade 29  
1401 København K

Arbejdstilsynet  
Hjulmagervej 8  
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening  
Frederiksberg Runddel 1  
2000 København V

Danmarks Sportsfiskerforbund  
v/Børge Christensen  
Worsåesgade 1  
7100 Vejle

R  
FK  
MK  
Ref i UTM  
2 til spv. reg.

VEJLE AMTSKommUNE

Egtved kommune

Kloakopland nr: Bassin 3, Nørup

Afstrømningsområde: Vejle å

Vandløb:

RECIPIENT:Engelsholm Sø

RECIPIENTKVALITETSMÅLSÆTNING:

UDLEDNING FRA OVERLØBSBYGVÆRKER/SEPARAT OVERFLADEVANDSUDLEDNING:

Udløbsnr.	Art udledn.	Rensning	Max. udledning l/s	Bemærkninger
	SE	R +S + O	12	

## GENERELT:

Tilladelserne til udledning af overfladevand er givet under forudsætning af, at recipientkvalitetsplanens målsætninger kan overholdes. Er dette ikke tilfældet kan amtskommunen kræve tilladelserne revideret.

## SYMBOLFORKLARING:

## ART UDLEDNING:

OV = Overløbsbygværk  
SE = Separat overfladevandsudledning

## RENSNING:

- = Ingen rensning  
R = Rist  
S = Skumbrædt  
B = Bundfældning  
O = Olieudskiller  
A = Andet



# VEJLE AMTSKommUNE

Forvaltningen for teknik og miljø  
Damhaven 12 · 7100 Vejle · Telf. 05835333

Journal nr.:

8-73-24-605-4-88

Bilag nr.:

2

Signaturer:

- ← Godkendt udløb af overfladevand
- ← Godkendt udløb fra overfaldsbygværk
- ← Godkendt spildevandsudløb

Udsnit af GI-kort

1213 IV NØ og SØ

Mål:

1:25.000

Bassin 3, Nørup

Reproduceret med Geodætisk  
Instituts tilladelse (A 86).

