



Egtved Kommune
Teknisk Forvaltning
Tybovej 2
6040 Egtved

E-mail: post@egtved.dk

Dato
28. april 2006

Sagsbehandler
Erik Salling

Brev
Es06067

Journal nr.
8.73.22-136

Nedlæggelse af Nørup Renseanlæg og tilladelse til (nød-)overløb fra nyt sparebassin

Den 4. april i år har Krüger A/S fremsendt en række ansøgninger i forbindelse med etableringen af en transportledning fra Randbøldal og frem til Haraldskær Renseanlæg. En af disse ansøgninger omfatter nedlæggelsen af Nørup Renseanlæg og ombygning af procestanken til sparebassin.

Nedlæggelsen er projekteret til at ske ved, at spildevandet i Ny Nørup kobles fra og afledes/pumpes direkte til Haraldskær Renseanlæg. Den nuværende procestank ombygges herefter til et sparebassin på ca. 600 m³. Sparebassinet tjener som buffer for den nye pumpestation, der etableres i Ny Nørup.

Fra sparebassinet pumpes overløbene via en ny pumpestation, tilbage til Ny Nørup. Sparebassinet har nødoverløb til Vejle Å via Nørup Renseanlægs hidtidige overløbsledning. Beregningsmæssigt påregnes der at forekomme 2-3 overløb pr. år svarende til ca. 1.000 m³.

Den 25. april i år er der modtaget en udbudstidsplan for projektets anlægsarbejder.

Amtets bemærkninger:

I Spildevandsplanen er der i forbindelse med "Tillæg for transportsystem Randbøldal-Haraldskær" angivet en tidsplan, der siger udførelse i år 2004-2005.

Den seneste tidsplan angiver nu at projektet strækker sig fra primo 2006 og frem til ultimo 2007. Der er herefter en forventning om, at Nørup Renseanlæg vil være nedlagt omkring slutningen af oktober måned 2007.

Nørup Renseanlæg

Med en nedlæggelse på dette tidspunkt, må det formodes at den påkrævede udbygning af Haraldskær Renseanlæg vil være om ikke afsluttet så dog så tæt på, at der ikke skulle opstå problemer med afledningen af spildevandet fra Nørup Renseanlæg og Randbøldal Renseanlæg.

På den baggrund er der ikke problemer med den foreslåede nedlæggelse af Nørup Renseanlæg (anlæg nr. 605-0001). Umiddelbart efter nedlæggelsen skal dette meddeles den på dette tidspunkt værende tilsynsmyndighed.

Ombygning af procestank til sparebassin

En ombygning af renseanlæggets hidtidige procestank, til fremover at kunne fungere som sparebassin for den nye pumpestation i Ny Nørup, giver ikke anledning til bemærkninger.

Derimod kræver en ændring af renseanlæggets overløbsledning til udløbsledning for nødoverløb fra det kommende sparebassin en tilladelse efter §15 i Miljøministeriets Lovbekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999.

AFGØRELSE

Der meddeles herved efter bekendtgørelsen tilladelse til (nød-)overløb, og dermed udledning, af opspædet spildevand til Vejle Å fra sparebassinet ved Schæferhusvej 1A i Nørup. Nødoverløb sker som angivet og vist i efterfølgende **udledningsskema** med tilhørende **vilkår**.

UDLEDNINGSSKEMA

Sparebassin: Schæferhusvej 1A, Nørup, 7182 Bredsten

Nødoverløb, udløbsnummer: HU1

Afstrømningsområde: Vejle Å

Recipient: Vejle Å

Medianmin.vandføring: 145 l/sek.

Recipientmålsætning: B2

Bassin volumen: Min. 600 m³

Maks. (nød-)overløb pr. år: $n \leq 3$

Rensning: 10 mm rist



© Kort- og Matrikelstyrelsen

Bemærkninger: Der må ikke være synlige spor i eller fra overløbet

VILKÅR

Tilladelsen er givet på betingelse af, at det nødvendige bassinvolumen er til stede. Sparebassinet skal i fornødent omfang være selvrensende og holdes oprenset for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med ud i overløbsledningen og dermed ud i Vejle Å.

Nødoverløbet skal sikres med en rist med en maksimal risteafstand på 10 mm. Regulerings- og/eller afspærringsanordning skal forefindes, så sparebassinet kan anvendes til opsamling af spildevand ved forureningsuheld.

De angivne maksimale tre (nød-)overløb om året skal overholdes som et gennemsnit af de til enhver tid værende seneste tre år. I tilfælde af manglende overholdelse skal der senest 6 måneder efter konstateringen iværksættes afhjælpning heraf.

Nødoverløbet/afløbet skal forsynes med en overløbstæller, der som minimum skal forsynes med en datalogger så der kan registreres tidspunkt og varighed af overløb (antal overløb), samt overløbsmængden. Inden hvert års 1. februar skal overløbsdata fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Tilladelsen er endvidere givet under forudsætning af, at Regionplanens målsætning for Vejle Å kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING og søgsmål ved domstolene

Der kan i medfør af Miljøbeskyttelsesloven § 91 og 98 klages over afgørelsen af Dem, Embedslægeinstitutionen og enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens § 99.

Der er ikke vurderet behov for at foretage annoncering af afgørelse, da der er tale om så markante forbedringer af udledningerne i forbindelse med nedlæggelsen af Nørup Renseanlæg.

Klagefristen er 4 uger og udløber den 29. maj 2006. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og materialet, der er indgået i sagens bedømmelse. De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked hvis der er modtaget klager over afgørelsen. Hvis amtets afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden den 31. oktober 2006.

ANDET

Tilsynsmyndighed:

Vejle Amtsråd er frem til udgangen af 2006 tilsynsmyndighed og fra 1. januar 2007 er det Staten, der er tilsynsmyndighed med overløb fra sparebassinets.

Amtets bemærkninger:

Udledningen op til to-tre gange om året af kraftigt opspædet spildevand fra sparebassinets overløb skønnes ikke, at hindre opfyldelsen af Regionplanens målsætning for Vejle Å.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

Krüger A/S
Klamsagervej 2-4
8230 Åbyhøj

E-mail: ada@kruger.dk

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

E-mail: mst@mst.dk

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

E-mail: vej@vej.eli.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

E-mail: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

E-mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37 1.sal
1553 København K

E-mail: mail@fiskeriforening.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg

E-mail: info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

2 til spv.reg.
TKK
VAN/MLA