



Egtved Kommune
Teknisk Forvaltning
Tybovej 2
6040 Egtved

Dato
9. maj 2003

Sagsbeh.
Erik Salling

Dok nr./ Disk
ES/iep
097-2003.doc

Journal nr.
8-73-22-605-3-03

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Randbøldal Bæk

Den 11. marts 2003 har DAI Gruppen A/S, på vegne af Egtved Kommune, søgt om tilladelse til udledning af reduceret regnvand til Randbøldal Bæk fra et nyt regnvandsbassin.

Af sagens materiale fremgår det, at

- der er tale om regnvandsafledning fra opland I1 og I2 på ureduceret i alt 7,2 ha og reduceret 1,8 ha,
- der i alt afledes ca. 200 l/sek.,
- der påregnes etableret et forsinkelsesbassin på effektivt 171 m³,
- afløbet vil ske til Randbøldal Bæk med maksimalt 7,2 l/sek., samt
- der beregningsmæssigt vil kunne ske overløb fra forsinkelsesbassinet maksimalt to gange om året ($n \leq 2$).

AMTETS AFGØRELSE

Aflødningen af regn- og overfladevand kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 753 af 25. august 2001. Der meddeles herved, i henhold til lovens § 28 tilladelse til:

- Reduceret udledning af regn- og overfladevand til Randbøldal Bæk fra oplandene I1 og I2 via et forsinkelsesbassin på effektivt minimum 171 m³ via et nyt udløb betegnes IU6 i Spildevandsplanen.
- Højest to overløb om året fra forsinkelsesbassinet ($n \leq 2$).

Efterfølgende er der i udledningsskema og vilkår vist og beskrevet den tilladte udledning til Randbøldal Bæk.

UDLEDNINGSSKEMA

Regn- og forsinkelsesbassin, beliggende Dalen i Randbøldal

Udledningsnummer: IU 6
Udledning fra opland: I1 og I2
Oplandsareal - ureduceret: 7,2 ha
- reduceret: 1,8 ha

Afstrømningsområde: Vejle Å
Recipient: Randbøldal Bæk
Medianmin. vandføring: 3 l/sek.
Recipientmålsætning: Generel

Bassinvolumen: Effektivt min. 171 m³
Maks. samlet afløb: 7,2 l/sek.
Maks. antal bassinoverløb: $n \leq 2$
Rensning: Bundfældning, sandfang
og rist

Bemærkning: Der må ikke
være synlige spor af olie i eller fra udledningen.



© Kort- og Matrikelstyrelsen

VILKÅR

Tilladelsen til udledning via udløb IU6 til Randbøldal Bæk er givet på betingelse af,

- at der etableres et forsinkelsesbassin med et effektivt volumen på minimum 171 m³, samt (ved vådbassin) minimum 10 m³ vådvolumen,
- at det tilledte flow på ca. 200 l/sek. via forsinkelsesbassinet reduceres til et samlet afløb på maksimalt 7,2 l/sek. og med maksimalt to overløb pr. år, $n \leq 2$, samt
- at afløbet sikres med en rist med risteafstand maksimalt 10 mm.

Bassin, skal i fornødent omfang oprenses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med ud i afløbet og dermed ud i Randbøldal Bæk. Regulerings- og/eller afspæringsanordning skal forefindes, således at bassinet kan anvendes til opsamling ved forureningsuheld.

Det angivne maksimale antal overløb fra forsinkelsesbassinet $n \leq 2$ skal overholdes som et gennemsnit af de til enhver tid værende seneste tre år I tilfælde af manglende overholdelse, skal der senest 6 måneder efter konstateringen iværksættes en afhjælpning heraf.

Til registrering og dokumentation af overløbshændelserne skal forsinkelsesbassinets overløb forsynes med overløbstæller, der kan registrere overløbstidspunkt og varighed. Inden hvert års 1. februar skal overløbsdata fremsendes hertil.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning for Randbøldal Bæk og Vejle Å kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan, i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98, klages over afgørelsen af Dem, Embedslægeinstitutionen, enhver med en væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens § 99. Afgørelsen annonceres i Vejle Amts Folkeblad og Kolding Folkeblad tirsdag den 13. maj 2003 og i Egtved Posten onsdag den 14. maj 2003.

Klagefristen er 4 uger, efter Miljøbeskyttelseslovens § 93, og udløber den 11. juni 2003. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Ønskes amtets afgørelse prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter annoncerdatoen 14. maj 2003.

BEMÆRKNINGER

Randbøldal Bæk er i regionplanen ikke målsat, hvorfor en generel målsætning er gældende. Derimod er Vejle Å ved Randbøldal Bæks udløb målsat B2 – levested for laksefisk. Med den reducerede udledning og med beregningsmæssigt højst to overløb pr. år, vurderes udledningen ikke at forhindre opfyldelsen af Randbøldal Bæk og Vejle Å's målsætning.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

DAI Gruppen A/S
Danmarksgade 6
7000 Fredericia

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Danmarks Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37 1.sal
1553 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejlsovej 51, Bygning F
8600 Silkeborg

Friluftsrådet, v/Lars R. Petersen
Bjerrevej 91
8700 Horsens

Danmarks IdrætsForbund
Idrættens Hus
2605 Brøndby

VAN/JAN
SPV/FGH

2 til spv. reg.