

Vejle kommune
Teknisk Forvaltning - Kloak
Kirketorvet 22
7100 Vejle

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Mikkelsrende, Rands Fjord og Vejle Fjord

I e-mail, den 7. juni 2007, har Kloakafdelingen i Vejle Kommune, fremsendt ansøgning om tilladelse til midlertidig oppumpning og udledning af grundvand i forbindelse med kloakering i området Sommerstien, Fjordvej, Strandvej og Høllsmindevej i Høll.

Bortledningen sker dels via sugespidsanlæg, der hvor der nedlægges kloakledninger og dels via filterboringer, hvor der sættes pumpestationer.

Efter tidsplanen skal grundvandsudledningen foregå i følgende perioder:

Rands Fjord:	1. august 2007 til 1. oktober 2007
Mikkelsrende:	1. august 2007 til 1. april 2008
Vejle Fjord:	1 oktober 2007 til 1. april 2008

Udledningen til Vejle fjord sker efter 1. oktober 2007 af hensyn til badesæsonen.

Der vil blive oppumpet med ca. 50 m³/time eller ca. 14 l/s på én lokalitet af gangen. Der bortledes ca. 35.000 m³ i 2007 og 60.000 m³ i 2008.

Kommunes afgørelse

Kommunen vurderer at der ikke skal søges om tilladelse efter vandforsyningslovens § 26 stk. 2 om bortledning/sænkning af grundvandet. Tilladelse til bortledning er ikke nødvendig når sænkningen af grundvand har en varighed på mindre end 2 år, når bortledningen hvert af disse år må antages højst at omfatte 100.000 m³ grundvand, og når der endvidere ikke inden for 300 meter fra sænkingsanlægget findes anlæg til indvinding af grundvand, der efter deres art er omfattet af Vandforsyningslovens § 20.

Kommunen vurderer imidlertid, at der kræves tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til at udlede det oppumpede grundvand til Rands Fjord, Mikkelsrende og til Vejle Fjord.

13. juli 2007

Side: 1/4

J. nr.: 06.11.01-P19-

22-07

Kontaktperson:

Henning Aagaard

Jensen

Lokaltlf.: 76 81 24 45

E-post:

heaje@vejle.dk

Der meddeles hermed tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 til midlertidig udledning af oppumpet grundvand til Rands Fjord, Mikkelsrende og til Vejle Fjord på følgende vilkår:

Vilkår

1. Der må maksimalt oppumpes 100.000 m³ grundvand i området.
2. Det skal sikres at der ikke inden for 300 meter fra oppumpningsstederne findes almene anlæg til indvinding af grundvand.
3. Der må maksimalt udledes de i nedenstående udledningsskema anførte mængder til Mikkelsrende, Rands fjord eller til Vejle fjord.
4. Udledningen til Mikkelsrende må ikke medføre synlige belægninger af jern, sand og silt i vandløbet.
5. I tilfælde af manglende overholdelse af vilkårene, skal der hurtigst muligt iværksættes afhjælpning heraf.
6. Tilladelsen er gældende frem til 1. april 2008, som angivet og vist i udledningsskemaet.

Udledningsskema

Afstrømningsområde:

I 11 Lillebælt

Recipient:

Mikkelsrende (rørlagt til Rands Fjord), Rands Fjords udmunding og Vejle Fjord

Recipientmålsætning:

Mikkelsrende har ingen særskilt målsætning,

Rands Fjords udmunding har generel målsætning for kystvandet

Vejle Fjord har skærpet målsætning, for badevand



Tilladte udledte grundvandsmængder:

Lokalitet	Bortledningstype	Maksimal udledning
Udgravninger til kloakledninger og pumpestationer	Sugespidser, filterboringer	Í alt 14 l/s fordelt på udløb til Mikkelsrende, Rands Fjord eller Vejle Fjord

Tilsyn

Miljøcenter Ribe har tilsyn med at de stillede krav og vilkår overholdes. Unormale forhold skal straks efter konstatering meddeles tilsynet.

Klagevejledning

Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, Sundhedsstyrelsen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil på grund af den midlertidige karakter ikke blive annonceret i dagspressen.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber onsdag den 10. august 2007. En klage skal sendes til Vejle Kommune. Den sendes herfra videre til Miljøklagenævnet med Kommunens bemærkninger. De vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

Bemærkninger

Det tidligere Børkop kommune, har i 2005 fået tilladelse til en tilsvarende midlertidig udledning af oppumpet grund, også som følge af kloakeringsarbejde i sommerhusområdet. Disse grundvandsudledninger gav ikke problemer af nogen art. For at undgå at genere eventuelle badegæster ved Høll, vil grundvandsudledningen til Vejle Fjord foregå fra oktober, dvs. uden for den normale badesæson. Det vurderes, at udledning ikke vil hindre opfyldelsen af recipienternes målsætning og kvalitetskrav.

Venlig hilsen

Henning Aagaard Jensen
civilingeniør

Kopi til:

Miljøcenter Ribe

Sorsigvej 35

6760 Ribe

E-mail: post@rib.mim.dk

Sundhedsstyrelsen

Embedslægeinstitutionen Syddanmark

Sorsigvej 35

6760 Ribe

E-mail: syd@sst.dk

Danmarks Fiskeriforening

H.C. Andersens Boulevard 37, 1. sal

1553 København K.

E-mail: mail@fiskeriforening.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Vejlsøvej 51, Bygning F

8600 Silkeborg

E-mail: info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund

Worsåesgade 1

7100 Vejle

E-mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Naturfredningsforening

Masnedøgade 20

2100 København Ø

E-mail: dn@dn.dk

Lokalforen.: u.e.romer@stofanet.dk

tanggaard@mail.tele.dk

westy@jellingnet.dk

Spildevandsreg.