



Vejle Å

Andreas Helgstrand
Lihmskovvej 23
7182 Bredsten

Tybovej 2
6040 Egtved
Tlf.: 76 64 11 11
Fax: 75 55 26 26
Giro: 5 40 75 83

Dato: 19-04-2006

Ref.: mh

Dok.navn: Forbedret rensning

J.nr.: 06.11.01K08

Tilladelse til etablering af et biologisk minirensningsanlæg på ejendommen Lihmskovvej 23, 7100 Vejle.

Egtved Kommune har d. 7. april 2006 modtaget en ansøgning om etablering af et minirensningsanlæg for husspildevand på ejendommen Lihmskovvej 23, matrikel nr.19 B, Lihme By, Nørup.

Etablering af et minirensningsanlæg for husspildevand kræver godkendelse ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

ANSØGNING

Minirensningsanlægget ønskes placeret på egen grund til bortledning af ejendommens husspildevand. Anlæggets størrelse er på 5 PE og opfylder renskravet SOP.

Det rensede spildevand ønskes afledt til Småkær Bæk.

Ejendommen bliver forsynet med drikkevand fra Lihmskov vankværk.

Der er 5 fastboende på ejendommen.

KOMMUNENS VURDERING

Der bliver etableret et minirenselanlæg til 5 PE med rensklasse SOP.

De er ikke oplysninger om bundfældningstanken, og vi gør opmærksom på kravene til størrelse og form.

Bundfældningstanken skal være på mindst 2 m³ opdelt i mindst 2 kamre.

Det rensede spildevand ønskes afledt til Småkær Bæk, ikke målsat vandløb.

Ejendommen bliver forsynet med drikkevand fra Lihmskov vandværk, som er placeret ca. 400 meter fra ejendommen, så der er ikke problemer med at overholde afstandskravet på 50 meter.

Afstand fra renselanlæg til naboskel er 10 m.

På baggrund af ovenstående vurderer Egtved Kommune, at det er forsvarligt at etablere et biologisk minirensningsanlæg som ansøgt.

Jeg skal gøre opmærksom på at der ikke er krav til en rensklasse SOP (*biologisk rensning og fjernelse af ammoniak og fosfor*) i det område hvor jeres ejendom er placeret, men det er kun godt med den forbedrede rensning.

KOMMUNENS GODKENDELSE

Der meddeles hermed tilladelse til etablering af et minirensningsanlæg på ejendommen Lihmskovvej 23, 7182 Bredsten.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Alt husspildevand skal passere en bundfældningstank, inden det ledes til minirensningsanlægget. Bundfældningstanken skal være opdelt i mindst 2 kammer med et minimum volumen på 2 m³.
2. Tagvand og andet overfladevand må ikke afledes til bundfældningstanken og minirensningsanlægget.
3. Bundfældningstanken og minirensningsanlægget skal udføres i henhold til DS 440. Minirensningsanlægget skal drives i henhold til vejledningen fra Miljøstyrelsen nr. 4, 1999 "Typegodkendelsesordning for minirenselanlæg".
4. Nedlægning af kloakrør og etablering af minirensningsanlægget skal udføres af en autoriseret kloakmester.
5. Bundfældningstanken skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt, og indholdet skal bortskaffes i overensstemmelse med Egtved Kommunes regler herfor.
6. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.
7. Senest 14 dage efter modtagelse af denne tilladelse skal der til kommunen fremsendes en erklæring med kloakmesterens underskrift.

KLAGEVEJLEDNING

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Et eventuelt sagsanlæg skal i følge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.

Med venlig hilsen

Michael Holm
Miljø og naturteknolog
76641154
micho@egtved.dk

Kopi af brevet er sendt til:

Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle, Vejleamt@vejleamt.dk

Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17A, 7100 Vejle, vej@vej.eli.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk

Kloakmester Henrik Thomsen, Søbakken 17, 7182 Bredsten