



Vejle A



Frank Damgaard  
Ribevej 136  
7100 Vejle

SPV/  
ES

Modtaget  
07 marts 2006  
Vejle amtsråd

Tybovej 2  
6040 Egtved  
Tlf.: 76 64 11 11  
Fax: 75 55 26 26  
Giro: 5 40 75 83

Dato: 15-03-2006

Ref.: mh

Dok.navn: Forbedret rensning

J.nr.: 06.11.01K08

**Tilladelse til etablering af et biologisk minirensningsanlæg fra BOKUBE på ejendommen Ribevej 136, 7100 Vejle.**

Egtved Kommune har d. 8. marts 2006 modtaget en ansøgning om etablering af et Biokube minirensningsanlæg for husspildevand på ejendommen Ribevej 136, matrikel nr.13 A, Rugsted By, Ødsted.

Etablering af et minirensningsanlæg for husspildevand kræver godkendelse ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

**ANSØGNING**

Minirensningsanlægget ønskes placeret på egen grund til bortledning af ejendommens husspildevand. Anlæggets størrelse er på 5 PE og opfylder renskravet SO.

Der bliver etableret en ny bundfældningstank. Tanken har et volumen på 2 m<sup>3</sup>, og den er opdelt i 3 kamre.

Det rensede spildevand ønskes afledt til Fyle Bæk.

Ejendommen bliver forsynet med drikkevand fra egen boring.

Der er 5 fastboende på ejendommen.

Modtaget  
17 MRS. 2006  
Vejle amtsråd

8-746-99

## **KOMMUNENS VURDERING**

Der bliver etableret et 5 PE SO anlæg fra Biokube. Samtidig bliver den gamle septiktank erstattet af en ny bundfældningstank, som opfylder gældende krav.

Det rensede spildevand ønskes afledt til Fyle Bæk, B3-målsat (vandløb for ål, gedde, aborre og karpfisk). Det må det også gerne, da vandet bliver rensat for ammoniak inden det ledes til vandløbet.

Ejendommen bliver forsynet med drikkevand fra egen boring, som er placeret ca. 5 meter øst for gården, og ca. 35 meter fra det biologiske minirensningsanlæg, så der er ikke problemer med at overholde afstandskravet på 15 meter til en drikkevandsboring som forsyner en enkelt ejendom, og 50 meter til en boring som forsyner mindst 10 ejendomme.

På baggrund af ovenstående vurderer Egtved Kommune, at det er forsvarligt at etablere et biologisk minirensningsanlæg som ansøgt.

## **KOMMUNENS GODKENDELSE**

Der meddeles hermed tilladelse til etablering af et 5 PE SO minirensningsanlæg fra Biokube på ejendommen Ribevej 136, 7100 Vejle.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:


1. Alt husspildevand skal passere en bundfældningstank, inden det ledes til minirensningsanlægget. Bundfældningstanken skal være opdelt i mindst 2 kammer med et minimum volumen på 2 m<sup>3</sup>.
2. Tagvand og andet overfladevand må ikke afledes til bundfældningstanken og minirensningsanlægget.
3. Bundfældningstanken og minirensningsanlægget skal udføres i henhold til DS 440. Minirensningsanlægget skal drives i henhold til vejledningen fra Miljøstyrelsen nr. 4, 1999 "Typegodkendelsesordning for minirensningsanlæg".
4. Nedlægning af kloakrør og etablering af minirensningsanlægget skal udføres af en autoriseret kloakmester.
5. Bundfældningstanken skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt, og indholdet skal bortskaffes i overensstemmelse med Egtved Kommunes regler herfor.
6. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.
7. Senest 14 dage efter modtagelse af denne tilladelse skal der til kommunen fremsendes en erklæring med kloakmesterens underskrift.

## KLAGEVEJLEDNING

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Et eventuelt sagsanlæg skal i følge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.

Med venlig hilsen



Michael Holm  
Miljø og naturteknolog  
76641154  
micho@egtved.dk

Kopi af brevet er sendt til:

Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle, [Vejleamt@vejleamt.dk](mailto:Vejleamt@vejleamt.dk)

Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17A, 7100 Vejle, [vej@vej.eli.dk](mailto:vej@vej.eli.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Højen Maskinstation A/S, Baunholtvej 39, Højen, 7100 Vejle

Modtaget

17 MRS. 2006

Vejle amtsråd