

VEJLE AMT

Forvaltningen for Teknik og Miljø



DAMHAVEN 12
7100 VEJLE
TELF 05 83 53 33

Vejle Amt
Forvaltningen for Teknik og Miljø
Damhaven 12

7100 Vejle

Dato	J.nr.	Dok.nr. Disk	Sagsbeh.
2 8 JUNI 1989	9-03-3-532-1-89	ESA/iep 1270	Erik Salling Lokal nr. 5503

Tilladelse til udledning af vejvand fra landevej 532, i forbindelse med kanaliseringsanlæg i Give

Ved fremsendelse af projekt den 21. juni i år har Vejle Amt, Vejkontoret, søgt om tilladelse til udledning af vejvand fra landevej 532, Tykhøjet - Give, på strækningen km 29,0-29,4 i forbindelse med en kanalisering ved Østerhovedvej/Torvegade i Give.

I projektet er der forudsat at afvandingen sker ureduceret til 2 bestående rørledninger, der begge udgør den nuværende vejs afvanding.

Amtets bemærkninger

De rørledninger og grøfter, der er inddraget i projektet er ikke i recipientkvalitetsplanen målsat. Recipienten Bæksgård Bæk hvortil udledningerne sker, er på det nærmeste sted målsat D og afvandingen af vejarealerne skønnes ikke at være til hinder for opfyldelsen af vandløbets målsætning.

Amtets afgørelse


Amtet meddeler herved tilladelse til udledning af overfladevand til bestående rørledninger og grøfter, fra landevej 532's km 29,0-29,4 samt vejtilslutningerne fra Østerhovedvej og Torvegade i Give i forbindelse med nyt kanaliseringsanlæg, som efterfølgende beskrevet og vist.

UDLEDNINGSSKEMA

Udledning fra kanaliseringsanlæg i Give

Kloakopland:	Give
Afstrømningsområde:	Skjern Å
Recipient:	Bæksgård Bæk
Maks. udledning 1:	16 l/sek.
Maks. udledning 2:	17 l/sek.
Rensning:	Rist + sandfang

Bemærkninger: Der må ikke være synlige oliespor i afløbet.



Tilladelsen er givet på betingelse af, at der inden udløbet etableres en sand- og bundfældningsbrønd, der i fornødent omfang renses for sand og slam, så bundfældige stoffer tilbageholdes og ikke kommer ud i rørledninger og vandløb.

Det er i tilladelsen forudsat, at vejmyndigheden selv underretter ledningsejere og berørte lodsejere.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at recipientkvalitetsplanens målsætninger kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan amtet kræve tilladelsen revideret.

Ankevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljøstyrelsen gennem amtet af den, til hvem afgørelsen er rettet, embedslægeinstitutionen, enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 74, stk. 2-7.

Afgørelsen vil blive offentligt bekendtgjort, og klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for bekendtgørelsen, der vil finde sted i Vejle Amts Folkeblad og Give/Thyregod Avis.

Med venlig hilsen

Erik Salling

Kopi til:

Give Kommune
Rådhusbakken 9
7323 Give

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Arbejdstilsynet
Hjulmagervej 8
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

MK
Ref. i UTM
2 til spv.reg.