



Vejle Amt
Teknik og Miljø
Damhaven 12

7100 Vejle

Damhaven 12
7100 Vejle
Telf. 75 83 53 33
Direkte nr.:
75 72 31 44 + lok.

Dato	J.nr.	Dok.nr. Disk.	Sagsbeh.
25. marts 1994	8-73-22-611-1-94	ES/dbo 059.94	Erik Salling Lokal 5418

Tilladelse til udledning af vejvand fra landevej 532, i forbindelse med anlæggelse af dobbeltrettet cykelsti mellem Farre og Give.

Ved fremsendelse af projekt den 21. februar i år har Vejle Amt, Vejevæsenet, søgt om tilladelse til udledning af vejvand fra landevej 532, Tykhøj - Give, på strækningen km. 25.990 - 29.200 i forbindelse med etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs vejens vestside (venstre vejside).

Af projektmateriale fremgår det, at afvandingen søges foretaget til eksisterende grøfter og rørledninger, der også i dag indgår i den nuværende vejs afvanding. Udledningerne af overfladevand kræver udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

AFGØRELSE

Der meddeles herved, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af overfladevand til bestående grøfter og rørledninger, fra landevej 532's km. 25.990 - 29.200 Farre - Give, i forbindelse med anlæggelse af en dobbeltrettet cykelsti langs vejens vestside.

Tilladelsen omfatter 5 udledninger til eksisterende grøfter og rørledninger, som efterfølgende beskrevet og vist.

Forts...

UDLEDNINGSSKEMA

Udledning fra landevej 532, km. 25.990 - 29.200

Farre - Give

Afstrømningsområde: Omme Å

Udledning 1: St. 25.990
Recipient: Åben grøft/Farre Bæk
Afvanding: Strækning 25.990 - 26.820
Maks. udledning: 16,3 l/sek
Udløb: Eks. vejgrøft,
vejens venstre side
Rensning: Rist + sandfang

Udledning 2: St. 27.230
Recipient: Privat åben grøft
Afvanding: Strækning 26.820 - 27.410
Maks. udledning: 11,4 l/sek
Udløb: Eks. ø 400 mm rørledning,
vejens højre side
Rensning: Rist + sandfang

Udledning 3: St. 27.420
Recipient: Privat åben grøft
Afvanding: Strækning 27.410 - 27.760
Maks. udledning: 6,8 l/sek
Udløb: Eks. ø 400 mm rørledning,
vejens højre side
Rensning: Rist + sandfang


Udledning 4: St. 27.950
Recipient: ø 175 mm rørledning
Afvanding: Strækning 27.760 - 28.740
Tilledning til bassin: 20,7 l/sek
Forsinkelsesbassin: St. 27.860
Maks. udløb fra bassin: 5,0 l/sek
Afløb: Ny brønd + ø 80 mm pvc-ledning,
vejens venstre side
Rensning: Rist + sandfang

Afstrømningsområde: Skjern Å

Udledning 5: St. 29.070
Recipient: Bæksgård Bæk
Afvanding: Strækning 28.740 - 29.160
Maks. udledning: 24,0 l/sek
Udløb: Eks. ø 200 mm rørledning,
vejens venstre side
Rensning: Rist + sandfang

Bemærkninger: Der må ikke være synlige oliespor i eller fra afløbene.

Forts...



VILKÅR

Tilladelsen er givet på betingelse af, at der inden udløbene etableres en sand- og bundfældningsbrønd, der i fornødent omfang renses for sand og slam, så bundfældige stoffer tilbageholdes og ikke kommer ud i rørledninger, grøfter og vandløb.

For udligningsbassinet gælder tilsvarende, at det skal oprensnes for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med ud i afløbsledningen.

Det er i tilladelsen forudsat, at vejmyndigheden selv underretter ledningsejere og berørte lodsejere.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at recipientkvalitetsplanens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan amtet kræve hele eller dele af tilladelsen revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, Give Kommune, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad og Give/Thyregod Avis mandag den 28. marts 1994.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber den 25. marts 1994. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Forts...

Hvis amtets afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annoncedatoen den 26. september 1994.

BEMÆRKNINGER

Opmærksomheden henledes på, at der ved fire af udledningerne er tale om ureducerede udledninger. Dette kan på et senere tidspunkt give anledning til øget drifts- og vedligeholdelsesbidrag, ved benyttelse af de eksisterende afløbsledninger og grøfter, såfremt der ikke forinden foretages en ned-drosling inden udløb fra vejanlæg. Specielt udledning 5 bidrager med en forholdsvis stor afledning i forhold til oplandet.

Under forudsætning af, at der ikke er modtaget klager ved udløbet af nærværende tilladelses klagefrist, **ophører** senest ved ibrugtagningen af **udledning 5**, tilladelsen til udledning af maks. 16 l/sek (udledning 1) som meddelt i tilladelse af 28. juni 1989.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

Give Kommune
Rådhusbakken 9
7323 Give

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Forts...

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Arbejdstilsynet
Hjulgagervej 8
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Dansk Fiskeriforening
Studiestræde 3
1455 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vroldvej 196
8660 Skanderborg

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Reventlovsgade 14
1651 København V

HKA
FVA
3 til spv. reg.