



# GIVE KOMMUNE

RÅDHUSBAKKEN 9  
7323 GIVE  
~~73575080500~~  
TLF. 79 71 10 00

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
GIRO 6 00 98 67  
PBS nr. 01 05 33 29  
FAX 79 71 11 95 - 79 71 11 96

Erling Jørgensen  
Østerhovedvej 25  
7323 Give

TEKNISK FORVALTNING

*OMME Å*

Dato  
20. december 1995

J.nr.  
06.11.01

Dok.nr.  
58ØSTHV.V.DOC

Sagsbeh.  
Carl Jørgensen/ase  
Direkte tlf: 79711158

## Tilladelse til afledning af husspildevand

Der gives hermed tilladelse til afledning af husspildevand, fra Østerhovedvej 25, som vist på vedlagte skitse.

Afledningen skal ske ved at al spildevand fra beboelsen ledes til en ny trikstank på mindst 2 m<sup>3</sup>, og derfra videre til vandførende dræn, der går til vandløb med udløb i Farre bæk.

Betingelser for tilladelsen er:

1. Arbejdet skal udføres i henhold til Dansk Ingeniørforenings normer, og skal laves af en autoriseret kloakmester, der indsender kloakattest ved arbejdets afslutning.
2. Tilslutningen til det eksisterende dræn skal laves på en sådan måde, at jorden kommer til at virke som en slags sandfilter, mellem afløbet og drænet.

Tilladelsen er givet efter § 14 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994.

Med venlig hilsen  
*Carl H. Jørgensen*  
Carl Hannerup Jørgensen  
teknisk assistent

Modtaget

21 DEC. 1995

Vejle amtsråd

Vedlagt: Kortudsnit og situationsplan  
Kopi til: Vejle Amt til orientering

*8-74-6-611-19-95*

