



Ole Hansen
Dørkenvej 21
7323 Give

TEKNISK FORVALTNING

Skjema 2

Dato	J.nr.	Dok.nr.	Sagsbehandler
• 4. juni 1996	06.11.01	58Dørkv	Carl Jørgensen Direkte tlf. 79711158

Tilladelse til afledning af spildevand fra Dørkenvej 21

Der gives hermed tilladelse til afledning af spildevand, fra Dørkenvej 21, som vist på vedlagte situationsplan, dateret den 4. juni 1996.

Al spildevand fra beboelse skal ledes gennem en tokammertank på mindst 2 m³.

Fra tokammertanken ledes vandet til unavngivet vandløb der ender i Brande Å.

Betingelser for tilladelsen er:

- Al afløbsarbejdet skal udføres i henhold til Dansk Ingeniørforrenings normer, og skal laves af en autoriseret kloakmester
- Ved arbejdets afslutning skal den autoriserede mester, der har udført arbejdet, attestere situationsplanen og returnere denne til Give Kommune.
- Afledningen til vandløbet skal ske som gennemsvivning gennem jorden.

Tilladelsen er givet efter § 14 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994.

Med venlig hilsen

Carl H. Jørgensen
Carl H. Jørgensen
teknisk assistent

Modtaget


5 JUNI 1996

Vejle amtsråd

Vedlagt: Situationsplan, samt kortudsnit i 1:10000

Kopi til: Vejle Amt til orientering, samt Kloakmester Arne Madsen.

8 24 6 11 10-96



UDFØRT AF:
 UNDERSKRIFT AF AUTORISERET KLØBEMESTER.

OLE HANSEN
 DØRHENNET 21

UDSIVNING Gennem JORDEN

EKS AFLØB.

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL
 AFLEDNING AF SPILDEVAND.

4. JUNI 1996.

ARNE MADSEN

Entrepreneur

Poppelvej

7323 Give - (08) 73 1359

