



Birthe Pedersen
Bakkelyvej 11
Bæksgård
7323 Give

TEKNISK FORVALTNING

Modtaget

31 Jan. 1996

Vejle amtsråd

Skjern A°

Dato
30. januar 1996

J.nr.
Bakkelyvej 11

Dok.nr.
58baklv.doc

Sagsbehandler
Carl Jørgensen
Dir. tlf. 79711158

Tilladelse til udledning af spildevand

Der meddeles hermed tilladelse til afledning af husspildevand fra Bakkelyvej 11, som vist på vedlagte tegning.

Al spildevand fra beboelsen ledes gennem en bundfældningstank på mindst 2 m³, og derfra gennem et lecafilter videre til Bæksgård Bæk.

Betingelser for tilladelsen:

- Afløbsarbejdet skal udføres i henhold til Dansk Ingeniørforrenings normer, og skal laves af en autoriseret kloakmester
- Eventuel afledning af tagvand skal ske efter inspektionsbrønd og lecafilter.

Der er aftalt at der laves en inspektionsbrønd mellem afløb fra lecafilter og vandløb.

Tilladelsen er givet efter § 14 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994.

Med venlig hilsen

Carl H. Jørgensen
Carl Hannerup Jørgensen
teknisk assistent

Vedlagt: Terrænplan med afløbssystemet indtegnet.
Kortudsnit i 1:50.000

Modtaget

Kopi til: Vejle Amt til orientering.

31 Jan. 1996

Vejle amtsråd

8-74-6-611-2-96

Vejle amtsråd

