

Bent Stephansen  
Klinkenborgvej 5  
Dørken  
7323 Give

**TEKNISK FORVALTNING**

*Skjern Å*

Dato  
16. februar 1996

J.nr.  
06.11.01

Dok.nr.  
58klibv.doc

Sagsbehandler  
Carl Jørgensen  
Direkte tlf. 79711158

**Tilladelse til afledning af husspildevand.**

Der gives hermed tilladelse til afledning af husspildevand, fra beboelse og kontor på Klinkenborgvej 5, som vist på vedlagte afløbsplan, modtaget den 13. februar 1996.

Afledningen skal ske til dræn, der via Lønå Bæk løber til Brande Å.

Al spildevand fra beboelsen ledes gennem eksisterende septiktank, og til afløbet fra denne ledes spildevandet fra toiletet på kontoret.

Derefter ledes det hele gennem ny tokammertank på mindst 2 m<sup>3</sup>, hvorfra det går videre til et eksisterende nedslivningsanlæg, der er lagt ovenover et dræn.

**Betingelser for tilladelsen:**

- Afløbsarbejdet skal udføres i henhold til Dansk Ingeniørforrenings normer, og skal laves af en autoriseret kloakmester, der underskriver underskriver og returner kloakplanen ved arbejds afslutning .

Tilladelsen er givet efter § 14 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994.

Med venlig hilsen

*Carl Hannerup Jørgensen*  
Carl Hannerup Jørgensen  
teknisk assistent

Modtaget

19 FEB. 1996

Vedlagt: Afløbsplan i 1:1000, samt kortudsnit i 1: 10.000  
Kopi til: Vejle Amt Til Orientering.

Vejle amt nr. 8-74-6-611-7-96

MODTAGE

13 FEB. 1996

teknisk forvaltning

DRÆN  
KLINKENBORGVEJ

Eksisterende nedslivning  
ovenover dræntledning

ny septiktank

5 Eksist. Septiktank

# Klinkenborgvej 5

Ansøgning om tilladelse til afledning  
af husspillevand og vand fra toilet i  
kontor.

