



GIVE KOMMUNE

RÅDHUSBAKKEN 9
7323 GIVE
TLF. 79 71 10 00

GIRO 6 00 98 67
PBS nr. 01 05 33 29
FAX 79711195 - 79711196

Børge Kristensen
Haugstrupvej 6
Haugstrup
7173 Vonge

TEKNISK FORVALTNING

Gudenå

Dato
25. marts 1996

J.nr.
06.01.03

Dok.nr.
5862-96.doc

Sagsbehandler
Carl Jørgensen/ase
Dir. tlf. 79711158

Tilladelse til afledning af husspildevand

Der gives hermed tilladelse til afledning af husspildevand fra Haugstrupvej 6, som vist på vedlagte situationsplan dateret den 25. marts 1996.

Al spildevand fra beboelsen ledes gennem en Uponor trekammertank på mindst 2 m³, og derfra videre til nedsivning ca. 10 meter fra Haugstrup Bæk.

Betingelser for tilladelsen er:

- Al afløbsarbejde skal udføres i henhold til Dansk Ingeniørforenings normer, og skal laves af en autoriseret kloakmester.
- Forbindelse mellem trekammertank og nedsivning skal være tætte rør.

Tilladelsen er givet efter § 14 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994.

Med venlig hilsen

Carl Hannerup Jørgensen
Carl Hannerup Jørgensen
teknisk assistent


Vedlagt: Situationsplan, samt kortudsnit i 1:10000
Kopi til Vejle Amt til orientering.

Modtaget

28 MRS. 1996

Vejle amtsråd

8-74-6-611-8-91



Ansøgning om tilladelse til afledning af
husspildevand

25. marts 1996

