



Kolding 19

Teknik og Miljø

Michael Madsen
Østerlundvej 5, Hjelmstrup
6040 Egtved

Tybovej 2
6040 Egtved
Tlf.: 76 64 11 11
Fax: 75 55 26 26
Giro: 5 40 75 83

Dato: 26-01-2006

Ref.: tg

Dok.navn: Forbedret rensning

J.nr.: 06.11.01K08

Tilladelse til etablering af et biologisk minirensningsanlæg fra Kongsted på ejendommen Østerlundvej 5, 6040 Egtved

Egtved Kommune har i 2005 modtaget en ansøgning om etablering af et Kongsted minirensningsanlæg for husspildevand på ejendommen Østerlundvej 5, matrikel nr.8 B, Hjelmstrup By, Egtved.

Etablering af et minirensningsanlæg for husspildevand kræver godkendelse ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

ANSØGNING

Minirensningsanlægget ønskes placeret på egen grund til bortledning af ejendommens husspildevand. Anlæggets størrelse er på 5 PE og opfylder renskravet SOP.

Der bliver etableret en ny bundfældningstank. Tanken har et volumen på 4 m³, og den er opdelt i 3 kammer.

Det rensede spildevand ønskes afledt til eksisterende vandhul.

Ejendommen bliver forsynet med drikkevand fra Bølling Vandværk.

Der er 5 fastboende på ejendommen.

KOMMUNENS VURDERING

Der bliver etableret et 5 PE SOP anlæg fra Kongsted. Samtidig bliver den gamle septiktank erstattet af en ny bundfældningstank, som opfylder gældende krav.

Det rensede spildevand ønskes afledt til eksisterende vandhul. Det må det også gerne, da spildevandet bliver rensat for fosfor.

Ejendommen bliver forsynet med drikkevand fra Bølling Vandværk, så der er ikke problemer med at overholde afstandskravet på 15 meter til en drikkevandsboring som forsyner en enkelt ejendom, og 50 meter til en boring som forsyner mindst 10 ejendomme.

På baggrund af ovenstående vurderer Egtved Kommune, at det er forsvarligt at etablere et biologisk minirensningsanlæg som ansøgt.

KOMMUNENS GODKENDELSE

Der meddeles hermed tilladelse til etablering af et 5 PE SOP minirensningsanlæg fra Kongsted på ejendommen Østerlundvej 5, 6040 Egtved.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Alt husspildevand skal passere en bundfældningstank, inden det ledes til minirensningsanlægget. Bundfældningstanken skal være opdelt i mindst 2 kammer med et minimum volumen på 2 m³.
2. Tagvand og andet overfladevand må ikke afledes til bundfældningstanken og minirensningsanlægget.
3. Bundfældningstanken og minirensningsanlægget skal udføres i henhold til DS 440. Minirensningsanlægget skal drives i henhold til vejledningen fra Miljøstyrelsen nr. 4, 1999 "Typegodkendelsesordning for minirensningsanlæg".
4. Nedlægning af kloakrør og etablering af minirensningsanlægget skal udføres af en autoriseret kloakmester.
5. Bundfældningstanken skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt, og indholdet skal bortskaffes i overensstemmelse med Egtved Kommunes regler herfor.
6. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.
7. Senest 14 dage efter modtagelse af denne tilladelse skal der til kommunen fremsendes en erklæring med kloakmesterens underskrift.

KLAGEVEJLEDNING

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Et eventuelt sagsanlæg skal i følge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.

Med venlig hilsen

Torben Gram
Miljøtekniker
76641206
tftg@egtved.dk

Kopi af brevet er sendt til:

Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle, Vejleamt@vejleamt.dk

Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17A, 7100 Vejle, vej@vej.eli.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk

Højen Maskinstation A/S, Baunholtvej 39, Højen, 7100 Vejle



Torben Gram
<tftg@Egtved.dk>
27-01-2006 08:26

Til "es@vejleamt.dk" <es@vejleamt.dk>

cc

bcc

Journalnr.

Emne SV: Spildevandsudledning

Hej Erik

Østerlundvej 5 er beliggende lige udenfor for oplandet/indsatsområdet til Bølling Bæk. Bølling Bæk er tilløb til Vester Nebel Å. Ejendommen har ikke fået et påbud om forbedret rensning.

Med venlig hilsen Torben

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: es@vejleamt.dk [mailto:es@vejleamt.dk]

Sendt: 26. januar 2006 13:59

Til: tftg@egtved.dk

Emne: Spildevandsudledning

Hej Torben

Du har de sidste dage givet en tilladelse til etablering af minirenseanlæg på Østerlundvej 5.

Jeg savner en oplysning om denne ejendom er beliggende i oplandet til Vejle Å eller Vester Nebel Å. Kan du hjælpe?

Med venlig hilsen

Erik Salling, (ES)

Vejle Amt, Spildevandsgruppen

Damhaven 12, DK 7100 Vejle

Tlf.: 7583 5333, lokalnr. 5418

Tlf. direkte: 7572 3144 - 5418

Vejle Amts officielle e-postadresse er vejleamt@vejleamt.dk