



»Drøm - og gaver sig fort«
Side 1 ud af 4 af Målbet Kvalitet 1998

 **Jelling
Kommune**

Gudenå

Erik Nissen
Mosegårdsvej 4
7300 Jelling

Dato	Afdeling	Journalnr.	Sider
26. maj 2005	Teknik og Miljø	06.01.05	4

Tilladelse til udledning af rensed husspildevand til vandløb, sø eller hav fra ejendommen matrikel nr. 7a, Skovbølling By, Hvejsel beliggende på Mosegårdsvej 4, 7300 Jelling.

Grundlag for afgørelsen:

- Indsendt materiale:** Ansøgningskema for etablering af mini-biologisk renselanlæg med tilhørende situationsplan over ejendommen. Ansøgningen er indsendt til Jelling Kommune af kloakmester, Flemming Gaarde fra Højen Maskinstation, Baunholtvej 39, 7100 Vejle. Anlægget er oplyst til, at være et 5 PE anlæg fra Biocube K/S.
- Beliggenhed:** Ejendommen er en landbrugsejendom med helårsbeboelse, som er beliggende i landzone.
- Jordbundsforhold:** Ejendommens jordbundsforhold består af lerjord.
- Vandforsyning:** Vandforsyningen sker fra egen vandboring, som er beliggende, omkring 60 meter sydvest for minirenselanlægget.
- Recipient:** Afløbet sker via ca. 2 km dræn til et af de øvre vandløb i Gudenå systemet. Vandløbet er et målsat vandløb med målsætning B1 (Gyde og yngelopvækstområde for laksefisk ~ forureningsgrad max. II).
- Vurdering:** Det er ved tilladelsen forudsat, at anlægget drives med særlig vægtning af de miljømæssige forhold. Dette gælder specielt med hensyn til tømning af septiktank, tilsyn med anlægget samt kontrol med det rensede spildevand.

Fårupvej 10
7300 Jelling
Tlf: 7680 1500
Fax: 7680 1561
e-post: kommunen@jelling.dk
www.jelling.dk

8.74.6-64



• De 6000 - og 8000 år gamle
• Site 1 af et af Måkestens Kulturcenter 1998

Etablering af det ansøgte minirensanlæg vurderes, at kunne ske uden gener for de omkringboende og uden sundhedsrisiko for mennesker og dyr. Samtidig vurderes minirensanlægget miljømæssigt at være en god løsning på spildevandsforholdene på ejendommen. Ejendommen er blevet pålagt krav om rensklasse OP, hvilket vil sige skærpet krav til fjernelse af organisk stof og fosfor.

LOVGRUNDLAG

Etablering af et minirensanlæg for husspildevand kræver godkendelse i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

KOMMUNENS GODKENDELSE

Der meddeles hermed tilladelse til etablering af et minirensanlæg på ejendommen Mosegårdsvej 4, matr. 7 a, Skovbølling By, Hvejsel. Anlægget skal være et typegodkendt 5 PE SØP anlæg.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1.0 Afledning:

- 1.1 Anlægget må kun tilføres almindeligt husspildevand fra en normal husstand.
(5 personækvivalenter, svarende til en gennemsnitlig spildevandsmængde på ca. 500 l/døgn). Al husspildevand skal ledes gennem bundfældningstanken.
- 1.2 Tagvand og andet overfladevand, der ønskes afledt, må ikke passere bundfældningstanken og ikke tilledes minirensanlægget.
- 1.3 Jelling Kommune kan til enhver tid forlange spildevandsanalyser af afløbsvandet. Dog højest 1 gang årligt. Anlægget skal overholde følgende udledningskrav:
 - Organisk stof målt som BOD: 30 mg/l
 - Total fosfor (P): 1 mg/l
- 1.4 Spildevandet fra minirensanlægget skal tilledes det bestående afløb.
- 1.5 Der skal være mulighed for, at der kan udtages prøver af det rensede spildevand.

2.0 Etablering og indretning:

- 2.1 Spildevandet skal passere en bundfældningstank, inden det ledes til minirensanlægget. Bundfældningstanken skal være opdelt i mindst 2 kamre med et minimum volumen på i alt mindst 2000 liter.



- 2.2 Minirensanlægget skal opfylde betingelserne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 1999 om minirensanlæg.
- 2.3 Bundfældningstanken skal udføres og drives i henhold til DS 432 "Norm for afløbsinstallationer".
- 2.4 Spildevandsanlægget skal være 100 % tæt samt være udført i VA-godkendte materialer.
- 2.5 Dækslerne skal være tætte samt placeres synlige, og være i niveau med omkringliggende terræn.

3.0 Placering:

- 3.1 Bundfældningstanken og minirensanlægget skal placeres minimum 10 meter fra skel og vej samt 5 meter fra bygninger.
- 3.2 Anlægget skal placeres som vist på den medsendte tegning.

4.0 Drift:

- 4.1 Bundfældningstanken skal være tilmeldt til Jelling Kommunes tømningsordning således, at den tømmes mindst en gang årligt.
- 4.2 Der skal minimum foretages 1 årligt serviceeftersyn af minirensanlægget.
- 4.3 Anvisningerne fra leverandøren skal følges.
- 4.4 Ejeren skal indgå en kontrakt omkring service m.v., kopi af kontrakten skal vedlægges kloakmesterattesten.

5.0 Udførelse og tilsyn:

- 5.1 Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester.
- 5.2 Afløbsinstallationerne skal inden tildækning synes af teknik og miljø.
- 5.3 Der skal senest 14 dage efter afslutning af arbejdet indsendes en målfast tegning over anlæggets placering på ejendommen.
- 5.4 Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet indenfor 1 år fra dags dato.

KLAGEVEJLEDNING

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.





EVT. SENERE REGULERING

Kommunalbestyrelsen kan, hvis anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, påbyde nødvendige ændringer eller fornyelser af anlægget. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen ændre vilkårene, såfremt de i tilladelsen nævnte må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

Venlig hilsen

Morten Christensen

Morten Christensen
Teamkoordinator

Kopi af denne tilladelse er sendt til:
Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle
Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle
Højen Maskinstation, v/Flemming Gaarde, Baunholvej 39, 7100 Vejle



Flemming Gaarde
Højen Maskinstation A/S
suz. Kloakmester
Børnholtevej 39 - 7100 Vejle
Tlf. 7586 3066 - Fax 7586 3485

