



Gedani

Jelling Kommune
Kloakforsyningen
Fårupvej 10
7300 Jelling

Dato Afdeling Journalnr. Sider
2. november 2005 Teknik og Miljø 06.01.05 4

Grundlag for afgørelsen:

Indsendt materiale: Projektmateriale med tilhørende situationsplan over ejendommen er udarbejdet af Jelling Kommune i samarbejde med Hørup Entreprenørforretning, V/Gert Lauritsen, Bjerregårdsvej 2, 7300 Jelling.

Beliggenhed: Ejendommen er en helårsbeboelse, som er beliggende i landzone.

Jordbundsforhold: Ejendommens jordbundsforhold er jerjord.

Vandsforsyning: Vandforsyningen sker fra Sandvad vandværk, som er beliggende over 1000 meter nord for minirenseanlægget. Naboejendommen Tørringvej 22 har dog egen boring, som er placeret ca. 45 meter øst for minirenseanlægget.

Recipient: Udledningen sker til markdræn på ejendommen. Afsløbet sker via ca. 600 meter dræn til (Feldmose - Fousing bæk), som afleder til Alsted Mølleå. Alsted Mølleå er beliggende i Gudenå systemets opland.



Vurdering:

Det er ved tilladelsen forudsat, at anlægget drives med særlig vægtning af de miljømæssige forhold. Dette gælder specielt med hensyn til tömning af septiktank, tilsyn med anlægget samt kontrol med det rensede spildevand.

Etablering af det ansøgte minirenseanlæg vurderes, at kunne ske uden gener for de omkringboende og uden sundhedsrisiko for mennesker og dyr. Samtidig vurderes minirenseanlægget miljømæssigt at være en god løsning på spildevandsforholdene på ejendommen.

Ejendommen er pålagt krav om rensekasse OP, hvilket vil sige skærpet krav til fjernelse af organisk stof og fosfor.

LOVGRUNDLAG

Etablering af et minirenseanlæg for husspildevand kræver godkendelse i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

KOMMUNENS GODKENDELSE

Der meddeles hermed tilladelse til etablering af et minirenseanlæg på ejendommen Tørringvej 20, matr. 8 b, Sandvad By, Hvejsel. Anlægget er et typegodkendt 5 PE anlæg fra Biokube.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1.0 Aflædning:

1.1 Anlægget må kun tilføres almindeligt husspildevand fra en normal husstand.

(5 personækvivalenter, svarende til en gennemsnitlig spildevandsmængde på maksimalt ca. 1000 l/døgn). Al husspildevand skal ledes gennem bundfældningstanken.

1.2 Tagvand og andet overfladevand, der ønskes afløst, må ikke passere bundfældningstanken og ikke tilledes minirenseanlægget.

1.3 Jelling Kommune kan til enhver tid udtage spildevandsanalyser af afløbsvandet. Anlægget skal overholde følgende udledningskrav:

- Organisk stof målt som BOD: 30 mg/l
- Total fosfor (P): 1 mg/l

1.4 Spildevandet fra minirenseanlægget skal tilledes det bestående dræn.





Avisområde Glommen, hoveds-
Dise. Undtaget af Melvær Kvarf Niveau 1998



1.5 Der skal være mulighed for, at der udtages prøver af det rensede spildevand.

2.0 Etablering og indretning:

- 2.1 Spildevandet skal passere en bundfældningstank, inden det ledes til minirenseanlægget.
Bundfældningstanken skal være opdelt i mindst 2 kamre med et minimum volumen på i alt mindst 2000 liter.
- 2.2 Minirenseanlægget skal opfylde betingelserne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 1999 om minirenseanlæg.
- 2.3 Bundfældningstanken skal udføres og drives i henhold til DS 432 "Norm for allebs-installationer".
- 2.4 Spildevandsanlægget skal være 100 % tæt samt være udført i VA-godkendte materialer.
- 2.5 Dækslerne skal være tætte samt placeres synlige, og være i niveau med omkringliggende terræn.

3.0 Placering:

- 3.1 Bundfældningstanken og minirenseanlægget skal placeres minimum 15 meter fra vandboringen og minimum 2 meter fra skel og vej.
- 3.2 Anlægget skal placeres som vist på den medsendte tegning.

4.0 Drift:

- 4.1 Bundfældningstanken skal være tilmeldt til Jelling Kommunes tømningsordning således, at den tømmes mindst en gang årligt.
- 4.2 Der skal minimum foretages 1 årligt serviceeftersyn af minirenseanlægget.
- 4.3 Anvisningerne fra leverandøren skal følges.
- 4.4 Ejerens skal indgå en kontrakt omkring service m.v., kopi af kontrakten skal vedlægges kloakmesterattesten. (Denne indgår Jelling Kommune)





Sædmyndighedens Formular
Frøs. Ord. af 9. af Martsne Kred. Klæren 1998



5.0 Udførelse og tilsyn:

5.1 Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester.

5.2 Afløbsinstallationerne skal inden tildækning synes af teknik og miljø.

5.3 Der skal senest 14 dage efter afslutning af arbejdet indsendes en målfast tegning over anlæggets placering på ejendommen.

5.4 Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet indenfor 1 år fra dags dato.

KLAGEVEJLEDNING

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

EVT. SENERE REGULERING

Kommunalbestyrelsen kan, hvis anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, påbyde nødvendige ændringer eller fornyelser af anlægget. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen ændre vilkårene, såfremt de i tilladelsen nævnte må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

Venlig hilsen

Morten Christensen

Kopi af denne tilladelse er sendt til:

Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle
Embedslegeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle
Lillian Danielsen, Tørringvej 20, 7300 Jelling
Horup Entreprenørforretning, Bjerregårdsvej 2, 7300 Jelling

Hørup
VVS og Entreprenør Forretning ApS
Bjerrregårdsvæj 2, Hørup - 7300 Jelling
Tel. 75 87 13 93 / Billel. 40 59 73 93
Aut. VVS Installatør og Kloakmester



TØRRINGVEJ

18

6b

20

8b

5P
no 315

2e

26

8c

mønster
Tørsk
Ø446

22

0

50 meter

Jelling Kommune
Teknik og Miljø

Tlf. Fax



J.Nr.

Målforhold: 1:

Init.: moch

Dato: 24.08.2005