

## Teknik og Miljø



Vejle Å

Elisabeth Roed  
Smalle Vorkvej 3  
7100 Vejle

Tybovej 2  
6040 Egtved  
Tlf.: 76 64 11 11  
Fax: 75 55 26 26  
Giro: 5 40 75 83

Dato: 22-11-2005

Ref.: tf

Dok.navn: forbedret rensning

J.nr.: 06.11.01K08

### Tilladelse til etablering af et biologisk minirensningsanlæg fra New Line på ejendommen Smalle Vorkvej 3, 7100 Vejle

Egtved kommune har i november 2005 modtaget en ansøgning om etablering af et New Line minirensningsanlæg for husspildevand på ejendommen Smalle Vorkvej 3, matrikel nr. 28, Rugsted By, Ødsted.

Etablering af et minirensningsanlæg for husspildevand kræver godkendelse ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

#### ANSØGNING

Minirensningsanlægget ønskes placeret på egen grund til bortledning af ejendommens husspildevand. Anlæggets størrelse er på 5 PE.

Det rensede spildevand ønskes afledt til Fyle Bæk.

Ejendommen bliver forsynet med drikkevand fra egen boring. Det er blevet oplyst at der er 35 meter fra boringen til hvor renseanlægget ønskes placeret.

#### KOMMUNENS VURDERING

Ejendommen er beliggende i oplandet til Fyle Bæk. Vandløbets målsætning er det første stykke B3 (vandløb for ål, aborre, gedder og karpefisk). Derefter har vandløbet en B1 målsætning (gydevandløb for ørreder og andre laksefisk). Ifølge Vejle Amt er målsætningerne ikke opfyldt. Da ejendommens spildevand bliver afledt til Fyle Bæk, betyder det at der skal ske en forbedret rensning fordi spildevandet kun gennemgår en mekanisk rensning (bundfældning i septiktanken). Ejendommens spildevand skal renses så det opfylder renskravet SO (skærpet krav til reduktion af organisk stof).

Det rensede spildevand ønskes afledt til det nuværende dræn og videre til Fyle Bæk.

I ansøgningsskemaet bliver der oplyst at der er 35 meter fra ejendommens drikkevandsboring til placeringen af det nye renseanlæg. Ifølge lovgivningen skal der være minimum 15 meter fra en drikkevandsboring til et minirensningsanlæg, hvis boringen kun forsyner en enkelt husstand. Så afstandskravet er også opfyldt.

På baggrund af ovenstående vurderer Egtved Kommune, at det er forsvarligt at etablere et biologisk minirensningsanlæg som ansøgt.

### **KOMMUNENS GODKENDELSE**

Der meddeles hermed tilladelse til etablering af et minirensningsanlæg fra New Line på ejendommen Smalle Vorkvej 3, matrikel nr. 28, Rugsted By, Ødsted.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Minirensningsanlægget skal opfylde renskravet SO.
2. Alt husspildevand skal passere en bundfældningstank, inden det ledes til minirensningsanlægget. Bundfældningstanken skal være opdelt i mindst 2 kamre med et minimum volumen på 2 m<sup>3</sup>.
3. Tagvand og andet overfladevand må ikke afledes til bundfældningstanken og minirensningsanlægget.
4. Bundfældningstanken og minirensningsanlægget skal udføres i henhold til DS 440. Minirensningsanlægget skal drives i henhold til vejledningen fra Miljøstyrelsen nr. 4, 1999 "Typegodkendelsesordning for minirensningsanlæg".
5. Nedlægning af kloaker og etablering af minirensningsanlægget skal udføres af en autoriseret kloakmester.
6. Bundfældningstanken skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt, og indholdet skal bortskaffes i overensstemmelse med Egtved Kommunes regler herfor.
7. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.
8. Senest 14 dage efter anlægsarbejdets afslutning skal der til kommunen fremsendes en erklæring og en målfast tegning over afløbssystemet med kloakmesterens underskrift.

## KLAGEVEJLEDNING

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Et eventuelt sagsanlæg skal i følge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.

Med venlig hilsen

Torben Gram  
Miljøtekniker  
76641206  
[tftg@egtved.dk](mailto:tftg@egtved.dk)

Kopi af brevet er sendt til:

Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle, [Vejleamt@vejleamt.dk](mailto:Vejleamt@vejleamt.dk)

Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17A, 7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

S.H. Maskinstation, Ribevej 118, 7100 Vejle