



ES



Henning Pedersen
Vorkvej 102
7100 Vejle

MODTAGET
- 5 DEC. 2004
Vejle amtsråd

Tybovej 2
6040 Egtved
Tlf.: 76 64 11 11
Fax: 75 55 26 26
Giro: 5 40 75 83

Vejle A

Dato: 12-10-2004

Ref.: BP

Dok.navn: Tilladelse til etablering af et minirensesanlæg
J.nr.: 06.11.01K08

Tilladelse til etablering af et biologisk minirensningsanlæg på ejendommen Vorkvej 102, 7100 Vejle.

Egtved kommune har den 11. oktober 2004 modtaget en ansøgning om etablering af et minirensningsanlæg for husspildevand på ejendommen Vorkvej 102, matrikel nr. 15k Vork by, Egtved.

Etablering af et minirensningsanlæg for husspildevand kræver godkendelse ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

ANSØGNING

Minirensningsanlægget ønskes placeret på egen grund til bortledning af husspildevand fra beboelses ejendommen med 4 fastboende personer. Anlæggets størrelse er på 5 PE. Ejendommene bliver forsynet med drikkevand fra egen boring som ligger over 15m fra anlægget.

KOMMUNENS VURDERING

Det rensede spildevand ønskes afledt til dræn, som har udløb i Fyle Bæk. Ejendommens spildevand renses så det opfylder renskrav SO (skærpet krav til reduktion af organisk stof).

Et biologisk minirensningsanlæg skal være godkendt i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 500 af 21. juni 1999 om typegodkendelse for minirensningsanlæg. Ejeren af anlægget skal have en serviceaftale, så der en gang årlig føres tilsyn/kontrol med anlægget.

Afstandskrav til egen drikkevandsboring er 15m da anlægget kun forsyner én enkelt ejendom. Ejendommen er beliggende i et område med særlig drikkevandsinteresser og i et opland til vandværk, vandværket ligger ca. 900m fra minirensesanlægget.

Vejle amtsråd

8.74.6 - 37

På baggrund af ovenstående vurderer Egtved kommune, at det er forsvarligt at etablere et biologisk minirensningsanlæg som ansøgt.

KOMMUNENS GODKENDELSE

Der meddeles hermed tilladelse til etablering af et minirensningsanlæg på ejendommen Vorkvej 102, matrikel nr.15K Vork by, Egtved.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Minirensningslægget skal opfylde renskravet SO.
2. Alt husspildevand skal passere en bundfældningstank, inden det ledes til minirensningsanlægget. Bundfældningstanken skal være opdelt i mindst 2 kamre med et minimum volumen på 2 m³ (gældende for en husstand).
3. Tagvand og andet overfladevand må ikke afledes til bundfældningstanken og minirensningsanlægget.
4. Bundfældningstanken og minirensningsanlægget skal udføres i henhold til DS 440. Minirensningsanlægget skal drives i henhold til vejledningen fra Miljøstyrelsen nr. 4, 1999 "Typegodkendelsesordning for minirensanlæg".
5. Nedlægning af kloakrør og etablering af minirensningsanlægget skal udføres af en autoriseret kloakmester.
6. Bundfældningstanken skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt, og indholdet skal bortskaffes i overensstemmelse med Egtved kommunes regler herfor.
7. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.
8. Senest 14 dage efter anlægsarbejdets afslutning skal der til kommunen fremsendes en målfast tegning over afløbssystemet med kloakmesterens underskrift.

KLAGEVEJLEDNING

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Et eventuelt sagsanlæg skal i følge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.

Med venlig hilsen


Eva Andreassen

Teknisk assistent

Tlf. 76641201


tfea@egtved.dk

En kopi af tilladelsen er sendt til:

Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle, Vejleamt@vejleamt.dk

Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17A, 7100 Vejle, vej@vej.eli.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk



Hvidegårde

Oustруп

Vork Mark

Vork Søndergårde

Vork

Vork Bakkert

Østved Skov

Sønderskov

Engelsholm

Vingsted

Vejle A

Nordly

