



Vejle Amt  
Damhaven 12  
7100 Vejle

MODTAGET

- 1 JULI 2004

Vejle amtsråd

Tybovej 2  
6040 Egtved  
Tlf.: 76 64 11 11  
Fax: 75 55 26 26  
Giro: 6 40 75 83

Dato: 30-06-2004

Ref.: tg

Dok.navn: Forbedret rensning

J.nr.: 06.11.01K08

**Tilladelse til etablering af et biologisk minirensningsanlæg fra New Line på ejendommen Engelsholmvej 4, 7182 Bredsten**

Egtved Kommune har den 25. juni 2004 modtaget en ansøgning om etablering af et minirensningsanlæg for husspildevand på ejendommen Engelsholmvej 4, matrikel nr. 47 U, Engelsholm, Nørup.

Etablering af et minirensningsanlæg for husspildevand kræver godkendelse ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

**ANSØGNING**

Minirensningsanlægget ønskes placeret på egen grund til rensning af ejendommens husspildevand. Der er 4 fastboende personer på ejendommen. Anlæggets størrelse er på 5 PE.

Det rensede spildevand ønskes afledt til et markdræn, som afleder det rensede spildevand til Engelsholm Sø.

Ejendommen bliver forsynet med drikkevand fra Nørup Vandværk.

**KOMMUNENS VURDERING**

Ejendommen er beliggende i oplandet til Engelsholm Sø. Søen har en skærpet målsætning idet den ønskes anvendt som badesø. Målsætningen er ikke opfyldt.

Ejendommens spildevand skal renses så det opfylder renskrav OP (90% rensning for Organisk materiale og 90% for Phosphor/fosfor).

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 af 1999 om typegodkendelsesordning for minirensningsanlæg er der ikke fastlagt nogen afstandskrav til drikkevandsboringer. Men følgende afstandskrav er også gældende for minirensningsanlæg; 15 meter til en drikkevandsboring, hvis rørledningerne er udført i tætte ledninger

På baggrund af ovenstående vurderer Egtved Kommune, at det er forsvarligt at etablere et biologisk minirensningsanlæg som ansøgt.

8.73.24 - 16

## KOMMUNENS GODKENDELSE

Der meddeles hermed tilladelse til etablering af et minirensningsanlæg fra News Line på ejendommen Engelsholmvej 4, matrikel nr. 47 U, Engelsholm, Nørup.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Minirensningslægget skal opfylde renskravet OP.
2. Alt husspildevand skal passere en bundfældningstank, inden det ledes til minirensningsanlægget. Bundfældningstanken skal være opdelt i mindst 2 kamre og have et volumen på minimum 2 m<sup>3</sup>.
3. Tagvand og andet overfladevand må ikke afledes til bundfældningstanken og minirensningsanlægget.
4. Bundfældningstanken og minirensningsanlægget skal udføres i henhold til DS 440. Minirensningsanlægget skal drives i henhold til vejledningen fra Miljøstyrelsen nr. 4, 1999 "Typegodkendelsesordning for minirensanlæg".
5. Der skal hvert år udføres et lovpligtigt serviceeftersyn på anlægget.
6. Nedlægning af kloakrør og etablering af minirensningsanlægget skal udføres af en autoriseret kloakmester.
7. Bundfældningstanken skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt, og indholdet skal bortskaffes i overensstemmelse med Egtved Kommunes regler herfor.
8. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.
9. Senest 14 dage efter anlægsarbejdets afslutning skal der til kommunen fremsendes en målfast tegning over afløbssystemet med kloakmesterens underskrift.


## KLAGEVEJLEDNING

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Et eventuelt sagsanlæg skal i følge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.

En kopi af denne tilladelse er fremsendt til Vejle Amt, Embedslægeinstitutionen, Danmarks Naturfredningsforening og Kloakmester Holger Jonassen.

Med venlig hilsen



Torben Gram  
Miljøtekniker  
76641206

tftg@egtved.dk

En kopi af tilladelse er sendt til:

Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle

Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17A, 7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø

Kloakmester Lindholm Byg, Birkebækvej 18, 7323 Give

Entreprenør Henrik Thomsen, Søbakken 17, 7182 Bredsten