



FDF / FPF
v/Mogens Egholm
Lille Vangsvej 17
Gammel Rye
8680 Ry

Dato
6. august 2001

Sagsbehandler
Torben Hansen
Erik Salling

Brev
Es01049

Journal nr.
8-70-21-3-605-9-01
8-73-24-605-1-01

Tilladelse og vilkår for etablering af sandfilteranlæg og udledning af rensset spildevand fra FDF's lejrcenter, Vork Bakker 12, 6040 Egtved.

Egtved Kommune har den 3. maj i år videresendt en ansøgning fra rådgivningsfirmaet Kanstrup i Egtved, der på Deres vegne søger om tilladelse til etablering af et biologisk sandfilteranlæg og udledning af rensset spildevand til Ødsted Bæk.

Det biologiske sandfilteranlæg på 25x25 meter er dimensioneret til 60 PE og søges etableret på FDF's lejrcenter, Vork Bakker 12, 6040 Egtved, matr. nr. 16 b m.fl. Vork By, Egtved.

Ved materiale modtaget fra Kanstrup den 2. juli i år er der foretaget en flytning af sandfilteranlægget, således at det opfylder Naturbeskyttelseslovens § 3 og samtidig overholder en mindsteafstand på 50 meter fra centrets vandindvinding.

AFGØRELSE

Planloven

Der gives tilladelse efter § 35, stk. 1 i Lov om Planlægning til den ændrede anvendelse af det berørte areal på ca. 625 m² med den placering, der blev aftalt ved et møde på ejendommen den 5. juni 2001.

Vilkår:

Tilladelsen efter Planloven gives på betingelse af,

- at anlægget tilpasses bedst muligt til de eksisterende terrænformer uden bratte skråninger, og
- at overjordiske dele af anlægget bliver så diskrete som overhovedet muligt.

Sagsfremstilling:

Spejdercentret ligger i et område kaldet Vork Bakker, der i Regionplanen for Vejle Amt er udlagt som naturområde og som værdifuldt landskab.

Anlægget, der vil berøre et areal på ca. 25x25 m, var oprindeligt søgt placeret på et areal med vedvarende græs, beliggende nord for centrets bebyggelse. Græsarealet er imidlertid beskyttet som overdrev efter reglerne i § 3 i Lov om Naturbeskyttelse. Reglerne om beskyttede overdrev er yderst restriktive og har karakter af forbudsbestemmelse.

På dette grundlag har det været overvejet, om der var alternative placeringsmuligheder. Ved et møde på lejrcentret med rådgivningsfirmaet den 5. juni i år blev der truffet en aftale om at placere anlægget udenfor overdrevsarealet, nemlig nogenlunde der, hvor der er en primitiv bålplads i dag.

Den ændrede placering tilgodeser samtidig ønsket om en 50 meter beskyttelseszone omkring centrets vandforsyningsboring.

Amtets vurdering:

Der er ingen afgørende landskabelige konsekvenser ved at placere sandfilteranlægget der, hvor det nu er aftalt. Det er dog vigtigt, at anlægget passes bedst muligt ind i terrænet, og det vil være ønskeligt, at det berørte areal gøres egnet til naturlig tilgroning.

Miljøloven

Efter § 15 i Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999, Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v., meddeles herved tilladelse til udledning af rensat spildevand fra det biologiske sandfilteranlæg dimensioneret til 60 PE på ejendommen Vork Bakker 12. Tilladelsen omfatter udledning til Ødsted Bæk, som efterfølgende vist og beskrevet i udledningsskema med tilhørende kravværdier og vilkår.

Udledningsskema:

Udledning fra matr. nr. 16 b m.fl. Vork By, Egtved - Anlæg nr. 605.0097

Beliggenhed:
Vork Bakker 12, Egtved

Afstrømningsområde:
Vejde Å


Recipient:
Ødsted Bæk

Medianmin.vandføring:
2 l/sek.

Recipientmålsætning:
B1

Maksimalbelastning:
60 PE
Vandmængde/år: 1.500 m³

Bemærkninger:
Der må ikke være synlige spor efter spildevand i recipienten



Kravværdier:

KONTROLVARIABLE	KRAV	BEMÆRKNINGER
1. Q - vandmængde m ³ /d	12,0	Vejledende størrelse
2. Q - vandmængde m ³ /t	2,0	Vejledende størrelse
3. COD mg/l	60,0 (1)	
4. BI ₅ -mod. mg/l	10,0 (1)	
5. Ammoniak-kvælstof mg/l	2,0 (1)	På intet tidspunkt > 8 mg/l
6. pH	6,5 - 8,5	Øjebliksmåling
7. Suspenderet stof mg/l	20,0 (1)	

(1) Tilstandskontrol

Vilkår:

Kontrolvariablerne 3 – 7 skal dokumenteres overholdt snarest efter anlæggets ibrugtagning i form af minimum to uafhængige afløbsprøver udtaget af et anerkendt laboratorium. Der stilles herefter ikke krav om løbende prøveudtagning. Det anbefales dog, at der af og til og mindst en gang om året på afløbsledningen fra sandfilteranlægget udtages en afløbsprøve for at den vej at konstatere – og dokumentere – sandfilteranlæggets effekt i forhold til de stillede krav.

Prøverne bør udtages og skal analyseres af et anerkendt laboratorium og udløbsresultaterne opfylde de anførte kravværdier.

I øvrigt er tilladelsen meddelt på vilkår om,

at der skal være uhindret adgang til anlægget til drift, vedligeholdelse, tilsyn og prøveudtagning. I den forbindelse skal tilsynet have nødvendige nøgler for adgang til og på anlægget,

at den til enhver tid værende ejer af Vork Bakker 12, 6040 Egtved, er ansvarlig for det biologiske sandfilters funktion i henhold til evt. driftsvejledning,

at der på forlangende og på anlæggets bekostning skal udtages op til seks afløbsprøver af det rensede spildevand umiddelbart efter sandfilterets afløb,

at driftsforstyrrelser og unormale forhold straks efter konstateringen skal meddeles tilsynet (tidspunkt, art, varighed og afværgeforanstaltninger),

at der ikke må tilføres anlægge olie-, benzin- eller andre kemikalierester, samt

at hvis ejendommen enten opnår beliggenhed indenfor et godkendt kloakopland, eller der på anden måde opstår mulighed for tilslutning til offentligt kloaksystem, skal ejendommens særskilte udledningstilladelse bringes til ophør eller genansøges.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan klages over afgørelsen efter såvel Planloven som Miljøloven.

Efter Planloven kan ansøger, kommunen og enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald klage. Endvidere kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen klage på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Efter Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 kan der klages over afgørelsen af ansøger, kommunen, Embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad, Kolding Folkeblad og Egtved Posten onsdag den 8. august 2001. Klagefristen er efter begge love fire uger og udløber den 5. september 2001.

En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre sammen med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse til Naturklagenævnet hvis det er efter Planloven der klages og til Miljøministeren hvis det er efter Miljøloven der klages.

Tilladelsen efter Planloven må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis der er klaget må tilladelsen ikke udnyttes, med mindre Naturklagenævnet opretholder tilladelsen. De vil senest, når klagefristen er udløbet få besked, om der er modtaget klager over afgørelsen.

Ønskes afgørelsen efter Planloven og/eller Miljøbeskyttelsesloven prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter den 8. august 2001.

ANDET

Tilsynsmyndighed:

Egtved Kommune er efter Miljøbeskyttelsesloven tilsynsmyndighed med ejendommens afledning af spildevand.

Amtets bemærkninger:

Der anmodes om en tilbagemelding når anlægget er blevet etableret, hvilket forventes at ske inden 1. juli 2002.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Med venlig hilsen

Erik Salling

Ingeniør

Kopi til:

Egtved Kommune
Tybovej 2
6040 Egtved

Kanstrup (sag nr. 01-0063)
Søndergade 33 A
6040 Egtved

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

Danmarks Naturfredningsforening
Lokalkomiteen for Egtved Kommune
v/Alex Kjærgaard Madsen
Koldingvej 48, V. Nebel
6040 Egtved

Danmarks Fiskeriforening
H.C Andersens Boulevard 37 1. sal
1553 København V

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejsløvej 51, Bygning F
8600 Silkeborg

Friluftsrådet
v/Lars R. Petersen
Bjerrevej 91
8700 Horsens

NAT/TH
JGA/JOE
HKA
FVA/JAN
Ref. i UTM
2 til spv. reg.