

Vejle A



Jane Kjær Kristensen og Brian Johansen  
Ballesgårdvej 10  
6040 Egtved

Tybovej 2  
6040 Egtved  
Tlf.: 76 64 11 11  
Fax: 75 55 18 81  
Giro: 5 40 75 83

Dato: 26.1.00

Ref: PaaJ

Dok.navn: udledn

J.nr.: 199910300

## TILLADELSE TIL UDLEDNING AF SPILDEVAND

De har den 11. oktober i forbindelse med etablering af en midlertidig beboelse i tagetagen af et maskinhus søgt om tilladelse til udledning af husspildevand fra ejendommen matr. nr. 6 d, Ballesgårde By, Egtved, beliggende Ballesgårdvej 10, 6040 Egtved.

Spildevandet ønskes udledt gennem et eksisterende afløb, der har forbindelse til Fyle Bæk.

Spildevandet udledes også i dag via afløbet, systemet ønskes ændret ved, at spildevandet fra den midlertidige beboelse udledes gennem en 3-kammer bundfældningstank. En eksisterende septiktank ved stuehuset bibeholdes.

Det er så meningen, at den nye 3-kammertank sammen med krævede yderligere rensningsforanstaltninger anvendes til rensning af spildevandet fra stuehuset, når den midlertidige beboelse sløjfes.

Tilladelse til udledning af husspildevand meddeles i henhold til § 14 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Der meddeles tilladelse til, at husspildevandet udledes til vandløb.

**Der foregår i øjeblikket en planlægning af de fremtidige afløbsforhold på ejendomme i det åbne land.**

**Som de fremtidige krav til spildevandsrensning ser ud i dag, vil de ønskede rensningsforanstaltninger ikke vil være tilstrækkelige i fremtiden, og der er derfor ikke med denne tilladelse givet nogen sikkerhed for, at der ikke indenfor de nærmeste år vil blive stillet krav om yderligere rensning af spildevandet.**

Vejle amtsråd

8-74-6-605-2-00


For tilladelsen gælder følgende vilkår:

1. Forinden spildevandet udledes til recipient, skal det passere et mekanisk rensningsanlæg.
2. Der må ikke føres overfladevand og drænvand til det mekaniske rensningsanlæg.
3. Alt husholdningsspildevand skal ledes til det mekaniske rensningsanlæg.
4. Spildevandet skal mekanisk renses i en bundfældningstank, som skal opdeles i mindst 2 kamre med et minimum volumen på ialt 2 m<sup>3</sup>. Systemet kan også bestå af 2 etkammertanke med samme samlede volumen.
5. Bundfældningstanken skal udluftes på tilløbssiden.
6. Bundfældningstanken skal placeres og indrettes således, at den er tilgængelig for inspektion, pasning og tømning.
7. Bundfældningstanken skal have et tæt dæksel, der tåler færdselstryk.
8. Samtlige afløbsledninger skal etableres i overensstemmelse med reglerne i Dansk Ingeniørforenings normer, herunder normen for afløbsinstallationer DS 432.
9. Det mekaniske rensningsanlæg skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Slammet skal bortskaffes i overensstemmelse med Egtved kommunes regler herfor. Kvittering for tømning af tanken skal opbevares i mindst 5 år og skal forevises på kommunens forlangende.
10. Forinden tildækning af afløbsledningerne skal kommunens tekniske forvaltning kontaktes således, at syn kan finde sted.  
Vedlagte skema skal udfyldes af udførende kloakmester og returneres til kommunen umiddelbart efter anlægsarbejdets udførelse sammen med en målfast tegning af det udførte anlæg.

### Klagevejledning

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

  
Peter Aalykke Jensen  
ingeniør

MODTAGET

27 JAN. 2000

Kopi til: Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle  
Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle



Annoncører: Hertz Hydro Texaco Scandlines Ingen annoncører

