



Annalise N. B. Ousen  
Kærbøllinghusevej 49  
7182 Bredsten

VEJLE Å

Tybovej 2  
6040 Egtved  
Telefon 76 64 11 11  
Telefax 75 55 26 26  
Giro 5 40 75 83

Dato: 29/09/1995

Ref.: Paaaj

J.nr.: 9505113

ETB nr.:

### TILADELSE TIL UDLEDNING AF SPILDEVAND

De har i forbindelse med forbedringer på ejendommen søgt om tilladelse til udledning af husspildevand fra ejendommen matr. nr. 19 b, Kærbølling by, Bredsten, beliggende Kærbøllinghusevej 49, 7182 Bredsten.

Spildevandet ønskes udledt via bundfældningstank og et Lecafil-ter til et tilløb til Vejle Å.

Tilladelse til udledning af husspildevand meddeles i henhold til § 14 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Der meddeles tilladelse til, at husspildevandet udledes til vandløb.

For tilladelsen gælder følgende vilkår:

1. Forinden spildevandet udledes til recipient, skal det passere et mekanisk rensningsanlæg og et Leca filterbrøndanlæg.
2. Det mekaniske rensningsanlæg skal udføres i henhold til DS 440 "Dansk Ingeniørforenings norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning - september 1983"
3. Der må ikke føres overfladevand og drænvand til det mekaniske rensningsanlæg.

Modtaget

3. 10. 1995

Vejle amtsråd 8-74-6-605-7-95-

4. Alt husholdningsspildevand skal ledes til det mekaniske rensningsanlæg.
5. Spildevandet skal mekanisk renses i en bundfældningstank, som skal opdeles i mindst 2 kamre med et minimum volumen på ialt 2 m<sup>3</sup>. Systemet kan også bestå af 2 etkammertanke med samme samlede minimumsvolumen.
6. Bundfældningstanken skal udluftes på tilløbssiden.
7. Bundfældningstanken skal placeres og indrettes således, at den er tilgængelig for inspektion, pasning og tømning.
8. Bundfældningstanken skal have et tæt dæksel, der tåler færdselstryk.
9. Leca filterbrønd skal udformes efter principper som vist på vedlagte bilag 2.
10. Samtlige afløbsledninger skal etableres i overensstemmelse med reglerne i Dansk Ingeniørforenings normer, herunder normen for afløbsinstallationer DS 432.
11. Det mekaniske rensningsanlæg skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Slammet skal bortskaffes i overensstemmelse med Egtved kommunes regler herfor.  
  
Kvittering for tømning af tanken skal opbevares i mindst 5 år og skal forevises på kommunens forlangende.
12. Forinden tildækning af afløbsledningerne skal kommunens tekniske forvaltning kontaktes således, at syn kan finde sted.


./.

Vedlagte skema skal udfyldes af udførende kloakmester og returneres til kommunen umiddelbart efter anlægsarbejdets udførelse sammen med en målfast tegning af det udførte anlæg.

#### Klagevejledning

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

  
Peter Hee  
teknisk chef

Kopi til: Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle  
Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle

Modtaget

- 3 OKT. 1995

Vejle Amt

