



Vejle Amt
Teknik og Miljø
Damhaven 12

Damhaven 12
7100 Vejle
Telf. 75 83 53 33
Direkte nr.:
75 72 31 44 + lok.

Fax: 75 83 55 71

7100 Vejle

Dato	J.nr.	Dok.nr. Disk.	Sagsbeh.
27. marts 1995	8-73-22-605-1-95	ES/iep 95074.sam	Erik Salling Lokal 5418

Tilladelse til udledning af vejvand fra Landevej 542, i forbindelse med en forlægning af strækningen km 19.600 - 22.950, øst om Ødsted By.

Ved fremsendelse af Hedeselskabets forslag til afløbsprojekt den 8. februar i år har Vejle Amt, Vejanlægsafdelingen, søgt om tilladelse til udledning af vejvand fra forlægningen af Landevej 510, Kolding-Ødsted-Bredsten, øst om Ødsted By.

Hedeselskabets har med materiale, dateret 9. marts i år, suppleret det tidligere fremsendte afvandingsmateriale med ændrede afledninger og reduktioner via to nyindbyggede bassiner.

Af projekt materialet fremgår det, at afvandingen primært søges foretaget til naturlige dybdepunkter, hvorfra der sker udledning til vandløb, grøfter og rørledninger, der i en vis udstrækning også i dag indgår i dele af de nuværende vejes afvanding.

Forinden udledningen sker der fire steder reduktion via regnvandsbassiner, der er dimensioneret for en afstrømning fra 7,0 m kørebane, samt dobbelttreppede cykelstier af 2,5 m bredde og med en overskridelseshyppighed på $N = 0,5$. Der er i bassinerne indbygget minimum 0,5 m stuvningsmulighed.

Udledningerne af overfladevand kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, lov nr. 358 af 6. juni 1991.

AFGØRELSE

Der meddeles herved, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af overfladevand til bestående vandløb, grøfter og rørledninger, fra Landevej 510's km 19.600 - 22.950, Ammitsbøl - Vingsted, i forbindelse med en forlægning af landevejen øst om Ødsted.

Tilladelsen omfatter seks udledninger, heraf de fire fra bassiner, til eksisterende grøfter og rørledninger, som efterfølgende beskrevet og vist.

Øvrige afvandingsforanstaltninger er omlægninger eller fortsættelser af nuværende afvandingsforhold og kræver derfor ikke nye godkendelser efter Miljøbeskyttelsesloven.

Forts...

VILKÅR

Tilladelsen er givet på betingelse af, at der inden udløbene til de eksisterende vandløb og rørledninger etableres en sand- og bundfældningsbrønd, der i fornødent omfang renses for sand og slam, så bundfældige stoffer tilbageholdes og ikke kommer ud i ledninger og vandløb. For bassinerne gælder tilsvarende, at de skal oprensnes for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med ud i afløbene.

Det er i tilladelsen forudsat, at vejmyndigheden selv underretter ledningsejere og berørte lodsejere.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at Regionplanens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

I forbindelse med anlægsarbejderne stilles krav om etablering af tilstrækkelige store sandfang til opsamling af afløbsvandet fra arbejdsstedet for friholdelse af tilsanding af grøfter og ledninger.

Sådanne bassiner, hvis formål er at fungere som bundfældningsbassiner for tilbageholdelse af borteroderede sand- og jordpartikler, skal etableres med dykket udløb, sikre en opholdstid på minimum 30 minutter, samt en hastighed gennem bassinet på $< 0,1$ m pr. sek.

Efter afsluttede anlægsarbejder og fornøden tilgroning af rabatter, grøftearealer og forsinkelsesbassiner kan den midlertidige bassinordning sløjfes igen.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, Egtved Kommune, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad, Kolding Folkeblad og Egtved Posten onsdag den 29. marts 1995.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber den 26. april 1995. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis amtets afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annoncerdatoen den 29. marts 1995.

BEMÆRKNINGER

Vilkåret om etablering af midlertidige bundfældningsbassiner skyldes erfaringer med ofte opståede jord- og sandskred. For at minimere udledningen af jordpartikler under anlægsarbejdet og i den efterfølgende "tilgroningsperiode" vil der være behov for sikring af rørledningerne og recipienterne.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:
Egtved Kommune
Tybovej 2
6040 Egtved

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Arbejdstilsynet
Hjulmagervej 8
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Dansk Fiskeriforening
Studiestræde 3
1455 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vroldvej 196
8660 Skanderborg

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Reventlovsgade 14
1651 København V

HKA
FVA
NAT
2 til spv. reg.

Sagstid: 6 uger