



VEJLE Å

Holger Jonassen ApS
Tørskindvej 63
St. Lihme
7183 Randbøl

Tybovej 2
6040 Egtved
Telefon 75 55 13 55
Telefax 75 55 26 26
Giro 5 40 75 83

Dato: 19/07/1994 Ref: PaaJ J.nr.: 06.11.01G01 ETB nr.:

TILADELSE TIL UDLEDNING AF SPILDEVAND

De har på vegne af Peder Rosendal den 18. juli 1994 ansøgt om tilladelse til udledning af husspildevand fra ejendommen matr. nr. 4 e, Bindeballe by, Randbøl, beliggende Bindeballevej 73, 7183 Randbøl.

Spildevandet ønskes udledt via bundfældningstank og rislefilter til vandløb med forbindelse til Vejle å.

Etablering af nedsivningsanlæg er ikke muligt grundet afstand til drikkevandsboringer og uegnede jordbundsforhold.

Tilladelse til udledning af husspildevand meddeles i henhold til § 14 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Der meddeles tilladelse til, at husspildevandet udledes til vandløb via dræn.

For tilladelsen gælder følgende vilkår:

1. Forinden spildevandet udledes til recipient, skal det passere et mekanisk rensningsanlæg og et Leca filterbrøndanlæg.
2. Det mekaniske rensningsanlæg skal udføres i henhold til DS 440 "Dansk Ingeniørforenings norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning - september 1983"
3. Der må ikke føres overfladevand og drænvand til det mekaniske rensningsanlæg.
4. Alt husholdningsspildevand skal ledes til det mekaniske rensningsanlæg.

Modtaget

20 JUNI 1994

Vejle amtsråd 5746 605-3-94

5. Spildevandet skal mekanisk renses i en bundfældningstank, som skal opdeles i mindst 2 kamre med et minimum volumen på ialt 2 m³. Systemet kan også bestå af 2 etkammertanke med samme samlede minimumsvolumen.
6. Bundfældningstanken skal udluftes på tilløbssiden.
7. Bundfældningstanken skal placeres og indrettes således, at den er tilgængelig for inspektion, pasning og tømning.
8. Bundfældningstanken skal have et tæt dæksel, der tåler færdselstryk.
8. Leca filterbrønd anlægget skal udformes som vist på vedlagte bilag 2.
9. Samtlige afløbsledninger skal etableres i overensstemmelse med reglerne i Dansk Ingeniørforenings normer, herunder normen for afløbsinstallationer DS 432.
10. Det mekaniske rensningsanlæg skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Slammet skal bortskaffes i overensstemmelse med Egtved kommunes regler herfor.

Kvittering for tømning af tanken skal opbevares i mindst 5 år og skal forevises på kommunens forlangende.

11. Forinden tildækning af afløbsledningerne skal kommunens tekniske forvaltning kontaktes således, at syn kan finde sted.


./.

Vedlagte skema skal udfyldes af udførende kloakmester og returneres til kommunen umiddelbart efter anlægsarbejdets udførelse sammen med en målfast tegning af det udførte anlæg.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen


Peter Hee
teknisk chef

Modtaget

20 JULI 1994

Vejle Amt

Kopi til: Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle

Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle

9° 15' 14" 8

517
Lille Gødding Skov

518000 m E Ramsherred

9° 18' 519

520

3000 m.N
5° 42' ndbøl

6172
nølgård lantage

5° 41'

6170

5° 40'

6169

gård tage

6168

5° 39'

6167

