



BM-Bolig-Design
Brian Mortensen
Chr. Winthersvej 50
7100 Vejle

Vejle Å

Tybovej 2
6040 Egtved
Telefon 75 55 13 55
Telefax 75 55 26 26
Giro 5 40 75 83

Dato: 24/06/1994

Ref.: Paaaj

J.nr.: 9406136

ETB nr.:

TILADELSE TIL UDLEDNING AF SPILDEVAND

De har på vegne af Charlotte og Alex Pedersen den 22. juni 1994 ansøgt om tilladelse til udledning af husspildevand fra ejendommen matr. nr. 10 c m.fl., Bindeballe by, Randbøl, beliggende Bindeballevej 56, 7183 Randbøl.

Spildevandet ønskes udledt via bundfældningstank og rislefilter til vandløb med forbindelse til Vejle å.

Etablering af nedsivningsanlæg er ikke muligt grundet afstand til drikkevandsboringer og uegnede jordbundsforhold.

Tilladelse til udledning af husspildevand meddeles i henhold til § 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 248 af 15. maj 1986 om tilførsel af spildevand til vandløb, søer eller havet m.v.

Der meddeles tilladelse til, at husspildevandet udledes til vandløb via dræn.

For tilladelsen gælder følgende vilkår:

1. Forinden spildevandet udledes til recipient, skal det passere et mekanisk rensningsanlæg og et Leca filterbrøndanlæg.
2. Det mekaniske rensningsanlæg skal udføres i henhold til DS 440 "Dansk Ingeniørforenings norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning - september 1983"
3. Der må ikke føres overfladevand og drænvand til det mekaniske rensningsanlæg.
4. Alt husholdningsspildevand skal ledes til det mekaniske rensningsanlæg.

Modtaget

29 JUNI 1994

Vejle-amts

8-74-6-605-2-94

5. Spildevandet skal mekanisk renses i en bundfældningstank, som skal opdeles i mindst 2 kamre med et minimum volumen på ialt 2 m³. Systemet kan også bestå af 2 etkammertanke med samme samlede minimumsvolumen.
6. Bundfældningstanken skal udluftes på tilløbssiden.
7. Bundfældningstanken skal placeres og indrettes således, at den er tilgængelig for inspektion, pasning og tømning.
8. Bundfældningstanken skal have et tæt dæksel, der tåler færdselstryk.
8. Leca filterbrønd anlæggene skal udformes som vist på vedlagte bilag 2.
9. Spildevandet skal tilledes vandløbet efter søen for at undgå tilgroning og algedannelse i denne.
10. Samtlige afløbsledninger skal etableres i overensstemmelse med reglerne i Dansk Ingeniørforenings normer, herunder normen for afløbsinstallationer DS 432.
11. Det mekaniske rensningsanlæg skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Slammet skal bortskaffes i overensstemmelse med Egtved kommunes regler herfor.

Kvittering for tømning af tanken skal opbevares i mindst 5 år og skal forevises på kommunens forlangende.
12. Forinden tildækning af afløbsledningerne skal kommunens tekniske forvaltning kontaktes således, at syn kan finde sted.

Vedlagte skema skal udfyldes af udførende kloakmester og returneres til kommunen umiddelbart efter anlægsarbejdets udførelse sammen med en målfast tegning af det udførte anlæg.

Ankevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen påklages til Miljøstyrelsen gennem kommunen af ansøgeren, Vejle Amt, Embedslægeinstitutionen samt enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald

Med venlig hilsen



Peter Hee
teknisk chef

Modtaget

29 JUNI 1994

Vejle Amt

Kopi til: Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle

Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle