



Vejle Amt
Vejkontoret
Damhaven 12

7100 Vejle

Damhaven 12
7100 Vejle
Telf. 75 83 53 33
Direkte nr.:
75 72 31 44 - lok.

Dato	J.nr.	Dok.nr. Disk.	Sagsbeh.
26. april 1993	8-73-24-631-3-92	ES/dbo 100.93	Erik Salling Lokal 5317

Tilladelse til særskilt udledning af spildevand fra Vardevej 268, 7100 Vejle.

Vejle Amts Vejdriftsafdeling har den 26. januar i år fremsendt ansøgning om tilladelse til særskilt udledning af spildevand fra Vejle Amts Materialegård, Vardevej 268, 7100 Vejle.

Materialegården, hvortil der er en samlet maskinpark på 44 enheder fordelt på maskiner og køretøjer af forskellig art, er en "liste-virksomhed". Virksomhedens processpildevand kommer blandt andet fra vaskepladsen, hvor der foretages afvaskning af vogne og motorrum ved anvendelse af "Car-Wash" og "Pertrosol-miljø". Der anvendes både hed- og koldvands højtryksrensning ved afvaskning af diverse maskiner.

Der er i dag, i forbindelse med materialegården, tre sæt sandfang med olieudskillere. Disse har, sammen med det sanitære spildevand og pladsens regn- og overfladevand, samlet udledning, via eksisterende rørsystemer og åben grøft, til Lille Høgsholt Bæk.

Amtets afgørelse:

Der meddeles herved, efter Lov om miljøbeskyttelse, Vejle Amts Materialegård, Vardevej 268, 7100 Vejle, tilladelse til udledning af rensset vaskevand. Tilladelsen omfatter udledning til bestående rør- og grøftesystem med udløb i Lille Høgsholt Bæk som efterfølgende beskrevet og vist i udledningsskemaet med tilhørende kravværdier og vilkår.

forts...

UDLEDNINGSSKEMA

UDLEDNING FRA VEJLE AMTS MATERIALEGÅRD

Vardevej 268, 7100 Vejle

AFSTRØMNINGSOMRÅDE: Vejle Å

RECIPIENT: Rørledning og grøft med
udløb i Lille Høgsholt Bæk

RECIPIENTKVALITETSMÅLSÆTNING:

RØRLEDNING OG GRØFT: Ej målsat

LILLE HØGSHOLT BÆK: B₁

TILLADTE MAKSIMALBELASTNINGER:

TØRVEJRSVANDMENGDE PR. ÅR: 600 m³

TØRVEJRSVANDMENGDE PR. DØGN: 3 m³



KRAVVÆRDIER

KONTROLVARIABLE	KRAV (kontrol)	BEMÆRKNINGER
1. Susp. stof mg/l	25 (1)	DS 207
2. pH	6,5-8,5 (1)	øjebliksprøve
3. Olie og fedt mg/l	3,0 (1)	DS/R 209

(1) Tilstandskontrol, almindelig kontrol

VILKÅR

1. Der skal foretages rensning gennem sandfang med afløb til olieudskiller, der efterfølges af en coalescensudskiller med lodretstående mineraluldsfilter.
2. De nuværende tre olieudskillere skal have et normeret flow højere end det aktuelt forventede og skal desuden forsynes med coalescensudskiller med tilstrækkeligt volumen.

forts...

3. Alle tre udskillere skal være forsynet med alarm. Ekstra sikring bør overvejes ved vaskeplads og befæstet plads for påfyldning af maskinernes diesel.
4. Der må ikke være synlige oliespor i afløbet.
5. Oprensset materiale fra sandfang og udskiftede mineraluldsfiltre skal bortskaffes i overensstemmelse med Vejle Kommunes affaldsregulativ.
6. Der må ikke benyttes "motorrens" eller "koldaffedtningsmidler".
7. Afløbsprøver analyseres mindst for de på udledningsskemaet fastsatte kontrolvariable efter Dansk Standard og på et anerkendt laboratorium. Prøveudtagningsbrønd skal forefindes enten i forbindelse med ledningssystemets sidste gennemløbsbrønd og/eller inden udløb i åben grøft.
8. Vejle Kommune er tilsynsmyndighed, med hvem prøvfrekvens fra afløbet aftales, for kontrol af udlederkrav.
9. Virksomheden skal tilsluttes en tømningsordning for olieudskillere.
10. På det tidspunkt virksomheden enten opnår beliggenhed indenfor et godkendt kloakopland, eller der på anden måde opstår mulighed for tilslutning til offentligt kloaksystem, skal virksomhedens særskilte udledningstilladelse bringes til ophør eller genansøges.

Klagevejledning:

Der kan i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 klages over afgørelsen, af Dem, Vejle Kommune, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad og Ugeavisen/Vejle Posten onsdag den 28. april 1993.

Forts...

Klagefristen, der efter miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber den 26. maj 1993. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger.

De vil senest, når klagefristen er udløbet, få besked, om der er modtaget klager over afgørelsen.

Bemærkninger:

Vurderet ud fra pladsens kloakplan, dateret 1.7.1983, virker ledningssystemet noget uoverskueligt og angiver samtidigt, at de forskellige trix-tanke, der forefindes til rensning af sanitært spildevand, bygningernes forskellige gulvafløb og tagnedløbene, har afløb gennem sandfang og olieudskillere. Det bør derfor overvejes, dels af hensyn til effekten og volumen af de enkelte sandfang og olie- og coalescensudskillere, og dels for at sikre en større sikkerhed ved opklaringer i tilfælde af uheld, at der foretages en rentegning af kloakplanen og om nødvendigt foretages omlægninger af enkelte ledningsstrækninger.

Med venlig hilsen

Erik Salling
ingeniør

Kopi til:

Vejle Kommune
Teknisk Forvaltning
Kirkegade 25
7100 Vejle

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle
Forts...

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Arbejdstilsynet
Hjulgagervej 8
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Dansk Fiskeriforening
Studiestræde 3
1455 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vroldvej 196
8660 Skanderborg

VKA
VLA
2 til spv.reg

Statistikoder: ES, 3030, 631 og 3530