

Vejle Kommune
 Skove og naturområder
 Flegborg 8 A
 7100 Vejle

Vejle Kommune
 Teknisk Forvaltning



KOP

DATO	JOURNAL NR.	SAGSBEH.	LOK. TLF.
31/3 1993	910571	HCØ/hf	7155

Vedr. spildevandsrensningsanlæg på ejendommen matr. nr. 1 a, Haraldskær Hgd., Skibet, Kvak Møllevej 31.

Med henvisning til det fremsendte projekt for spildevandsrensning på ovennævnte ejendom i forbindelse med ændret anvendelse af beboelsen til erhvervsmæssig formål meddeles herved tilladelse på følgende betingelser:

at der etableres målebrønd på anlægget forinden udledning til recipienten. (Principtegning vedlagt).

at der ved brugerens foranstaltning udtages prøver og foretages analysering af spildevandet henholdsvis februar 1994 og august 1994, hvorefter det vil blive taget op til revision angående fremtidig kontrol.

Prøvetagning og analysering skal udføres af et hertil autoriseret/akkrediteret laboratorium eller et af Vejle Kommune anerkendt laboratorium.

Brugeren afholder selv alle udgifter til prøveudtagning og analysering.

Resultatet af analyseringen fremsendes til miljøsektionen.

at der analyseres for følgende:
 COD, BOD, Total N, No₃ - N, total-P og vandmængde.

Resultaterne skal ledsages af følgende oplysninger:

- Nøjagtig identifikation af prøvetagningsstedet (evt. ved kort eller skitse).
- Prøvetagningstidsrum (start- og sluttidspunktet).

Vejle amtsråd *f. H. - 6 - 6 31 - 1 - 92*



- Resultater af in-situ målinger (temperatur)
- Oplysninger om konservering af prøven.
- Oplysninger om forhold under prøvetagningen, der kan have indflydelse på resultater, heraf en vurdering af prøvedøgnets produktionsforhold i forhold til "normal" produktion og en beskrivelse af mængde og sammensætning af eventuelle momentale afledninger.

Der henvises iøvrigt til Dansk Standard 203.

- at membranen omkring rensningsanlægget føres op til minimum overkant terræn, og at der ikke sker overfladeafstrømning.
- at der fremsendes oplysninger til miljøsektionen om str. (m3) på henholdsvis samletank og septictank som iøvrigt bør etableres i overensstemmelse med Vejle kommunes regulativ for tømning af hustranke (regulativ vedlægges).
- at afløbet tilledes dræn eller direkte til vandløb, og at der fremsendes tegningsbilag udvisende tilslutning til Kvak Møllebæk.

Bilagene er stemplet som hørende til nærværende skrivelse.

Med venlig hilsen


H. C. Ørnsvig

Kopi til:
 Arkitektafdelingen, Vejle Kommune
 Vejle Amtskommune, Forvaltningen for teknik og miljø, Damhaven 12
 7100 Vejle

Modtaget

-2 APR. 1993

Vejle Amt



Modtaget

2 APR. 1993

Vejle Amtskommune

R-74-6-631-1-92