

**Teknisk forvaltning**Giro 540 7583
Telefon 75 55 13 55
Telefax 75 55 18 81Jacob Kjul
Kikkenborgvej 107183 RandbølJ. nr. 09.01.13G02
Ref.:
ETB:
Egtved, den 2. oktober 1989

Sagsbeh.: Helle Nielsen

Vedrørende tilladelse til afledning af spildevand gennem sandfilteranlæg til bæk på matr. nr. 1 p, Daldover by, Randbøl beliggende Kikkenborgvej 10, 7183 Randbøl.

De har den 29. september 1989 ansøgt om tilladelse til etablering af ovennævnte anlæg.

Kommunen finder anlægget miljømæssigt tilfredsstillende, hvorfor tilladelsen herved meddeles på nedennævnte vilkår:

Forinden det sanitære spildevand ledes i tætte rør til bæk, skal det passere en bundfældningstank og sandfilteranlæg. Bundfældningstanken skal etableres i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for mindre afløbsanlæg DS 440.

Det må bemærkes at bundfældningstanken skal være opdelt i mindst 2 kamre samt at den skal udluftes på tilløbssiden.

Tagvand og andet overfladevand, der ønskes afledt, må ikke passere bundfældningstanken.

Samtlige kloakledninger skal etableres i overensstemmelse med reglerne i Dansk Ingeniørforenings normer, herunder normen for afløbsinstallationer DS 432.

Der skal herunder sikres at afløbsledningen er udstyret med fornøden rensedgang.

Samtlige kloakarbejder skal udføres af autoriseret kloakmester.

Bundfældningstanken skal tømmes efter behov dog mindst 1 gang årligt, og indholdet skal afleveres på kommunalt renseanlæg efter forudgående aftale med teknisk forvaltning.

De har pligt til regelmæssigt at tilse bundfældningstanken således, at tømning finder sted efter behov.

Kvittering for tømning af tanken skal opbevares mindst 5 år og skal stilles til rådighed i forbindelse med kommunens tilsyn.

./.. Sandfilteranlægget skal udformes som vist på vedhæftede bilag.

For eventuelle ledningsstrækninger udenfor ejendommens skel skal der, forinden påbegyndelsen af anlægsarbejder, opnås skriftelige aftaler med de involverede lodsejere. I forbindelse med anlægsarbejdet skal der herefter udfærdiges et rids over afløbsledningen, hvorefter der skal udfærdiges en tinglyst deklaration på de involverede ejendomme.

Forinden tildækning af afløbsledningerne skal kommunens tekniske forvaltning kontaktes således, at syn kan finde sted.

Endvidere skal den udførende kloakmester skriftelig fremsende oplysninger om navn og adresse samt tilkendegive at være udførende på aktuelle anlægsarbejder.

Senest 14 dage efter anlægsarbejdets afslutning skal der til teknisk forvaltning fremsendes en målfast tegning over afløbssystemet.

Denne tilladelse kan senest 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse påklages til Miljøstyrelsen.

Eventuel klage skal indgives gennem Egtved kommune.

I henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 10. oktober 1978 om undtagelser fra forbudet mod påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder i miljøbeskyttelseslovens § 72 stk. 3 kan bygge- og anlægsarbejder påbegyndes straks efter modtagelsen af denne godkendelse.

Med venlig hilsen

Helle Nielsen

Helle Nielsen

Kopi til: Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle
Vejle amtskommune, Damhaven 12, 7100 Vejle.