

Giro 540 7583
Telefon 05 55 13 55Hanne og Lars Holm
Møllebakken 5
6040 EgtvedJ. nr. 09.01.13G02
Ref. KFM/ep
ETB: F7/BIDALGAA
Egtved, den 9.12.1988

Sagsbeh.: Kurt F. Møller

Vedr.: Ansøgning om tilladelse til udledning af husspildevand fra ejendommen matr. nr. 1b Oustrup by, Egtved, beliggende Bidalgårdvej 6, 6040 Egtved.

I forbindelse med etablering af en ny beboelse har De ansøgt om tilladelse til udledning af sanitært spildevand fra ovennævnte ejendom samt etablering af et nyt afløbssystem.

De ønsker at aflede sanitært spildevand fra ejendommen til et vandløb. Vandløbet forløber mod nord-vest over matr. nr. 1b og ender i Ballehule bæk.

Det er ikke kommunens opfattelse, at der er behov for ekstraordinære rensningsforanstaltninger, idet der er en rimelig god vandføring i bækken.

Tilladelse til udledning af husspildevand meddeles af kommunalbestyrelsen i henhold til §18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 248 af 15. maj 1986 om tilførsel af spildevand til vandløb, søer eller havet m.v.

På baggrund af det fremlagte projekt samt de foreliggende oplysninger, har man besluttet at meddele udledningstilladelse i henhold til ovennævnte bekendtgørelse.

Udledningstilladelsen meddeles på nedennævnte vilkår:

1. Der må kun udledes almindeligt sanitært spildevand svarende til max. 10 personækvivalenter samt overfladevand til vandløbet.
2. Forinden det sanitære spildevand udledes, skal det passere en bundfældningstank. Bundfældningstanken etableres i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning DS 440. Tanken skal udluftes på tilløbs-siden.

3. Spildevandet skal føres i tætte rør indtil udledning i vandløb.
4. Tagvand og andet overfladevand, der ønskes afledt, må ikke passere bundfældningstanken, men føres særskilt udenom denne.
5. Samtlige afløbsledninger skal etableres i overensstemmelse med reglerne i Dansk Ingeniørforenings normer, herunder normen for afløbsinstallationer DS 432. Der skal herunder sikres at afløbsledningen er udstyret med fornøden renseadgang.
6. Samtlige kloakarbejder skal udføres af autoriseret kloakmester.
7. Bundfældningstanken skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt og indholdet skal afleveres på kommunalt renseanlæg efter forudgående aftale med teknisk forvaltning.
8. De har pligt til regelmæssigt at tilse bundfældningstanken således, at tømning finder sted efter behov. Kvittering for tømning af tanken skal opbevares mindst 5 år, og skal stilles til rådighed i forbindelse med kommunens tilsyn.
9. Den udførende kloakmester skal skriftligt fremsende oplysninger om navn og adresse samt tilkendegive at være udførende på det aktuelle anlægsarbejde.
10. Senest 14 dage efter anlægsarbejdets afslutning skal der til teknisk forvaltning fremsendes en målfast og målsat tegning over afløbssystemet.
11. Denne tilladelse kan, senest 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse, påklages til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. Eventuel klage skal indgives gennem Egtved kommunes miljøafdeling, Tybovej 2, 6040 Egtved.

I henhold til Bekendtgørelse nr. 505 af 10. oktober 1978 om undtagelser fra forbudet mod påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder i Miljøbeskyttelseslovens §72 stk. 2 kan bygge- og anlægsarbejder påbegyndes straks efter modtagelsen af denne godkendelse.

Opmærksomheden henledes dog på at klagemyndigheden, i tilfælde af at tilladelsen påklages, kan ændre eller ophæve den meddelte udledningstilladelse.

Med venlig hilsen



Kurt F. Møller
ingeniør

Modtaget

12 DEC. 1988

Vejle amtsråd

Kopi til: Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle.
Vejle Amtskommune, Damhaven 12, 7100 Vejle.