



Giro 540 7583

Telefon 05 55 13 55

Evald Østergård
Syvhøjevej 6
6040 EgtvedJ. nr. 09.08.02G02/672
Ref. KFM/ks
ETB: 24.11.1988
Egtved, den

Modtaget

Sagsbeh:

25 NOV. 1988

Vejle amtsråd

Vedr.: Ansøgning om tilladelse til udledning af husspildevand fra ejendommen matr.nr. 1 f Øster Thorsted by, Egtved, beliggende Syvhøjevej 6.

I forbindelse med Deres henvendelse i teknisk forvaltning har De ansøgt om tilladelse til udledning af sanitært spildevand fra ovennævnte ejendom samt etablering af et nyt afløbssystem.

Begrundelsen for ønsket om direkte udledning er at man ikke finder området egnet for nedsivning.

Man ønsker således at aflede sanitært spildevand fra ejendommen til dræn. Drænledningen forløber over matr.nr. 1 o.

Tilladelse til udledning af husspildevand meddeles af kommunalbestyrelsen i henhold til § 18 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 248 af 15. maj 1985 om tilførsel af spildevand til vandløb, søer eller havet m.v.

På baggrund af det fremlagte projekt samt de foreliggende oplysninger, har man besluttet at meddele udledningstilladelse i henhold til ovennævnte bekendtgørelse.

Udledningstilladelsen meddeles på nedennævnte vilkår:

1. Der må kun udledes almindeligt sanitært spildevand svarende til max. 10 personækvivalenter samt overfladevand til vandløbet.
2. Forinden det sanitære spildevand udledes, skal det passere en bundfældningstank. Bundfældningstanken etableres i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning DS 440. Tanken skal udluftes på tilløbssiden.
3. Spildevandet skal føres i tætte rør indtil udledning i det eksisterende rørlagte vandløb. Ved tilkobling på det rørlagte vandløb skal placeres en brønd. Spildevandet skal føres i tætte rør indtil afstanden til nærmeste drikkevandsforsyning er

mindst 50 m. Der må således foretages udskiftning af den eksisterende rørledning dersom denne ikke er ført i tætte rør indtil mindst 50 m fra nærmeste vandforsyning.

4. Tagvand og andet overfladevand, der ønskes afledt, må ikke passere bundfældningstanken men føres særskilt udenom denne.
5. Samtlige afløbsledninger skal etableres i overensstemmelse med reglerne i Dansk Ingeniørforenings normer, herunder normen for afløbsinstallationer DS 432. Der skal herunder sikres at afløbsledningen er udstyret med fornøden renseadgang.
6. Samtlige kloakarbejder skal udføres af en autoriseret kloakmester.
7. Mindst 1 uge forinden der foretages foranstaltninger, der kan være til ulempe for dambrugere, skal der gives varsel med underretning om tidspunktet for foranstaltningen. Samtlige dambrug indenfor en afstand af 6 km nedstrøms skal varsles.
8. Bundfældningstanken skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt og indholdet skal afleveres på kommunalt renseanlæg efter forudgående aftale med teknisk forvaltning.
9. De har pligt til regelmæssigt at tilse bundfældningstanken således, at tømning finder sted efter behov. Kvittering for tømning af tanken skal opbevares mindst 5 år og skal stilles til rådighed i forbindelse med kommunens tilsyn.
10. For eventuelle ledningsstrækninger udenfor ejendommens skal, skal der, forinden påbegyndelse af anlægsarbejder, opnåes en skriftlig aftale med de involverede ejendommens ejere. Herefter skal der udfærdiges en tinglyst deklARATION på de involverede ejendomme.
11. Forinden tildækning af afløbsledningerne skal kommunens tekniske forvaltning kontaktes, således at syn kan finde sted.

Endvidere skal den udførende kloakmester skriftlig fremsende oplysninger om navn og adresse samt tilkendegive at være udførende på det aktuelle anlægsarbejde.


12. Senest 14 dage efter anlægsarbejdets afslutning skal der, til teknisk forvaltning, fremsendes en målfast og målsat tegning over afløbssystemet.
13. Denne tilladelse kan, senest 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse, påklages til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. Eventuel klage skal indgives gennem Egtved kommunes miljøafdeling, Tybovej 2, 6040 Egtved.

I henhold til Bekendtgørelse nr. 505 af 10. oktober 1978 om undtagelser fra forbudet mod påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder i miljøbeskyttelseslovens § 72 stk. 2 kan bygge- og anlægsarbejder påbegyndes straks efter modtagelsen af denne godkendelse.

Opmærksomheden henledes dog på at klagemyndigheden, i tilfælde af

at tilladelsen påklages, kan ændre eller ophæve den meddelte udledningstilladelse.

Med venlig hilsen



Kurt F. Møller
ingeniør

Kopi til: Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17A, 7100 Vejle.
Vejle Amtskommune, Damhaven 12, 7100 Vejle.