

*Kopi*



Teknisk forvaltning

Giro 5407583

Telefon 05 551355

Anton Knudsen  
Kirkevænget 9  
6040 Egtved

J. nr. 09.08.02P21/100  
Ref.: KFM/ks  
Egtved, den 2.3.1988

Vedr.: Tilladelse til afledning af spildevand gennem sandfilteranlæg til dræn på matr.nr. 2 b Ballesgårde, Egtved sogn.

De har den 5.2.1988 ansøgt om tilladelse til etablering af ovennævnte anlæg.

Kommunen finder anlægget miljømæssigt tilfredsstillende, hvorfor tilladelse herved meddeles på nedennævnte vilkår:

Forinden det sanitære spildevand ledes til dræn, skal det passere en bundfældningstank og sandfilteranlæg. Bundfældningstanken skal etableres i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for mindre afløbsanlæg DS 440.

Det må bemærkes at bundfældningstanken skal være opdelt i mindst 2 kamre samt at den skal udluftes på tilløbssiden.

Tagvand og andet overfladevand, der ønskes afledt, må ikke passere bundfældningstanken.

Samtlige afløbsledninger skal etableres i overensstemmelse med reglerne i Dansk Ingeniørforenings normer, herunder normen for afløbsinstallationer DS 432.

Det skal herunder sikres at afløbsledningen er udstyret med fornøden renseadgang.

Samtlige kloakarbejder skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Bundfældningstanken skal tømmes efter behov dog mindst 1 gang årligt, og indholdet skal afleveres på kommunalt renseanlæg efter forudgående aftale med teknisk forvaltning.

De har pligt til regelmæssigt at tilse bundfældningstanken således, at tømning finder sted efter behov.

Kvittering for tømning af tanken skal opbevares mindst 5 år og skal stilles til rådighed i forbindelse med kommunens tilsyn.

./. Sandfilteranlægget skal udformes som vist på vedhæftede bilag.

For eventuelle ledningsstrækninger udenfor ejendommens skel skal der, forinden påbegyndelse af anlægsarbejder, opnåes skriftlig aftale med de involverede lodsejere. I forbindelse med anlægsarbejdet skal der herefter udfærdiges et rids over afløbsledningen, hvo-

refter der skal udfærdiges en tinglyst deklaration på de involverede ejendomme.

Forinden tildækning af afløbsledningerne skal kommunens tekniske forvaltning kontaktes, således at syn kan finde sted.  
Endvidere skal den udførende kloakmester skriftlig fremsende oplysninger om navn og adresse samt tilkendegive at være udførende på det aktuelle anlægsarbejde.

Senest 14 dage efter anlægsarbejdets afslutning skal der, til teknisk forvaltning, fremsendes en målfast tegning over afløbssystemet.

Denne tilladelse kan, senest 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse, påklages til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K.

Eventuel klage skal indgives gennem Egtved kommune, Tybovej 2, 6040 Egtved.

I henhold til Bekendtgørelse nr. 505 af 10. oktober 1978 om undtagelser fra forbudet mod påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder i miljøbeskyttelseslovens § 72 stk. 3 kan bygge- og anlægsarbejder påbegyndes straks efter modtagelsen af denne godkendelse.

Med venlig hilsen



Kurt F. Møller  
ingeniør

Modtaget

- 4 MRS. 1099

10. 10. 1978

Kopi til: Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17A, 7100 Vejle.  
Vejle Amtsråd, Damhaven 12, 7100 Vejle.