



Børkop Kommune
Teknisk-Forvaltning
Ågade 6
7080 Børkop

e-mail: raadhuset@borkopkom.dk

3. maj 2004

Sagsbehandler

Henning Aagaard Jensen

Brev

HAA/iep

088-2004.doc

Journal nr.

8.73.22-25

Tilladelse til udledning af vejevand til Tusmose Bæk i forbindelse med udbygning og forlægning af Overmøllevej ved Skærup

I brev af den 13. april 2004 har rådgivningsfirmaet Carl Bro, på vegne af Børkop Kommune, ansøgt om tilladelse til at udlede vejevand i forbindelse med en udbygning og forlægning af Overmøllevej over en strækning på ca. 1,3 km, med tilhørende cykelsti.

Overmøllevej udbygges fra 4-5 meters bredde til 6 meter og forlænges fra Damkærvej/Nederbyvej og frem til Fredericiavej i Skærup. Langs vejen etableres vejafvanding og -dræn. Vejarealet hvorfra der sker afvanding udgør 1.38 ha med et befæstet areal på 100 %.

Der etableres et regnvandsbassin på 320 m³ i dybdepunkt på vejtrace. Regnvandsbassinet har afløb til Tusmose Bæk, der er rørlagt ved udledningsstedet. Udløbet til bækken er placeret ved km 0,82 regnet fra tilslutning til Fredericiavej i Skærup.

Afstrømningen fra regnvandsbassinet forsinkes af en vandbremse til 5 l/s. Overskridelseshyppigheden for regnvandsbassinet er beregningsmæssigt fastsat til hvert femte år, $n = 1/5$.

Overmøllevej er beliggende i landzone, hvorfor Børkop Kommune ikke har udarbejdet tillæg til spildevandsplan.

AMTETS AFGØRELSE


Da projektet medfører ændret udledning til recipienten meddeles hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af vejvand til Tusmose Bæk.

Tilladelsen omfatter en reduceret vejvandsafledning, der ved km 0,82 udledes til Tusmose Bæk, som efterfølgende beskrevet og vist.

UDLEDNINGSSKEMA

Afstrømningsområde: 14, Bredstrup Å

Recipient: Tusmose Bæk med udløb i Skærup Bæk



© Kort og Matrikelstyrelsen

Udløbssted:	Højre v.s. km 0,82
Afvanding:	Km 0,0 – 1,3
Oplandsareal:	1,38 ha
Reduceret areal:	1,38 ha
Bassin (effektivt):	320 m ³
Tilledning til bassin:	193 l/s
Maks. Bassinafløb:	5 l/s
Maks. Overløb pr. år:	$n \leq 1/5$
Recipientmålsætning:	Tusmose Bæk er ikke målsat. Skærup Bæk er målsat BI, gydevandløb for ørreder og andre laksefisk
Medianmin. Vandføring:	≈ 1 l/s

Rensning: Sandfang og skumbræt

Bemærkning: Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen

VILKÅR

Det skal sikres, at der sker neddrogning af udledningerne, således at der maksimalt må udledes 5 l/s fra regnvandsbassinet med maksimalt ét overløb hvert 5. år ($n \leq 1/5$). Bassinet skal etableres med minimum 230 m³ effektivt volumen.

Afløbsbygværket skal være forsynet med rist med maksimalt 10 mm tremmeafstand. Risten placeres mest hensigtsmæssigt, skråtstillet eller vandretliggende med gennemstrømning nedefra. Rist kan dog udelades i bassin med korrekt udformet dykket udløb og skumbræt.

Bassin og sandfang skal i fornødent omfang oprensnes for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i vandløbet.

Det er i tilladelsen forudsat, at vejmyndigheden selv underretter ledningsejere og berørte lodsejere.

I forbindelse med projektstrækningens anlægsarbejder, skal der etableres midlertidige foranstaltninger, der sikrer at vandløbet ikke får tilført sand- og jordpartikler fra arbejdsstedet.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, Embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad og Fredericia Dagblad tirsdag den 4. maj 2004 og i Trekantens Folkeblad onsdag den 5. maj 2004.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber onsdag den 2. juni 2004. En klage skal sendes til Vejle Amt. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger. De vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

BEMÆRKNINGER

Tusmose Bæk er et rørlagt vandløb uden fiskemålsætning. Nogle hundrede meter nedstrøms vejvandsudledningen udløber Tusmose Bæk til Skærup Bæk, der er målsat i Regionplanen som B1-vandløb, gydning og yngelopvækst for laksefisk. Med en neddrogning af udledningen via regnvandsbassin til 5 l/s og med maksimalt nødoverløb én gang hvert 5. år, vurderer Amtet, at udledningen ikke vil være til gene for det rørlagte vandløb og ej heller hindre opfyldelsen af målsætningen for Skærup Bæk

Med venlig hilsen

Henning Aagaard Jensen
civilingeniør

Kopi til:

Carl Bro as
Att.: Hans Sørensen
Vesterballevej 4-6
7000 Fredericia

E-mail: hws@carlbro.dk

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

E-mail: mst@mst.dk

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

E-mail: vej@vej.eli.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

E-mail: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

E-mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37, 1.sal
1553 København K

E-mail: mail@fiskeriforening.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejlsøvej 51, Bygning F
8600 Silkeborg

E-mail: info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Friluftsrådet, v/Lars R. Petersen
Bjerrevej 91
8700 Horsens

E-mail: bjerrevej@get2net.dk

SBF (5317)
FGH (5414)
2 til spv. reg.