

# EGTVED KOMMUNE

Tybovej 2, 6040 Egtved



## Teknisk forvaltning

Bent P Berntsen  
Egtvedvej 120

6040 Egtved

Giro 5 40 75 83  
Telefon 75 55 13 55  
Telefax 75 55 18 81

J.nr.: 09.08.02G02

Ref.:

ETB.nr.: spv.vandl.  
Egtved, den 25. okt 1990

Sagsbeh.: Helle Nielsen

## TILLADELSE TIL UDLEDNING AF SPILDEVAND

Adsbøll & Sønner A/S har på vegne af Bent P Berntsen den 16. oktober 1990 søgt om tilladelse til udledning af husspildevand fra ejendommen matr.nr. 22 b m.fl., Vester Nebel by, Vester Nebel, beliggende Egtvedvej 120.

Begrundelsen for at man ønsker at aflede husspildevand til Bølling bæk er, at vejgrøften som man tidligere har ledt spildevandet til ikke kan benyttes længere.

Endvidere søgte man den 24. april 1990 om tilladelse til etablering af et nedsivningsanlæg, men fik afslag grundet for lille afstand til egen og naboers drikkevandsforsyninger.

Ejendommen har nu fået indlagt vand fra Vester Nebel Vandværk. Nærmeste drikkevandsforsyning ligger 70 meter fra det dræn spildevandet tilkobles.

Tilladelse til udledning af husspildevand meddeles i henhold til § 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 248 af 15. maj 1985 om tilførsel af spildevand til vandløb, søer eller havet m.v.

Der meddeles tilladelse til at husspildevandet kobles til eksisterende dræn øst for ejendommen.

For tilladelsen gælder følgende vilkår:

1. Forinden spildevandet udledes til recipient, skal det passere et mekanisk renseanlæg og et sandfilteranlæg.
2. Det mekaniske renseanlæg skal udføres i henhold til DS 440 "Dansk Ingeniørforenings norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning - september 1983".
3. Der må ikke føres overfladevand og drænvand til det mekaniske renseanlæg.

4. Spildevandet skal mekanisk renses i en bundfældningstank, som skal opdeles i mindst 2 kamre med et minimum volumen på ialt mindst 2000 liter.
5. Anlægget skal udluftes på tilløbssiden.
6. Bundfældningstanken skal placeres og indrettes således, at den er tilgængelig for inspektion, pasning og tømning.
7. Det mekaniske renseanlæg skal have et tæt dæksel, der kan klare færdselstryk.
8. Sandfilteranlægget skal udformes som vist på side 6 figur 5, 6 og 7.
9. Samtlige afløbsledninger skal etableres i overensstemmelse med reglerne i Dansk Ingeniørforenings normer, herunder normen for afløbsinstallationer DS 432.
10. Det mekaniske renseanlæg skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Slammet skal bortskaffes i overensstemmelse med Egtved Kommunes regler herfor.  
  
Kvittering for tømning af tanken skal opbevares mindst 5 år og skal stilles til rådighed på kommunens forlangende.
11. Forinden tildækning af afløbsledningerne skal kommunens tekniske forvaltning kontaktes således, at syn kan finde sted.
- ./.. Vedlagte skema skal udfyldes af udførende kloakmester og returneres til kommunen umiddelbart efter anlægsarbejdets udførelse.

#### Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder

Der meddeles tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3 jfr. stk. 5 (bek. nr. 505 af 10. okt. 1978) til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder før ankefristens udløb.

Der skal dog gøres opmærksom på, at arbejdet sker på egen risiko og at tilladelsen ikke indebærer begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse. Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden bestemme, at bygge- og anlægsarbejder ikke må påbegyndes eller skal standses.

#### Ankevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen påklages til Miljøstyrelsen gennem kommunen af den, til hvem afgørelsen er rettet, Embedslægeinstitutionen, enhver, der må antages at have en individuel interesse i sagens udfald.

Med venlig hilsen

*Helle Nielsen*

Helle Nielsen