



Johs. Jørgensen A/S
Rådgivende ingeniørfirma
Teknikerbyen 5

2830 Virum

Dato	J.nr.	Dok.nr. Disk	Sagsbeh.
28 MRS. 1989	8-70-22-631-1-87	NM/fha 548.nm	Niels Mølgaard Lokal nr. 5510

Udledning af overfladevand til Grejs A fra Vejle Kommunes administrationsbygning, byggeafsnit III

Ved brev af 9. marts 1989 er der for Vejle Kommune ansøgt om tilladelse til udledning af overfladevand/tagvand fra byggeafsnit III til Grejs A (Omløbsåen).

Tilslutningen til Omløbsåen påregnes udført via sandfang men uden benzinudskillere, idet der ikke foretages afvanding af P-arealer.

Udledningsmængden er angivet til 45 l/sek.

Udledningen forudsætter tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 18, jfr. bekendtgørelse nr. 248 af 15. maj 1986.

Amtets bemærkninger.

Det vurderes, at den ansøgte spildevandsudledning ikke afviger fra den godkendte spildevandsplan for Vejle kommune på punkter, der er væsentlige for recipientbeskyttelsen. Udledningen vil derfor ikke være i strid med recipientkvalitetsplanen.

Udledningstilladelse.

Der meddeles tilladelse til udledning af 45 l/sek. overfladevand og tagvand til Omløbsåen. Udledningen skal ske således, at der før udløbet til Omløbsåen etableres sandfang, og iøvrigt som beskrevet på vedhæftede udledningsskema (bilag 1) og kortbilag (bilag 2).

Tilladelsen er givet på betingelse af at sandfanget oprenses i fornødent omfang, så bundfældelige stoffer ikke ledes ud i Omløbsåen.

Ankevejledning.

Afgørelsen kan påklages til Miljøstyrelsen gennem Vejle Amt af den til hvem afgørelsen er rettet, Vejle kommune, Embedslægeinstitutionen, enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 74, stk. 2-6.

Afgørelsen vil blive offentligt bekendtgjort, og klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for bekendtgørelsen, der vil finde sted i Vejle Amts Folkeblad og Vejle-Posten.

De vil, senest når ankefristen er udløbet, blive underrettet om der er indkommet klager over afgørelsen.

Med venlig hilsen

Niels Mølgaard

Kopi til:

Vejle kommune
Teknisk forvaltning
Kirkegade 25
7100 Vejle

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K.

Arbejdstilsynet
Hjulmagervej 8
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening
Frederiksberg Runddel 1
2000 København V.

Danmarks Sportsfiskerforbund
v/Børge Christensen
Worsåesgade 1
7100 Vejle

MK
Ref. UTM
2 til spv.reg.

Er. 4 uger fra

VEJLE AMT

Vejle Kommune

AFSTRØMNINGSOMRÅDE: Grejs A

RECIPIENT: Grejs A (omløbsåen)

RECIPIENTKVALITETSMÅLSÆTNING:

UDLEDNING FRA SEPARAT OVERFLADEVANDSUDLEDNING:

Art udledn.	Rensning	Max. udledning l/s	Bemærkninger
SE	B	45	Sandfangsbrønden skal holdes rensset for sand og slam

GENERELT:

Tilladelserne til udledning af overfladevand er givet under forudsætning af, at recipientkvalitetsplanens målsætninger kan overholdes. Er dette ikke tilfældet kan amtskommunen kræve tilladelserne revideret.

SYMBOLFORKLARING:

ART UDLEDNING:

OV = Overløbsbygværk
SE = Separat overfladevandsudledning

RENSNING:

- = Ingen rensning
R = Rist
S = Skumbrædt
B = Bundfældning
O = Olieudskiller
A = Andet

M/fha 550. nm



VEJLE AMTSKOMMUNE

Forvaltningen for teknik og miljø
Damhaven 12 · 7100 Vejle · Telf. 05835333

Journal nr.:

8-70-22-631-1-87

Bilag nr.:

2

Signaturer:

- ← Godkendt udløb af overfladevand
- ← Godkendt udløb fra overfaldsbygværk
- ← Godkendt spildevandsudløb

Udsnit af GI-kort

1213ISV, 1213INV

Mål:

1:25.000

Dato:

28 MRS. 1989

Reproduceret med Geodætisk
Institut's tilladelse (A 86).

