



Vejle Kommune  
Teknisk Forvaltning  
Kirketorvet 22  
7100 Vejle  
E-mail: [post@vejle.dk](mailto:post@vejle.dk)

25. oktober 2004

Sagsbehandler  
Thomas Kristian Kjellerup

Brev  
TKK/iep  
189-2004.doc

Journal nr.  
8.73.22-54

## ***Tilladelse til udledning af regnvand for udløb(R1.120) til Vejle Fjord fra nyt beboelsesområde Holger Sørensenvej og Rønshovedvej.***

I brev af den 23. august 2004 har Vejle Kommune, ansøgt om tilladelse til at udlede regnvand for udløb (R1.120) til Vejle Fjord.

Ved den planlagte etablering af boliger i området i Mølholm øst for Holger Sørensenvej og nord for Rønshovedvej (lokalplan 170), separeres spildevandet således, at det sanitære spildevand ledes til det eksisterende spildevandssystem og videre til Vejle Centralrenseanlæg og overfladevandet ledes via en ny ledning til regn og overfladevand til Vejle Fjord.

Arealet, der afvandes, udgør 2,6 ha og omfatter kloakoplandet 1.180, jf. Vejle Kommunes tillæg til spildevandsplan. Af de 2,6 ha separatkoakeres de 2,4 ha. På matrikel 43h(ca.0,2 ha), foretages privat ned-sivning.

Der etableres en udløbsledning Ø250, der maksimalt kan føre 180 l/s til Vejle Fjord.

Ved et reduceret areal på 0,65 ha og en regnintensitet på 130 l/s/ha fås et 85 l/s. Regnvandet ledes gennem sandfangsbrønde.

## AFGØRELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVEN


Da projektet medfører ændret udledning til recipienten meddeles hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Vejle Fjord.

Tilladelsen omfatter en reduceret regn- og overfladevandsafledning, der ved udløb R1.120 udledes Vejle Fjord som efterfølgende beskrevet og vist.

Der er ingen bemærkninger til, at oplandets sanitære spildevand tilføres Vejle Centralreanseanlæg.

### Udledningsskema

<b>Udløbsnummer:</b>	R1.120
<b>Oplandsbetegnelse:</b>	1.180
<b>Oplandsareal:</b>	2,4 ha
<b>Reduceret areal:</b>	0,65 ha
<b>Afstrømningsområde:</b>	Vejle Fjord
<b>Recipient:</b>	Vejle Fjord
<b>Recipientmålsætning:</b>	Generel målsætning
<b>Maks. afløb:</b>	180 l/s
<b>Rensning:</b>	Sandfang og skumbræt
<b>Bemærkning:</b>	Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen.



© Kort og Matrikelstyrelsen

### Vilkår for udledning

1. Det skal sikres, at der sker en maksimal udledning på 180 l/s,
2. Afløbsbygværket skal være forsynet med rist med maksimalt 10 mm tremmeafstand. Risten placeres mest hensigtsmæssigt, skråtstillet eller vandretliggende med gennemstrømning nedefra. Rist

kan dog udelades i sandfangsbønden med korrekt udformet dyk-  
ket udløb og skumbræt.

3. Sandfang skal i fornødent omfang oprensnes for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i Vejle Fjord.
4. Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

### **KLAGEVEJLEDNING**

Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, Embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen bliver annonceret i Vejle Amts Folkeblad tirsdag den 26. oktober 2004 og i Ugeavisen/Vejle Posten onsdag den 27. oktober 2004.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber onsdag den 24. november 2004. En klage skal sendes til Vejle Amt. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger. De vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

## BEMÆRKNINGER

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning.

Vejle Fjord har i regionplanen en ”generel målsætning” Med udledning af regn- og overfladevand via sandfang og rist eller dykket udløb, vurderer Amtet at udledningen ikke vil hindre opfyldelse af fjordens målsætning.

Hvis der er tvivl om noget i denne tilladelse, kan der ringes hertil.

Med venlig hilsen

Thomas Kristian Kjellerup

Kopi til:

Miljøstyrelsen  
Strandgade 29  
1401 København K

*E-mail: [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)*

Embedslægeinstitutionen  
Vedelsgade 17 A  
7100 Vejle

*E-mail: [vej@vej.eli.dk](mailto:vej@vej.eli.dk)*

Danmarks Naturfredningsforening  
Masnedøgade 20  
2100 København Ø

*E-mail: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)*

Danmarks Sportsfiskerforbund  
Worsåesgade 1  
7100 Vejle

*E-mail: [jkt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:jkt@sportsfiskerforbundet.dk)*

Danmarks Fiskeriforening  
H.C. Andersens Boulevard 37 1.sal  
1553 København K

*E-mail: [mail@fiskeriforening.dk](mailto:mail@fiskeriforening.dk)*

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark  
Vejlsøvej 51, Bygning F  
8600 Silkeborg

*E-mail: [info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)*

Friluftsrådet, v/Lars R. Petersen  
Bjerrevej 91  
8700 Horsens

*E-mail: [bjerrevej@get2net.dk](mailto:bjerrevej@get2net.dk)*

TOV (5411)  
FGH (5414)  
2 til spv.reg